


ДО

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ВРАЦА



УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от „Топлофикация – Враца“ ЕАД,
гр. Враца – 3000, общ. Враца, ул. „Максим Горки“ № 9,
тел. 092 / 66 83 15

(име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя - физическо лице)

(седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице)

Пълен пощенски адрес: гр. Враца – 3000, общ. Враца, ул. „Максим Горки“ № 9

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): 092 / 66 83 15, office@toplo-vr.com

Изпълнителен директор на фирмата възложител: инж. Радослав Михайлов

Лице за контакти: инж. Евгения Дамянова

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че „Топлофикация – Враца“ ЕАД има следното инвестиционно предложение:

Основен ремонт на участъци по топлопреносната мрежа на „Топлофикация – Враца“ ЕАД със следните подобекти:

- ✓ **Участък № 1** Трасе от ул. "Екзарх Йосиф " от бул. "Демокрация" до камера РИОСВ - (от КГ 42-6 до КГ 42-9);
- ✓ **Участък № 2** Отклонение от КГ 42-8 за блок "Екзарх Йосиф "77 до блок "Никола Войводов" 40 и отклонение към ДЯ, ДГ, блок "Найден Геров" 4
- ✓ **Участък №3** Трасе от камера "Конкурент" на бул. "Демокрация" до бл. "Найден Геров" 8 и отклонения за бул. "Демокрация" №№ 15,17,19 и блок "Найден Геров" №10
- ✓ **Участък № 4** Трасе от КГ42 до камера КГ 42-13 Здравна каса - (от КГ 42 , КГ42-10, КГ42-11, КГ42-12, до КГ 42-13)
- ✓ **Участък № 5** Трасе по ул. "Д. Хаджитошина" от ул."Търговска" до ул."Цвятко Бобошевски"
- ✓ **Участък № 6** Трасе от бл."Никола Войводов"42 до бл."В.Кънчов"72 /външна АС/

Характеристика на инвестиционното предложение:

Резюме на предложението

Инвестиционното предложение на „Топлофикация – Враца“ ЕАД предвижда основен ремонт на 6 участъка от съществуващата топлопреносна мрежа на дружеството в гр. Враца по ул. „Екзарх Йосиф“, бул. Демокрация“, ул. „Димитраки Хаджитошин“ и участъци, разположени в близост до жилищни блокове „Никола Войводов“ 42, бл. „Васил Кънчов“ 72, бл. „Екзарх Йосиф“ 77, бл. „Никола Войводов“ 40, бл. „Найден Геров“ 4, детска ясла и детска градина в района на автогара Враца. Подмяната на участъците от топлопреносната мрежа е по съществуващи трасета.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

В камерите се подменят арматурите на съществуващите отклонения също с предварително изолирани кранове със съответния диаметър и монтирани за целта върху тройници. Размера на арматурата е посочена в спецификациите на отделните участъци. За изграждане на топлопроводите и отклоненията се подготвя съществуващия изкоп като предварително се отстранят съществуващите съоръжения. Полага се пясъчна възглавница от 10см под топлопровода. След монтажа на топлопровода същия се засипва с пясък 10см. и се покрива със земни маси. На мястото на заваръчните съединения се монтират готови преизолирани муфи, които също се запълват с пяна. Отклоненията са под прав ъгъл (90°) на основния топлопровод и се насочват по посока на съществуващи сградни отклонения. На мястото на преминаване от топлопроводна шахта към външен подземен участък се монтират изолиращи пръстени в съответния размер. В камерите на отклоненията се монтират спирателни кранове. При изграждане на топлопроводите се следва трасето и наклоните съгласно надлъжните профили от проектната документация.

✓ **Участък № 1** Трасе от ул. „Екзарх Йосиф“ от бул. „Демокрация“ до камера РИОСВ - (от КГ 42-6 до КГ 42-9) – Обща дължина на трасето – 241м. Топлопровода се изпълнява от тръби St 20 с диаметър ф139,7*3,6/ 225; ф168,3*4,0 / 250 и ф273,0*5,0 / 400 предварително изолирани с пяна от пенополиуретан и защитно покритие. Трасето на топлопровода следва трасето на съществуваща топлопроводна мрежа от камера КГ 42-6 до Камера КГ42-9. В камерите се подменят арматурите на съществуващите отклонения също с предварително изолирани кранове със съответния диаметър и монтирани за целта върху тройници

✓ **Участък № 2** Отклонение от КГ 42-8 за блок „Екзарх Йосиф“ 77 до блок „Никола Войводов“ 40 и отклонение към ДЯ, ДГ, блок „Найден Геров“ 4 – Обща дължина на трасето – 375,50м. Трасетата от участъка са както следва:

Топлопровода от КГ42-8 до КГ42-8-1 се изпълнява от тръби St 20 с диаметър ф139,7*3,6 / 225 предварително изолирани с пяна от пенополиуретан и защитно покритие с обща дължина на канала 58м.

Топлопровода от КГ42-8-1 до КГ42-58-2 се изпълнява от тръби St 20 с диаметър ф139,7*3,6/ 225 предварително изолирани с пяна от пенополиуретан и защитно покритие с обща дължина на канала 105м.

Топлопровода от КГ42-8-2 до КГ42-8-3 се изпълнява от тръби St 20 с диаметър ф88,9*3,2 / 160 предварително изолирани с пяна от пенополиуретан и защитно покритие с обща дължина на канала 62,5м.

Топлопроводно отклонение от КГ42-8-3 до АС жил. блок „Никола Войводов“ 40 се изпълнява от тръби St 20 с диаметър $\phi 60,3 \times 2,9 / 125$ предварително изолирани с пяна от пенополиуретан и защитно покритие с обща дължина на канала 38м.

Топлопроводно отклонение от КГ42-8-1 до АС жил. Блок се изпълнява от тръби St 20 с диаметър $\phi 76,1 \times 2,9 / 140$ предварително изолирани с пяна от пенополиуретан и защитно покритие с обща дължина на канала 20,00м.

Топлопроводно отклонение от КГ42-8-2 до КГ42-8-2-1 се изпълнява от тръби St 20 с диаметър $\phi 88,9 \times 3,2 / 160$ предварително изолирани с пяна от пенополиуретан и защитно покритие с обща дължина на канала 35,00м.

Топлопроводно отклонение от КГ42-8-2-1 до АС на блок „Найден Геров“ №4 се изпълнява от тръби St 20 с диаметър $\phi 60,3 \times 2,9 / 125$ предварително изолирани с пяна от пенополиуретан и защитно покритие с съответна дължина дължина на канала 34,00м.

Топлопроводно отклонение от КГ42-8-2-1 до АС на Детска ясла се изпълнява от тръби St 20 с диаметър $\phi 60,3 \times 2,9 / 125$ предварително изолирани с пяна от пенополиуретан и защитно покритие с съответна дължина дължина на канала 23,00м.

✓ **Участък №3** Трасе от камера "Конкурент" на бул. "Демокрация" до бл. "Найден Геров" 8 и отклонения за бул. "Демокрация" №№ 15,17,19 и блок "Найден Геров" №10 – Обща дължина на трасето – 354,50м. Трасетата от участъка са както следва:

Топлопровода от КГ42-2 до КГ42-5-1 се изпълнява от тръби St 20 с диаметър $\phi 219,0 \times 4,5 / 315$ предварително изолирани с пяна от пенополиуретан и защитно покритие с обща дължина на канала 138м.

Топлопровода от КГ42-5-1 до КГ42-5-2 се изпълнява от тръби St 20 с диаметър $\phi 138,3 \times 4,0 / 250$ предварително изолирани с пяна от пенополиуретан и защитно покритие с обща дължина на канала 80м.

Топлопровода от КГ42-5-2 до КГ42-5-3 се изпълнява от тръби St 20 с диаметър $\phi 114,3 \times 3,6 / 200$ предварително изолирани с пяна от пенополиуретан и защитно покритие с обща дължина на канала 32м.

Топлопроводно отклонение от КГ42-5-1 до КГ42-5-1-1 се изпълнява от тръби St 20 с диаметър $\phi 88,9 \times 3,2 / 160$ предварително изолирани с пяна от пенополиуретан и защитно покритие с обща дължина на канала 30м.

Топлопроводно отклонение от КГ42-5-2 до жилищен блок се изпълнява от тръби St 20 с диаметър $\phi 76,1 \times 2,9 / 140$ предварително изолирани с пяна от пенополиуретан и защитно покритие с обща дължина на канала 42,50м.

Топлопроводно отклонение от КГ42-5-3 до АС жил. бл. "Найден Геров" №8 се изпълнява от тръби St 20 с диаметър $\phi 60,3 \times 2,9 / 125$ предварително изолирани с пяна от пенополиуретан и защитно покритие с обща дължина на канала 7,00м.

Топлопроводно отклонение от КГ42-5-1-1 до два броя АС на жил. сгради се изпълнява от тръби St 20 с диаметър $\phi 60,3 \times 2,9 / 125$ предварително изолирани с пяна от пенополиуретан и защитно покритие с съответна дължина дължина на канала 10,00м и 15,00.

✓ **Участък № 4** Трасе от КГ42 до камера КГ 42-13 Здравна каса - (от КГ 42, КГ42-10, КГ42-11, КГ42-12, до КГ 42-13) - Топлопровода по цялото трасе се изпълнява от тръби St 20 с диаметър $\phi 168,3 \times 4,0 / 250$ предварително изолирани с пяна от пенополиуретан и защитно покритие. Трасето на топлопровода следва трасето на съществуваща топлопроводна мрежа - камера КГ 42, КГ42-10, КГ42-11, КГ42-12 до Камера КГ42-13. Обща дължина на трасето – 197м. В камерите се подменят арматурите на съществуващите отклонения също с предварително изолирани кранове със съответния диаметър и монтирани за целта върху тройници.

✓ **Участък № 5** Трасе по ул. "Д. Хаджитошина" от ул. "Търговска" до ул. "Цвятко Бобошевски" – Трасето на топлопровода започва от съществуваща камера КГ-33-17-5 до съществуваща камера КГ-46-5-6. Сменят се съществуващите тръби с предварително изолирани тръби. Обща дължина на трасето – 132м. като същото подробно е отразено на ситуацията и надлъжния профил.

✓ **Участък № 6** Трасе от бл. "Никола Войводов" 42 до бл. "В. Кънчов" 72 /външна АС/ - Трасето на топлопровода започва от съществуваща камера КГ-33-17-5 до съществуваща камера КГ-46-5-6. Сменят се съществуващите тръби с предварително изолирани тръби. Обща дължина на трасето – 119м. като същото подробно е отразено на ситуацията и надлъжния профил.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Изготвените проекти за инвестиционното предложение са съгласувани с останалите експлоатационни дружества, които биха могли да разполагат с общи мрежи на техническата инфраструктура или отклонения от тях - „АРЕСГАЗ“ ЕАД, „БТК“ ЕАД, „ВиК“ ООД, гр. Враца, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и КАТ – Враца. Изискани са становища от контролните органи – РС ПБЗН.

4. Местоположение:

Имотите, предмет на инвестиционното предложение са улици – ПОС и междублокови пространства.

✓ **Участък № 1** Трасе от ул. "Екзарх Йосиф " от бул. "Демокрация" до камера РИОСВ - (от КГ 42-6 до КГ 42-9);

✓ **Участък № 2** Отклонение от КГ 42-8 за блок "Екзарх Йосиф " 77 до блок "Никола Войводов" 40 и отклонение към ДЯ, ДГ, блок "Найден Геров" 4

✓ **Участък № 3** Трасе от камера "Конкурент" на бул. "Демокрация" до бл. "Найден Геров" 8 и отклонения за бул. "Демокрация" № 15, 17, 19 и блок "Найден Геров" № 10

✓ **Участък № 4** Трасе от КГ 42 до камера КГ 42-13 Здравна каса - (от КГ 42, КГ 42-10, КГ 42-11, КГ 42-12, до КГ 42-13)

✓ **Участък № 5** Трасе по ул. "Д. Хаджитошина" от ул. "Търговска" до ул. "Цвятко Бобошевски"

✓ **Участък № 6** Трасе от бл. "Никола Войводов" 42 до бл. "В. Кънчов" 72 /външна АС/

Същите не попадат в границите на защитени територии, определена по реда на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Не попада в територии за опазване на обектите на културното наследство. Не се променят трасетата на съществуващата инфраструктура.

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

Не се налага използването на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията.

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води: **Няма**

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители: **Няма**

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране: **Строителните отпадъци по време на строителството ще се извозват и депонират от третират съгласно „Плана за управление на строителни отпадъци“.**

9. Отпадъчни води: **Няма**

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водопътна изгревна яма и др.)

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението: **Няма**

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС. Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

II. Друга информация *(не е задължително за попълване)*

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

Прилагам:

- ✓ Документи за собственост на имота – Лицензия № Л-026-05 от 15.11.2000г. за пренос на топлинна енергия, издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране.
- ✓ Текстови файл на инвестиционното предложение – 1 бр.

5. ☐ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6. ☐ Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща: office@toplo-vr.com

Дата: 02.08.2022г.

Уведомител

Ж. Радослав Михайлов)

