



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Изх. № ОВОС-ЕО-352-(1)
..... 15.10. 2022 г.

ДО
АНГЕЛ ЦВЕТКОВ ПРЕСТОЙСКИ
УПРАВИТЕЛ НА „ВОДОСТАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИИ“ ООД – ВРАЦА
УЛ. „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ №2
ГР. ВРАЦА

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение „Корекции в дължините, диаметрите и местоположенията на ВиК мрежите и съоръженията за строеж: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на водоснабдителната и канализационна мрежа на гр. Козлодуй“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕСТОЙСКИ,


Във връзка с внесено уведомление с вх. № ОВОС-ЕО-352/26.09.2022 г. на РИОСВ-Враца, за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

Така заявеното инвестиционно предложение „Корекции в дължините, диаметрите и местоположенията на ВиК мрежите и съоръженията за строеж: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на водоснабдителната и канализационна мрежа на гр. Козлодуй“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Съгласно внесената документация предмет на ИП е съществуващата водоснабдителна и канализационна мрежа, ситуирана в регулационните граници на гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца.

За цялостния инвестиционен проект на възложителя са издадени Решение № ЕО-15/2017 на МОСВ за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца („ВиК“ ООД, гр. Враца) с характер на Решението да не се извършва ЕО и Решение № ВР-19-ПР/2018 на РИОСВ-Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за ИП „Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособената територия (ОТ) на „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Враца („ВиК ООД, гр. Враца)“, землище гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, гр. Враца, общ. Враца, гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца с характер на Решението да не се извършва ОВОС.

ИП не е ново, а проектно решение за изменение на обхвата на работния проект е въз основа на промяна на диаметрите, дължините и трасетата, както и отпадане и замяна с нови на част от първоначално проектираните ВиК клонове и съоръжения.



гр. Враца 3000, ул. "Екзарх Йосиф" № 81
тел/факс: (+35992) 629211; riosv_vr@m-real.net
<http://riosv.vracakarst.com>



С настоящото заявление, е предвидена промяна във връзка с констатирани проблеми съгласно чл. 154 по ЗУТ, отнасяща се за:

- Водомерни шахти №1 и №2 - шахтите ще се изпълнят с кръгла форма с диаметър 249 см., от сглобяеми стоманобетонени елементи върху реалното местоположение на водопровода;

- Водомерна шахта №3 - шахтата ще се измести и ще се изпълни с кръгла форма с диаметър 249 см. от сглобяеми стоманобетонени елементи;

- Шахта с регулатор на налягането - шахтата ще се изпълни с кръгла форма с диаметър 249 см. от сглобяеми стоманобетонени елементи върху реалното местоположение на водопровода.

- Клон 162 по ул. „Томороз“ - изпълнението на този клон отпада;

- Гл. Колектор VII по ул. „Царибродска“ - предлага се колекторът да се заусти в най-близката изградена шахта - РШ138 /съществуваща/ на ул. „Христо Ботев“ при кръстовището с ул. „Митко Палаузов“.

- Профил 44 по ул. „Свилен Русев“ - предлага се обръщане на посоката на движение на Профил 44 по ул. „Свилен Русев“, като той ще се заусти в Гл. Кол. I на ул. „Георги Димитров“. Оформя се нов допълнителен Профил 44А, който да обере сградните отклонения по ул. „Свилен Русев“.

Канализационните клонове ще се изпълнят със стъклокерамични тръби, като разпределението по клонове и диаметри е следното: Гл. Колектор VII по ул. „Царибродска“ - DN300, L=430,94 м; Профил 44 по ул. „Свилен Русев“ - DN500, L=53.74 м; Профил 44 по ул. „Беласица“ - DN300, L=174,01 м; Нов Профил 44А по ул. „Свилен Русев“ - DN500, L=70,00м.

Предвидена е подмяна на всички СВО от цинкована стомана с тръби PE100RC, PN10, с диаметри съответстващи на съществуващите такива, до първия спирателен кран от водомерния възел и включва монтаж на ТСК на 0,5 м. от бордюра на тротоара.

При изграждането на обекта ще се следи да не се образува прах, включително и през неработно време, през почивни и празнични дни. Всички земни насипи, улици за превоз на отпадъците и други места, засегнати от дейностите по изграждане на обекта, ще се омократ с вода или третираат с препарати за намаляване на праха. Не се разрешава метене на сухо, а само мокро рязане на бетон, асфалт и други настилки.

Зареждането с гориво и смазването на оборудването и транспортните средства ще се извършва по начин, който позволява максимална защита от разливане и изпаряване. Смазочните отпадни материали ще се складираат в корозионно-устойчиви контейнери, които ще се изхвърлят на подходящо за целта депо.

ИП не е свързано с изграждане на нова пътна инфраструктура. Изпълнението на СМР не е свързано с формиране на отпадъчни води. Генерираните при реализацията на ИП строителни отпадъци се бъдат третирани съгласно одобрени от съответните община Козлодуй План за управление на строителните отпадъци (ПУСО).

Мястото, където ще се реализират гореописаните дейности предвидени в инвестиционното предложение **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в обхвата на защитени зони съгласно *Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места)*. Най-близко разположените защитени зони са BG0002009 „Златията“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-548/05.09.2008 г. на МОСВ (Обн. ДВ, бр. 83/2008 г.) и BG0000533 „Острови Козлодуй“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-298/31.03.2021г. на МОСВ (Обн. ДВ, бр. 48/2021 г.).

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидената в него дейност **не**

попада/не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежи** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението** (извън границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“) и **характера** (корекции в дължините, диаметрите и местоположенията на съществуваща ВиК мрежа) на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близо разположените защитени зони BG0002009 „Златията“ и BG0000533 „Острови Козлодуй“, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми проекти (ИП/ППП). При реализиране на ИП не се очаква да се предизвикат отрицателни кумулативни въздействия.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение „Корекции в дължините, диаметрите и местоположенията на ВиК мрежите и съоръженията за строеж: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на водоснабдителната и канализационна мрежа на гр. Козлодуй“, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

С уважение,

инж. НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ
Директор на РИОСВ - Враца

