



**ИНЖ. НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ**  
**ДИРЕКТОР НА**  
**РИОСВ – ВРАЦА**

## **УВЕДОМЛЕНИЕ**

### **за план, програма или проект**

*(съгласно приложение № 2 към чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ПМС № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., ДВ, бр. 81/2010 г., ДВ, бр. 3/2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г., ДВ, бр. 3/2018 г. и ДВ, бр. 106/2021 г.)*

#### **1. Информация за възложителя:**

От „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, ЕИК 175201304, със седалище гр. София, бул. „Цар Борис III“ №201, представлявано от Ангелин Николаев Цачев – Изпълнителен директор

Пълен пощенски адрес: гр. София 1618, бул. „Цар Борис III“ №201  
Тел.: 02 9696 884  
Имейл: eso@eso.bg

Лице за връзка: Десислав Петров  
Пълен пощенски адрес: гр. София 1618, бул. „Цар Борис III“ №201  
Тел.: 0889 215 864  
Имейл: desislav.petrov@abv.bg

**Уважаеми г-н Йорданов,**

Уведомяваме Ви, че „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД има следният план, програма, проект: „Подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Изместване на ВЛ 110 KV „Цибър“.

#### **2. Обща информация за предложените план, програма и проект:**

**а) Основание за изготвяне на плана, програмата и проекта - нормативен или административен акт;**

Във връзка с присъединяване на нова мощност в блок 7 и 8 към съществуваща ОРУ 400 kV на АЕЦ „Козлодуй“, е необходимо изместване на част от трасето на ВЛ 110 kV „Цибър“ с цел предотвратяване на пресичане на ВЛ с различни нива на напрежения в ограничена по размери територия. Поради тази причина се предвижда, съгласно чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ, изработването на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за изместване на трасето на ВЛ 110 kV „Цибър“.

**б) Период на действие и етапи на изпълнение на плана, програмата и проекта:**

Съгласно чл. 136, ал. 3 на Закона за устройство на територията (ЗУТ), влязъл в сила устройствен план има период на действие до влизане в сила на нов или изменен устройствен план за съответната територия.

**в) Териториален обхват (национален, регионален, областен, общински, за по-малки територии) с посочване на съответните области и общини:**

Трасето на електропровода засяга землището на с. Хърлец, общ. Козлодуй, обл. Враца

**г) Основни цели и предмет на плана, програмата и проекта:**

Съществуващата ВЛ 110 kV „Цибър“ е с дължина 54,260 km и свързва п/ст „Лом“ (намираща се в землището на гр. Лом, общ. Лом, обл. Монтана) с ОРУ 110 kV на АЕЦ „Козлодуй“ (намираща се в землището на с. Хърлец, общ. Козлодуй, обл. Враца). ВЛ 110 kV „Цибър“ е присъединена от южната страна на ОРУ 110 kV на АЕЦ „Козлодуй“. Предвижда се изработването на ПУП-ПП за изместване на трасето на ВЛ 110 kV „Цибър“. Дължината на проектното трасе е 7,151 km. Предвижда се след изместването на част от трасето, ВЛ 110 kV „Цибър“ да бъде присъединена от северната част на ОРУ 110 kV на АЕЦ „Козлодуй“.

**д) Срокове и етапи на изготвянето на плана или програмата:**

Предвиждат се три етапа за одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за обекта:

- 1) Одобряване на техническо задание за изработване на ПУП-ПП и издаване на разрешение за изработване на ПУП-ПП от Общински съвет – Козлодуй.
- 2) Изработване на ПУП-ПП и съгласуването му с териториални администрации и експлоатационни дружества.
- 3) Одобряване на ПУП-ПП от Общински съвет – Козлодуй.

**е) природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови.**

Не се предвиждат.

**3. Орган, отговорен за одобряването, и орган по прилагането на плана, програмата или проекта:**

Общински съвет - Козлодуй

**4. Друга информация по преценка на възложителя:**

Трасето не засяга зона, предвидена за изпълнение на временни площадки свързани с изграждането на блокове 7 и 8. Въздушната линия ще се изпълни на самостоятелна стълбовна линия, оразмерена за една тройка проводници АСО-400 и м.з. въже тип OPGW.

**5. Уведомление на хартиен и електронен носител**

Отбелязване начина на получаване на изготвения административен акт/краен документ:

- ☐ лично  
☒ по пощата

Дата:.....

Уведомител:.....  
подпис

