

ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ВРАЦА

УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение

от Община Оряхово

ОБЩИНА ОРЯХОВО

Изх. №

32.00-83

31.07.24

Ул. Враца, ул. "А. Чапразов" №15

(име, адрес и телефон за контакт,
гражданство на възложителя – физическо лице)

Град Оряхово, обл. Враца, ул. "Андрей Чапразов" №15, БУЛСТАТ 000193414

(седалище и единен идентификационен номер
на юридическото лице)

Пълен пощенски адрес: град Оряхово 3300, обл. Враца, ул. "Андрей Чапразов" №15.

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): 091714723, 0885047819, mail@oriahovo.bg

Възложител: Ивайло Йорданчев Иванов – За Кмет на Община Оряхово, съгласно заповед
№РД-11-245/25.06.2024 год.

Лице за контакти: Цветана Станева – гл. спец. "Незаконно строителство"

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че Община Оряхово има следното ИП: "Реконструкция и рехабилитация за доизграждане на улична ВиК мрежа за ул. "Йордан Йонов", пресичаща ул. "Летнишка" до ул. "Андрей Чапразов" гр. Оряхово"

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))

Предвижда се изготвения ТП да осигурява възможност за договаряне и изпълнение на строителството чрез техническата част и количествените сметки. Техническият проект за реконструкция на част от ВиК мрежата на гр.Оряхово по ул. "Летнишка" и ул. "Йордан Йонов" предхожда дейности по рехабилитация и преасфалтиране на посочените общински улици. Също така ТП се явява продължение на предходни етапи на реализацията на дейности по

водния цикъл на града чрез реконструкция и подмяна на главни и второстепенни клонове от водопроводната и канализационна мрежи. Техническият проект е оформен и структуриран цялостно за ул. "Летнишка" и ул. "Йордан Йонов" по които след това ще бъде възможно цялостна рехабилитация на асфалтовата настилка и подмяна на тротоарните настилки. Целите на инвестиционния проект за предстоящото реконструиране и доизграждане ВиК клоновете в населеното място е подобряване на експлоатационното ѝ състояние, намаляване броя на аварията и течове по конкретните улици, подобряване равнището на предоставяната ВиК услуга от оператора и не на последно място по тежест - елиминиране на предпоставки и причини за овлажняване на льосовите породи почви в района, които предизвикват свлачищни процеси.

Инвестиционното предложение е ново съгласно ЗООС.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Към момента състоянието на асфалтовата настилка и най-вече отводняването на улиците е незадоволително. Настилката на ул. "Летнишка" и ул. "Йордан Йонов" е силно неравна, с пукнатини и износен асфалт. Липсва адекватно отводняване на пътното платно. По ул. "Йордан Йонов" има действаща покрита отводнителна канавка разположена в тротоарната настилка, която е полуразрушена, затлачена и с редуциран водопропускателен ефект. По ул. "Летнишка" няма действащо отводняване на повърхностните води. При обилни валежи големи участъци от улиците се наводняват и целият дъждовен отток се изтича към по-ниските части на населеното място - по посока ул. "А. Чапразов" и зоната пред общинската администрация и централния площад. Поради големия надлъжен наклон на ул. "Летнишка" и ул. "Йордан Йонов" при обилни валежи се формира значителен дъждовен отток, което е предпоставка за разрушаване на асфалтовата настилка, наводняване на приземни помещения, тротоари и дворове на прилежащите имоти и задръстване на уличния канал, който действа като смесен към момента и е с недостатъчен капацитет.

Техническият проект предвижда проектиране и последващо изграждане на разделна канализационна система - две отделни, самостоятелни тръби за битово - фекални и дъждовни води в общо траншейно легло и реконструкция на съпътстващия уличен водопровод в обхвата на предвидените за изграждане канализационни клонове. Това проектно решение се прилага за част от ул. "Летнишка" до кръстовището с ул. "А. Чапразов". По улица "Йордан Йонов" се предвижда само проектиране и изграждане на дъждовна канализация, тъй като битовата канализация по тази улица е в добро експлоатационно състояние според данни на ВиК ООД Враца - район Оряхово. Настоящия проект обхваща строителни дейности по трасетата на ул. "Йордан Йонов" с обхват от о.т. 475 до о.т. 456 и по ул. "Летнишка" от о.т.456 до о.т.297. След полагане на новите тръбни участъци на ВиК мрежата двете улици ще може да бъдат рехабилитирани изцяло с нова асфалтова настилка. За по-доброто повърхностно отводняване и насочване на водата по регулите и към дъждоприемните шахти се предвижда поставяне на нови тротоарни бордюри по улиците там, където липсват към момента.

Дъждовните води от ул. "Йордан Йонов" и частично от ул. "Летнишка", чрез дъждоприемни шахти и линейни отводнителни, се заустват в канализационната тръба за дъждовна канализация. Дъждоприемните шахти (ДШ), които са предвидени за изграждане в

настоящия работен проект, са единични и двойни двуставни и се изграждат с утаителна тръба с цел поемане на повърхностни земни маси, наноси и пясък и предотвратяването на попадането им в уличната канализация. Изключение правят ДШ по ул. "Й. Йонов" тъй като отводнителната тръба от ДШ зауства на плитка към дъждовната канализация положена в открита канавка. Чугунената решетка е с правоъгълна форма с размери 400/400 mm и с капацитет 5,0 l/s. Класът на натоварване на ДШ е съгласно БДС EN 124-2003 и за настоящия проект е С250. За прилежащите по стръмни участъци и кръстовища по ул. "Летнишка" се предвиждат линейни отводнителни улеи тип Моноблок от материал полимербетон. Задължително е да се предвидят по два броя ревизионни отвори за почистване.

Техническият проект е разработен с РР (полипропилен) гофрирани тръби, муфирани, които са изключително подходящи за конкретните почвени условия за гр.Оряхово, характерен с пропадъчните си почви. Гъвкавостта на материала на тръбите и здравината в напречно направление правят РР тръби изключително надеждни и водоплътни при неблагоприятните и неустойчиви почвени условия.

При реализацията на инвестиционното предложение не се предвиждат изкопи с ползване на взрив.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Няма.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Мястото на реализация на инвестиционното предложение е град Оряхово, община Оряхово, ул. "Йордан Йонов" и ул. "Летнишка".

Инвестиционното предложение не засяга елементи на НЕМ и не се очаква трансгранично въздействие.

Инвестиционното предложение не предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Не се предвижда използване на природни ресурси.

6. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Не се очакват емисии на вредни вещества във въздуха.

7. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

По – голямата част от образуваните строителни отпадъци (почви, камъни, баластра) е предвидено да се оползотворят обратно на строителната площадка.

Инертните строителни материали, като трошен камък, баластра, пясък и др. не замърсяват околната среда, оставайки в земната основа те повишават физическите и механичните ѝ показатели без да я замърсяват.

8. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Не се очаква формиране на отпадъчни води.

9. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Не се очаква образуване на опасни вещества.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

II. Друга информация *(не е задължително за попълване)*

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

Прилагам:

1. Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство или кметства и на засегнатото население съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомятеля:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал, актуална скица на имота и др. в подходящ мащаб.

4. Електронен носител – 1 бр.

5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

Дата: 29.07.2024 год.



(подпис)