



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**  
**Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца**

Изх. № ОВОС-ЕО-428-*(1)*  
..... 2022 г.

ДО  
Г-ЖА МАРИНЕЛА НИКОЛОВА  
КМЕТ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ  
БУЛ. "ХРИСТО БОТЕВ" №13  
ГР. КОЗЛОДУЙ

**Относно:** Инвестиционно предложение за „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения в с. Бутан, общ. Козлодуй, област Враца“

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НИКОЛОВА,**

Във връзка с внесено уведомление с вх. № ОВОС-ЕО-428/21.11.2022 г. на РИОСВ-Враца, за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

Така заявеното инвестиционно предложение „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения в с. Бутан, общ. Козлодуй, област Враца“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Съгласно внесената документация настоящото ИП предвижда подмяна на уличния водопровод на всички улици в с. Бутан, общ. Козлодуй, както и на всички сградни водопроводни отклонения и изграждане на съпътстващи съоръжения, ситуирани в регулационните граници на населеното място.

Цел на проектната разработка е подобряване на качеството на доставяната вода предназначена за консумация от човека и състоянието на водопроводната мрежа и намаляване на загубите на вода. При проектирането на водопроводната мрежа е следван действащия регулационен план на с. Бутан, общ. Козлодуй. В ситуационен план се предвижда реконструкция на водопровода по всички съществуващи улици, както и проектиране на нови участъци съобразени с реализирането на проектната инфраструктура.

Общата дължина на съществуващата до момента вътрешна водопроводна мрежа



гр. Враца 3000, ул. "Екзарх Йосиф" № 81  
тел/факс: (+35992) 629211; riosv\_vr@m-real.net  
<http://riosv.vracakarst.com>



е 44 353 м., на външната водопроводна мрежа е 12 990 м., а тази на реконструираната водопроводна мрежа е 50674,9 м. Предвижда се монтирането на 319 броя пожарни хидранти и 80 броя въздушници.

Реконструкцията на водопровода ще се изпълни от полиетиленови тръби с висока плътност PE 100 за налягане 10 атм (PN10), с минимален диаметър Ф90., положен в плътното платно на разстояние 1,0 м. от бордюра от страна. Надлъжния профил ще е вертикалното решение на всеки водопроводен клон и съоръженията по него. Минималното земно покритие над водопровода в участъци, натоварени от транспортни средства ще е 1.50 м., а в зелени площи и др. ще е 1.20 м. Дълбочината на изкопа ще е в зависимост от нивелетата на водопроводния клон и ще е отразена в надлъжния профил. Изкопите ще се изпълняват траншейно. Полагането на водопроводните тръби ще се извърши в изкоп с вертикални стени. Върху темето на тръбата ще се прави насип от пясък с  $h = 30$  см.

Пред всеки пожарен хидрант (ПХ) се предвижда монтаж на спирателен кран (шибърен) с охранителна гарнитура DN80, а ПХ ще се изнесат извън пътното платно.

Разпределението на водата към сградите ще става чрез сградни отклонения, които ще бъдат с размер Ф25. Всички отклонения ще са от PE тръби PN10, като те ще се изградят до водомерния възел. Предвижда се тротоарен спирателен кран (ТСК) с охранителна гарнитура и чугунено гърне разположено в тротоара на 0,50 м. от външния ръб на бордюра. При технологична невъзможност може да се използва метода безтраншейно полагане на тръби - прокаране на СВО под уличното платно с помощта на къртица без разкопаване на уличната настилка. За изключване и изолиране на водопроводните на участъците се предвижда монтирането на СК шибърни, с гумирани клинове в определени осови кръстовища.

Изкопните работи ще се изпълняват траншейно. На местата на пресичане на главен път от Республиканската пътна мрежа, тръбопроводите ще се полагат посредством безизкопна технология

Мястото, регулационните граници на с. Бутан, общ. Козлодуй, където ще се реализира настоящото инвестиционно предложение **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в обхвата на защитени зони съгласно *Закона за биологичното разнообразие* (Натура 2000 места). Най-близо разположените защитени зони, граничещи с регулационните граници на населеното място са BG0002009 „Златията“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-548/05.09.2008г на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 83/2008 г. ), изм. и доп. Заповед № РД-69/28.01.2013 г. (обн. ДВ, бр. 10/2013 г.) и BG0000614 „Река Огоста“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ бр. 21/2007 г.).

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидената в него дейност **не попада/не може** да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежи** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението** (извън границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“) и **характера** (ремонт и реконструкция на съществуваща улица) на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от**



**отрицателно въздействие** върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близо разположените защитени зони, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми проекти (ИП/ППП). При реализиране на ИП не се очаква да се предизвикат отрицателни кумулативни въздействия.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения в с. Бутан, общ. Козлодуй, област Враца“, **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.*

С уважение,

**инж. НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ**  
Директор на РИОСВ - Враца

