


ДО

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-ВРАЦА



УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

От: Пламен Тошков Йорданов – собственик и управител на „Пламен Йорданов 71“ ЕООД, ЕИК 203104 860, седалище и управление с. Оселна, ул. „Г.Димитров“ 5, община Мездра
Пълен пощенски адрес:

с. Оселна, ул. „Г.Димитров“ 5, община Мездра
Телефон, факс и e-mail: elmirproekt@abv.bg
тел. +359 88 850 5644
e-mail:

Лице за контакти: Пламен Тошков Йорданов

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че Пламен Тошков Йорданов – собственик и управител на фирма „Пламен Йорданов 71“ ЕООД има следното инвестиционно предложение:

Изграждане на нов „Трафопост 250 kVA 20/0,4 kV и кабелни линии 20kV и 0,4 kV за ел.захранване на съществуващи сгради, находящи се в имот с индент.№ 30510.501.841, ул. „Искър“ №6 попадащ в регулационните линии на с. Зверино, община Мездра

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

Изграждането на нов трафопост ще служи за обезпечаване с електрическа енергия на съществуващи сгради находящи се в имот с индент.№ 30510.501.841, ул. „Искър“ №6, попадащ в регулационните линии на с. Зверино, община Мездра. Захранването на трафопоста се предвижда да бъде изпълнено на страна средно напрежение от минаващия през южния край на имота електропровод „Рашов дол“, 20 kV, от който ще се направи подземно кабелно отклонение до трафопоста с приблизителна дължина 153 м. Изкопът за полагане на кабела ще бъде с размер 1,0/0,5 м. Кабелните линии НН ще бъдат положени от трафопоста до съществуващите сгради. По време на изпълнение на кабелните линии и трафопоста не се нарушава равновесието на околната среда и не се унищожават защитавани от закона биологични видове и уникални природни обекти. В процеса на експлоатация на кабелна линия не се продуцират вредни за околната среда електромагнитни лъчения и не се отделят вредни и отровни газове.

Трансформаторите предизвикват електромагнитни полета, поради което за избягване вредното им влияние същите се монтират при спазени изискванията за отстояния и габарити.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на

изкопите, ползване на взрив:

Основните процеси за изкопни работи за монтаж на трафопоста и полагане на кабелните линии. Трансформаторният пост ще бъде тип БКТП (бетонов комплектен трансформаторен пост) – готово съоръжение с размери 3,10 x 2,40 м , изпълнено и оборудвано съгласно проект по част „Електрическа“ в заводски условия. БКТП се монтира в изкоп с размери 4,20 m x 3,50 m и дълбочина до здрава почва - $R_0 > 1.5$ МПа. Насипва се трамбована пясъчна възглавница до 0.70 m от терена. БКТП се поставя в изкопа с помощта на автокран. След поставянето в изкопа съоръжението се нивелира и се демонтират такелажните приспособления. След изпълнение на обратния насип се оформя настилката около БКТП.

Изкопът за кабелните линии ще бъде с размери 1,0/0,5 м с дължина 153 м за кабелната линия 20 kV и с приблизителна дължина 20 м за кабелната линия 0,4 kV. В гръбнака на електропровода в имота на Възложителя ще се вгради нов СРС (стомано решетъчен стълб) за да се реализира преходът от въздушна в кабелна линия. Фундаментът за стълба е типов с размер 1,70x1,70 x 2,10 м. Остатъкът от земна маса ще бъде растлана на площадката на образуване.

Изкопните дейности ще се извършват механизирано и ръчно. Не се предвижда изграждане на нова инфраструктура. Ще се използват съществуващи асфалтови пътища.

По време на изпълнение на трафопоста, СРС и кабелните линии не се нарушава равновесието на околната среда и не се унищожават защитавани от закона биологични видове и уникални природни обекти. В процеса на експлоатация на кабелната линия не се продуцират вредни за околната среда електромагнитни лъчения и не се отделят вредни и отровни газове. Трансформаторите предизвикват електромагнитни полета, поради което за избягване вредното им влияние същите се монтират при спазени изискванията се отстояния и габарити.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Няма такава връзка

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Строежът ще се изпълни изцяло в имота на Възложител - имот с индент.№ 30510.501.841, ул.“Искър“ №6 попадащ в регулационните линии на с. Зверино, община Мездра

M 1:1000

РЕГИСТЪР НА ТОЧКИТЕ НА ПИ 30510.501.841

Координатна система 2005-UTM-Z35

No	X	Y
1	4775169.768	220680.092
2	4775203.265	220631.088
3	4775222.513	220625.808
4	4775222.157	220623.898
5	4775246.471	220614.645
6	4775248.653	220617.562
7	4775260.772	220612.950
8	4775261.484	220614.729
9	4775266.640	220628.494
10	4775271.082	220641.380
11	4775281.613	220668.087
12	4775274.167	220670.949
13	4775259.574	220676.557
14	4775152.695	220719.110
15	4775154.236	220715.478

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията: *(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)*

Не се предвижда използване на природни ресурси по време на реализацията на инвестиционното предложение и по време на експлоатацията на обекта.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води: **няма**

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители: **няма**

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране: **няма**

9. Отпадъчни води: **няма**

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението: **няма**

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

II. Друга информация (*не е задължително за попълване*)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради следните основания (мотиви):

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

1. Виза за проектиране от гл.архитект на община Мездра
2. Нотариален акт
3. Актуално състояние на фирмата
4. Чертеж – 1 брой
5. Електронен носител - 1 бр.

5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

7. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Уведомител:

Дата: .14-04-22

(подпис)

Пламен Йорданов