




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца



УТВЪРДИЛ:

инж. ЦВЕТИНКА НЕЙКОВА
Директор на РИОСВ - Враца

ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

Обект: Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Мездра, стопанисвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца

Дата на извършване на проверката: 07.03.2019г.

Място на извършване на проверката: земл. на с. Брусен, общ. Мездра, обл. Враца

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- Води;
- Вреден физичен фактор – отпадъци;

Основание за проверката: В изпълнение на Заповед № 46/05.03.2019 г. на Директора на РИОСВ-Враца, на основание чл. 154 от Закона за опазване на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ-Враца през 2019 г.

Цели на проверката:

Планов текущ контрол върху:

- Закона за водите
- Закона за управление на отпадъците

Проверени са следните основни производствени звена, участъци и документи:

- Пречиствателни съоръжения по пътя на водата: решетки, комбинирани съоръжения (пясъкозадържатели и мазниноуловители), биобасейни, вторични утайтели; Пречиствателни съоръжения за третиране на утайката и площадка за временно съхранение на обезводнената утайка;
- Документи – протоколи от лабораторни анализи, отчетна книга за образувани производствени и/или опасни отпадъци, договори и др.;

Община Мездра е титуляр на Разрешително №13140177/22.08.2011г. за ползване на воден обект, река Боденска бара за заустване на отпадъчни води от канализационна система и ПСОВ на гр. Мездра, издадено от Директора на БДДР-Плевен. ПСОВ-Мездра се експлоатира и стопанисва от „ВиК“ ООД, гр. Враца



Води

Контрол по Закона за водите (обн. ДВ, бр. 67/1999г.)

Контрол по Разрешително №13140177/22.06.2011г. за заустване на отпадъчни води в повърхностни води – р. Боденска бара, издадено от БДДР-Плевен в полза на Община Мездра за ПСОВ-Мездра

В момента на проверката всички съоръжения по пътя на водата работят в нормален технологичен режим. Количеството на постъпващата и зауствена отпадъчната вода се измерва на вход и изход ПСОВ посредством електронни измервателни устройства.

От лаборатория на „ВиК“ ООД, гр. Враца периодично се извършват анализи на отпадъчната вода на вход и изход ПСОВ.

В изпълнение на поставените условия в горесцитираното Разрешително за заустване, „ВиК“ ООД, гр. Враца извършва ежемесечен собствен мониторинг на отпадъчните води на вход и изход ПСОВ, като протоколите от лабораторните анализи се представят своевременно в РИОСВ-Враца. Собствения мониторинг се извършва от акредитирана лаборатория към „ВиК“ ООД, гр. Плевен, притежаваща сертификат за акредитация рег. № 58 ЛИ/22.03.2016г., валиден до 22.03.2020г.

При извършения собствен и контролен мониторинг на отпадъчните води за периода от м. Август 2018г. до момента на проверката, не са констатирани превишения по изследваните показатели над индивидуалните емисионни ограничения, поставени в Разрешителното.

Отпадъци

Контрол по Наредба №1 за реда и образците по които се представя информация за дейности с отпадъци (обн. ДВ бр.51/20.06.2014 г.) и Наредба №2 за класификация на отпадъците (обн. ДВ бр.66/08.08.2014 г.).

Съоръжения за третиране на утайката:

Излишната утайка постъпва в 2 бр. аеробни стабилизатори. След стабилизиране същата постъпва гравитачно в утайкоуплътнител и след това в силос. От силоза утайката се припомпва към 2 бр. филтърпреси. Обезводнената утайка се съхранява временно на бетонирана и оградена площадка - изсушително поле.

Изсъхналата утайка се предава периодично на фирми, притежаващи необходимите документи по чл. 35 от ЗУО („ВиК“ ООД – гр. Враца, „Тошел Агро“ ЕООД). Води се редовно отчетна книга за образувани производствени и/или опасни отпадъци, заверена от Директора на РИОСВ-Враца. Същата е проверена и подписана по време на проверката.

Задържаните отпадъци от решетките и тези от комбинираното съоръжение се събират в 4 бр. контейнери тип „Бобър“. Битовите отпадъци също се събират в 1 бр. контейнер тип „Бобър“. Контейнерите се обслужват по график от Общинско предприятие „Чистота“, гр. Мездра.

Резултати и заключения за съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство и последващ контрол:

При извършената проверка не е констатирано несъответствие с изискванията на екологичното законодателство.