



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА

УТВЪРДИЛ:

10.7.2026 г.

X

инж.Николай Йорданов
Директор на РИОСВ - Враца
Подписано от: NIKOLAY GEORGIEV YORDANOV

ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

Обект: Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) – Враца, м-ст „Занкиното“

Дата на извършване на проверката: 09.07.2026 г.

Място на извършване на проверката: м-ст „Занкиното“, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца.

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- Води;
- Отпадъци.

Основание за проверката: В изпълнение на Заповед № 63/06.07.2026 г. на Директора на РИОСВ-Враца, на основание чл. 154 от Закона за опазване на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ-Враца през 2026 г.

Цели на проверката:

Планов текущ контрол върху:

- Закон за водите;
- Закон за управление на отпадъците.

Проверени са следните основни производствени звена, участъци и документи:

- Площадка на пречиствателна станция за отпадни води.
- Документи – отчетни книги за образувани производствени отпадъци (утайка), протоколи от извършен собствен мониторинг.

Води

Закон на водите

„ВиК“ ООД, гр. Враца е титуляр на Разрешително № 13140060/11.06.2008 г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води, издадено от директора на БДДР – Плевен, продължен срок на действие с Решение 3165/25.01.2021 г. за експлоатация на ПСОВ – Враца.

В момента на проверката по пътя на водата работят следните съоръжения:

- Механично стъпало: 2 бр. груби решетки и 2 бр. фини решетки; двукамерен аериран пясъко/маслозадържател.



гр. Враца 3000, ул. ”Екзарх Йосиф” № 81
тел/факс: (+35992) 629211; riosv-vr@riosv-vr.com
<http://riosv.vracakarst.com>



Първичните радиални утайтели не работят, поради липса на необходимост и са байпасирани.

- Биологично стъпало: безкислородна зона /денитрификация/ за биологично отстраняване на азот и фосфор - 2 бр. биобасейни. От 3 бр. биобасейн с нитрификация и превключена денитрификация с аериране работят 1 бр. Двата биобасейна не работят, поради липса на необходимост.
- От 5 бр. вторични радиални утайтели работят само 2 бр. Останалите 3 бр. не се използват в момента, поради липса на необходимост.

Дебитът на отпадъчната вода се измерва на вход и изход ПСОВ.

В РИОСВ – Враца ежесечно се представят протоколи от извършен собствен мониторинг. Мониторингът се извършва от акредитирана лаборатория ЛИК към „ВиК“ ООД – Враца. От извършения собствен и контролен мониторинг през 2025 г. до момента на проверката не са констатирани превишения на индивидуалните емисионни ограничения, поставени в горесцитираното Разрешителното.

Отпадъци

Закон за управление на отпадъците

От третирането на отпадни води в ПСОВ Враца се образува утайка, която след обезводняването ѝ се транспортира до изсушителните полета за временно съхранение. Площадката за временно съхранение е бетонирана и секторирана посредством стоманобетоннови бордове. На терен са 15 изсушителни полета, две от които са покрити. В момента на проверката има свободен обем. На изсушителните полета на ПСОВ-Враца се съхраняват временно генерираните утайки от ПСОВ – Мездра, ПСОВ – Бяла Слатина и ПСОВ – Козлодуй. Утайката се транспортира от „В и К“ ООД, гр. Враца на основание издаден от РИОСВ – Враца Регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци № 05-РД-176-01/29.03.2019 г. За дейностите по третиране и временно съхранение на отпадъци „В и К“, ООД притежава Регистрационен документ № 05-РД-184-00/26.04.2018 г. издаден от Директора на РИОСВ – Враца. Съгласно данните в Годишен отчет Приложение № 12 за 2025 г. утайката се предава за оползотворяване с код R10 - Обработване на земната повърхност, благоприятстващо земеделието или подобряващо качествата на околната среда. От дейността по механично третиране на отпадъчните води се отделят пясък и едри частици задържани от решетките. Отделените примеси се събират в около 15 броя контейнери тип „Бобър“.

Образуваните отпадъци през 2025 г. се предават на лица притежаващи необходимите документи по чл. 35 от ЗУО.

Оператора има направена регистрация в Национална информационна система за отпадъци /НИСО/ и отчетността се води посредством електронната платформа. Подадени са годишни отчети за 2025 г. през НИСО.

Резултати и заключения за съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство и последващ контрол:

При извършената проверка не е констатирано несъответствие с екологичното законодателство.