Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС

ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-ВРАЦА

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от "Нортуест Мега Дейта Център" ЕООД, ЕИК: 208430175

Пълен пощенски адрес: гр. Мездра, ул. "Александър Стамболийски" № 26

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): planningbuilding@abv.bg

Лице за контакти: Ваня Димитрова Иванова – пълномощник, ЕГН: 7908011877, тел.: 0898675213

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Радостин Христов Бонев

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че "Нортуест Мега Дейта Център" ЕООД има следното инвестиционно предложение:

1. Характеристика на инвестиционното предложение

Реконструкция и рехабилитация, подземно и надземно на съществуващи електропроводи „Рангел Панталеев 20 kV" и „Ломско шосе", захранващ имоти с ПИ 37798.29.22 и 37798.29.23 в м-ст „Мерите", гр. Козлодуй.

Проектът предвижда изграждане на 2 бр. нови кабелни линии Ср.Н 20 kV като част от реконструкция и надграждане на съществуваща ВЛ 20 kV. Всяка кабелна линия се изпълнява с три броя кабели тип САХЕк(ВН)П 1х240 mm².

Кабелните линии се полагат в нов общ изкоп, в пясъчна възглавница, над която се предвижда сигнална лента съгласно графичната част. При пресичане на републикански пътища се предвиждат нови сондажи. При пресичане на други пътища се предвижда полагане на 3 бр. PVC тръби Ø160 в бетонов кожух.

Съгласно Наредба № 16 сервитутните граници на кабелните линии са по 2 m от двете страни и попадат в съществуващия сервитут на съществуващите въздушни електропроводи 20 kV.

Условното начало на трасето е оградата на подстанция „Козлодуй". Оттам трасето преминава чрез пресичане на републикански път, продължава в западна посока, следващо пресичане на републикански път при съществуващите въздушни електропроводи и продължава в северозападна посока. Следва ново пресичане на друг републикански път чрез сондаж и продължаване в сервитута на ВЛ 20 kV до имота на възложителя.

Приблизителната дължина на трасето на изкопа е 2563 m. Точната дължина следва да бъде отразена в част „Геодезия".

За свързване в двата края на кабелите се предвиждат трифазни кабелни глави за скрит монтаж. Предвидени са 2 броя тройни шахти за муфиране на кабелните линии.

Кабелните линии от оградата на подстанция „Козлодуй" до килия 1 за кабелна линия 1 и до килия 35 за кабелна линия 2 са предмет на отделен проект. ЗРУ 20 kV в имота на възложителя също се проектира и изгражда по отделен проект.

2. Списание на основните процеси, капацитет, използвана площ и свързани дейности

За всяка от двете кабелни линии е предвидена мощност 8 MW. За всяка линия са необходими 3 бр. кабели тип CAXEк(BH)П 1x240 mm², като е предвиден запас 10%.

Предвижда се изпълнение на строително-монтажни работи, включващи изкопни работи, подготовка на кабелното легло, полагане на кабелите, изпълнение на сондажи при пресичане на републикански пътища, изпълнение на тройни кабелни шахти и муфиране.

Преди започване на изкопните работи следва да се извърши проучване за налична подземна инфраструктура по трасето и проектът да се съгласува с всички заинтересовани дружества. При необходимост, с оглед безопасността на работниците, изкопът се изпълнява ръчно.

При полагането кабелите се привързват в сноп през 3 m с немагнитен материал. При завои се спазва максималният радиус на огъване на кабела съгласно данните на производителя.

Строежът е III категория съгласно Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи и чл. 137, т. 5 от ЗУТ.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени дейности и необходими съгласувания

За захранване с електрическа енергия на обекта са издадени 2 бр. становища от „ЕСО“ ЕАД:

– за ПИ 37798.29.22: № 35712/12.02.2026 г. за 8 MW;

– за ПИ 37798.26.23: № 35612/12.02.2026 г. за 8 MW.

Предвижда се изграждане на едно общо ЗРУ 20 kV за двата имота, разположено в ПИ 37798.29.23, по отделен проект. Настоящото инвестиционно предложение обхваща подземното трасе на 2 бр. КЛ 20 kV от новото ЗРУ в имота на възложителя до оградата на подстанция „Козлодуй“.

4. Местоположение

Инвестиционното предложение е свързано с реконструкция и надграждане на съществуващи електропроводи „Рангел Панталеев 20 kV“ и „Ломско шосе“, захранващи ПИ 37798.29.22 и ПИ 37798.29.23 в м-ст „Мерите“, гр. Козлодуй.

Трасето започва от оградата на подстанция „Козлодуй“ и достига до имотите на възложителя. Линейният обект преминава в съществуващия сервитут на ВЛ 20 kV и пресича републикански пътища чрез сондажи.

В предоставената обяснителна записка е посочено, че мястото на реализация не попада в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ и защитени зони по ЗБР (Натура 2000), не засяга елементи на Националната екологична мрежа и не се очаква трансгранично въздействие.

Не се предвижда промяна на съществуващата или изграждане на нова пътна инфраструктура.

5. Природни ресурси, предвидени за използване

Обектът не подлежи на водоснабдяване. Не се предвижда водовземане за питейни, промишлени или други нужди.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани

Обектът не предполага емитиране на опасни вещества при нормалната експлоатация на предвидените кабелни линии.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха

Обектът не предполага отделянето на вредни емисии във въздуха при експлоатацията.

8. Отпадъци

Обектът не предполага формиране на отпадъци. При извършване на строително-монтажните работи всички възникнали отпадъци следва да бъдат управлявани съгласно приложимите нормативни изисквания.

9. Отпадъчни води

Обектът не предполага формиране на отпадъчни води.

10. Опасни химични вещества

На територията на обекта не се предвижда наличие и съхранение на опасни химични вещества.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем по реда на глава шеста от ЗООС.

Моля да бъде определен приложимият ред по глава шеста от Закона за опазване на околната среда във връзка с настоящото инвестиционно предложение.

II. Друга информация

Настоящото инвестиционно предложение е разработено въз основа на предоставената обяснителна записка по част „Електро“, в която са посочени техническите решения, трасето, мощностите, вида и броя на кабелите, кабелните шахти и начинът на пресичане на пътищата.

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционното предложение.

3. Други документи по преценка на уведомителя:

3.1. Допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение.

3.2. Картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.

4. Електронен носител – 1 бр.

5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

7. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 21.10.

Уведомител: .....

(„Нортуе