




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

УТВЪРДИЛ

инж. ХРИСТО ХРИСТОВ
и.д. Директор на РИОСВ - Враца



ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

Обект: Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ)-Враца , м-ст „Занкиното“, гр. Враца

Дата на извършване на проверката: 11.06.2019 г.

Място на извършване на проверката: м-ст „Занкиното“, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца.

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- Води;
- Отпадъци;

Основание за проверката: В изпълнение на Заповед № 79/10.06.2019г. на Директора на РИОСВ-Враца, на основание чл. 154 от Закона за опазване на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ-Враца през 2019г.

Цели на проверката:

Планов текущ контрол върху:

- Закон за водите (Обн. ДВ. бр. 67/27.07.1999г.);
- Закон за управление на отпадъците (Обн. ДВ. бр. 53/13.07.2012г.);

Проверени са следните основни производствени звена, участъци и документи:

- Площадка на пречиствателна станция за отпадни води.
- Документи – отчетни книги за образувани производствени отпадъци (утайка).

Води

Закон на водите (Обн. ДВ. бр. 67/27.07.1999г.)

„ВиК“ ООД гр Враца експлоатира градската пречиствателна станция за отпадъчни води и е титуляр на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води № 13140060/11.06.2008г. и Решение № 1309/25.04.2014г., издадени от директора на БДПР – Плевен.

В момента на проверката по пътя на водата работят следните съоръжения:груба и финна решетки, пясъко и маслозадържател, 5 броя биобасейна (два броя с денитрификация и три



броя с нитрификация); съоръжение за постоянно добавяне на железен трихлорид и четири броя вторични радиални утайтели.

За отчитане на постъпващото и заустено водно количество, на вход и изход ГПСОВ има монтирани измервателни устройства.

„ВиК“ ООД Враца извършва собствен мониторинг на отпадъчните води по договор с акредитирана лаборатория при спазване на честотата посочена в разрешителното за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води. Протоколите от лабораторните анализи своевременно се предоставят в РИОСВ-Враца.

Отпадъци

Закон за управление на отпадъците (Обн. ДВ. бр. 53/13.07.2012г.)

За третиране на утайката се експлоатират следните съоръжения: помпена станция за рециркулираща и излишна активна утайка, радиален утайкоуплътнител, аеробен стабилизатор, сграда обезводняване и 15 броя изсушителни полета.

Изсушената утайка се предава на земеделски производител, притежаващ необходимото разрешение, издадено от Българската агенция безопасност на храните.

„ВиК“ ООД притежава необходимите разрешителни и регистрационни документи по събиране, транспорт и третиране на отпадъци.

Отпадъците, задържани от решетките при механичното пречистване се събират в метални контейнери тип „Бобър“ и се обслужват от ОбП БКС Враца.

Води се редовно отчетна книга за количествата образувани и предадени производствени и/или опасни отпадъци, която е заверена от РИОСВ-Враца. Същата е проверена и подписана по време на проверката.

Резултати и заключения за съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство и последващ контрол:

При извършената проверка не е констатирано несъответствие с екологичното законодателство.