



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА

7.5.2024 г.

X овос-ео-130-1/07.05.2024

Подписано от: MARIANA PETKOVA TODOROVA

ДО
Г-Н КАЛИН КАМЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВРАЦА

На Ваш изх. №3200-69/03.04.2024г.

Относно: *Уведомление за инвестиционно предложение «Реконструкция и удължаване на водопроводната система и изграждане на нова канализационна система на с. Згориград, общ. Враца»*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАМЕНОВ,

Във връзка с постъпило уведомление за горесцитираното инвестиционно предложение, входирано в РИОСВ-Враца с вх. №ОВОС-ЕО-130/03.04.2024г., на основание чл. ба, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

Така заявеното инвестиционно предложение «Реконструкция и удължаване на водопроводната система и изграждане на нова канализационна система на с. Згориград, общ. Враца» попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Съгласно представената с уведомлението информация, основните идентифицирани инвестиционни мерки предвиждат: изграждане на канализационна мрежа и отвеждане на отпадъчните води от територията за пречистване; елиминиране на директни зауствания на отпадъчни води във водоприемниците, преминаващи през територията на селото; реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа, с цел намаляване на загубите на вода и подобряване на експлоатацията ѝ.

Реализирането на тези мерки ще допринесе за: подобряване на санитарно-хигиенните и екологични условия на живущите в село Згориград; опазване на околната среда; постигане на съответствие с националното и европейско законодателство. Водоснабдяването на селото се осъществява от местни водоизточници – 4 бр. каптажи, като водата от тях постъпва в 2 броя напорни резервоари, съответно 260 т3 и 80 т3.



гр. Враца 3000, ул. "Екзарх Йосиф" № 81
тел/факс: (+35992) 629211; riosv-vr@riosv-vr.com
<http://riosv.vracakarst.com>



Предвидени са водопроводи по всички улици в регулация, по които има съществуващо застрояване. Всички азбестоциментови и стоманени тръби се предвиждат за подмяна с полиетиленови тръби PE100 PN10. Участъците от полиетиленови тръби, положени през последните години с DN90, DN125 и DN160, както и арматурите по тях, ще се запазят.

Предвидени са 2 главни клона за селото. Трасето на Гл. Кл.1 започва от НР 260 м³, като преминава по ул. "Цар Иван Асен П", ул. „Христо Ботев“, ул. „Дилян Благоев“ и отново по ул. „Цар Иван Асен П“ до регулационната граница на селото. Началните участъци на Гл. Кл.1 са подменени с PE тръби с диаметър DN160mm. Останалата част от клона е предвидена за подмяна с тръби с диаметър DN 110mm.

Гл. Кл. II започва от НР 80м³, като трасето му преминава по ул. „Иван Вазов“, „Васил Коларов“ и „Ал. Стамболийски“, като след излизане от регулационните граници на селото продължава към хотелски комплекс „Чайка“, който се намира извън селото по главния път свързващ с. Згориград и гр. Враца. В регулационните граници на селото Гл. Кл. II е предвиден за водоснабдяване основно на разположените около трасето му имоти. Предвиден е с диаметър на тръбите DN 110mm. С изключение на подменените през последните години участъци, останалата част от второстепенната водопроводна мрежа ще бъде доизградена и подменена с тръби с диаметър DN90mm, PN10.

Предвидено е зонирание на мрежата, чрез изграждане на 2 бр. шахти с регулатори на налягане. Едната шахта е предвидена по Кл.3 по ул. "Й. Лютибродски", като ще редуцира изходящото налягане до 2 бара. Другата е по трасето на Гл. Кл. I по ул., Цар Иван Асен П" като тя ще редуцира изходящото налягане до 2,3 бар.

Канализационна система ще е разделна, с изграждане на тръбна система за отвеждане само на битовите отпадъчни води. Предвидено е обособяването на 2 главни колектора - Гл. Кл. I-б и Гл. Кл. II-б.

Гл. Кл. I ще събира отпадъчните води от югоизточната територия на селото (спрямо река Въртешница). Трасето му е предвидено да преминава по ул. "Цар Иван Асен П" и е с обща дължина от 1983 м. В края на Гл. Кл. I-б при достигане на регулационните граници на селото, ще продължи като външен довеждащ колектор по главният път свързващ с. Згориград и гр. Враца, до включването му в съществуваща ревизионна шахта от канализационната мрежа на гр. Враца Трасето на външният колектор е с обща дължина около 1750 м, като за изграждането му ще е необходимо на следваща фаза да се изготви ПУП - Парцеларен план.

Гл. Кл. II ще събира отпадъчните води от територията северозападно от река Въртешница. Поради сравнително малките оразмерителни водни количества, мрежата е предвидена да се изгради от тръби с диаметър DN315mm, спазвайки изискването на наредбата минималният диаметър да е не по-малък от 250 mm.

Предвижда се изграждането и на 2 бр. шахти с регулатор на налягане. Ще бъдат подменени и изградени сградните водопроводни отклонения за имотите, попадащи в обхвата на инвестиционното намерение.

Настоящото инвестиционното намерение се отнася само частите от обектите, засягащи улици с приложена регулация. Останалата част от инвестиционния проект ще бъде разгледана допълнително.

Генерираните отпадъци ще се третират съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове, като ще се предават на лица, притежаващи съответните разрешителни по чл. 35 от ЗУО. Характерът на ИП не предвижда образуване на отпадъчни промишлени или битови води. Не се очаква емитиране на вредни вещества във въздуха, водите и/или почвите.

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидената с него дейност **не попада/не може** да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежи** на регламентираните по реда

на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

Мястото на реализация на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* (ЗЗТ, Обн. ДВ, бр. 133/1998 г.).

Регулацията на с. Згориград **попада** в обхвата на защитени зони съгласно *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР, Обн. ДВ, бр. 77/2002 г.): BG0000166 «Врачански Балкан» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1031/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.19/05.03.2021г.) и BG0002053 "Врачански Балкан" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-801/04.11.2008 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 105/2008 г.).

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл.12, ал.2 във връзка с чл. 2, ал.2 от Наредбата за ОС, се установи, че предвиденото ИП **е допустимо** спрямо режима на дейностите в цитираните защитени зони, определен със заповедта за обявяването им.

ИП не е свързано с промяна предназначението и/или НТП на поземлени имоти.

С оглед гореизложеното, **отчитайки местоположението и характера** на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, вкл. птици, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми проекти (ИП/ППП).

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение *«Реконструкция и удължаване на водопроводната система и изграждане на нова канализационна система на с. Згориград, общ. Враца»*, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора** от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

7.5.2024 г.

X

инж. Николай Йорданов
Директор на РИОСВ - Враца
Подписано от: NIKOLAY GEORGIEV YORDANOV