



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА

28.2.2024 г.

X овос-ео-64-1/28.02.2024

Подписано от: MARIANA PETKOVA TODOROVA

ДО
АНГЕЛ ИВАЛИНОВ ГЕОРГИЕВ
БИЛЯН ИВАЛИНОВ ГЕОРГИЕВ
УПРАВИТЕЛИ НА
"АСИМ" ООД МИЗИЯ
УЛ. «СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ» №59
ГР. МИЗИЯ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение за «Изграждане на БКТП 630kVA, 0,4/20kV и кабелна линия 20kV за присъединяване на Фотоволтаична електрическа централа към електроразпределителната мрежа 20kV, в УПИ Х-1401, кв. 85, ул. "Софроний Врачански" №18, гр. Мизия.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ОВОС-ЕО-64/21.02.2024 г. на РИОСВ-Враца, за горесцитираното инвестиционно предложение на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г.), Ви уведомявам следното:

Така заявеното инвестиционно предложение «Изграждане на БКТП 630kVA, 0,4/20kV и кабелна линия 20kV за присъединяване на Фотоволтаична електрическа централа към електроразпределителната мрежа 20kV, в УПИ Х-1401, кв. 85, ул. "Софроний Врачански" №18, гр. Мизия попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно представената с уведомлението информация, предвидената за изграждане кабелната линия 20 kV ще захранва новопроектирания трафопост на Възложителя 630kVA, 20/0,4 kV и ще бъде изпълнена с кабел САХЕк(ВН)П 20 kV 3x1 x 185/25 мм² (или аналог НА2XS(F)2Y 20 kV 3x1 x 185/25мм²). Към СРС на височина 5,85 м над терена кабелът ще бъде изтеглен в дебелостенна тръба РЕ-НД 140мм. Присъединяването на кабела към РОМЗк ще се изпълни с кабелна глава за външен монтаж. Връзката от РОМЗк с



гр. Враца 3000, ул. "Екзарх Йосиф" № 81
тел/факс: (+35992) 629211; riosv-vr@riosv-vr.com
<http://riosv.vracakarst.com>



проводниците на ВЕ ще се направи с проводник АС 50мм². Трасето на кабелната линия по цялата си дължина има сервитут за обслужване и ремонт в урбанизирана територия - 60см от едната страна и 150 см от другата страна, считано от оста на трасето. В БКТП кабелите се полагат открито по стената или на метална кабелна скара предпазени в метални тръби ф 140 мм² за кабелите СрН и ф 110 мм за кабелите НН. Дължина на трасето е Lтр=120м. Дължината на кабелната линия е L кабел=3брх120м+3х10м по СРС и въвод в БКТП=390,00м+5% за температурни промени и разместване за земните пластове=410м. Предвижда се свързването към заземителната инсталация да се извършва чрез поцинкована шина 40/4мм. Заземлението на стълба ще се изпълни с 2 кола от профилна стомана 63/63/6мм-1,5 м. Захранването на обекта с електрическа енергия ще се изпълни от въздушен електропровод „Урожай“ 20 kV, п/ст „Букьовци“.

БКТП ще е тип ВМ-3,60х2,6м -0,4/20kV, 1х630kVA - бетонният корпус е изпълнен като монолитен блок, а покрива е с възможност за демонтаж и монтаж. Максималната мощност на трансформаторите, които може да се монтират в съоръжението е до 1х1600кVA, за конкретния обект ще бъде монтиран трансформатор 630кVA.

От стълба до трафопоста кабелът ще бъде положен в земен изкоп 1.0/0,4м. Пресичането на пътя и отводнителната канавка ще бъде изпълнено чрез хоризонтален сондаж на дълбочина минимум 1,2м под пътното платно и 50см под отводнителната канавка.

Строителните отпадъци ще бъдат своевременно извозвани на площадка за строителни отпадъци, указана от Община Мизия. ИП не предполага формиране на отпадъчни води. Реализацията на ИП не е свързана с отделяне на вредни емисии във въздуха, водите и почвите.

След извършената от страна на инспекцията проверка за местоположението на обектите, се установи, че ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии /ЗЗТ/*, както и в обхвата на защитени зони съгласно *Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/*. Най-близо разположената защитена зона, на 600 м е ВГ0000508 „Река Скът“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-49/ 17.01.2024 г. на министъра на околната среда и водите (обн. в Държавен вестник, бр. 10 от 0202.2024г).

Така заявеното инвестиционно предложение **не попада** в обхвата на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не е предмет** на процедури по Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и Екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, **отчитайки местоположението и характера** на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близката защитена зона ВГ0000508 „Река Скът“, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на животински видове, предмет на опазване в защитената зона; трансформация на местообитания, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми проекти (ИП/ППП).

В тази връзка, на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение *«Изграждане на БКТП 630kVA, 0,4/20kV и кабелна линия 20kV за присъединяване на Фотоволтаична електрическа централа към електроразпределителната мрежа 20kV, в УПИ X-1401, кв. 85, ул. "Софроний Врачански" №18, гр. Мизия, преценката* на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора** от Наредбата за ОС.

Обръщам Ви внимание: Настоящото писмо се отнася **единствено** за изграждане на БКТП 630kVA, 0,4/20kV и кабелна линия 20kV за присъединяване на ФВЦ към електропреносната мрежа.

За изграждане на обект Фотоволтаична електрическа централа в гр. Мизия, с възложител „АСИМ“ ООД Мизия, в РИОСВ – Враца **не е постъпвало уведомление** за инвестиционно предложение, съответно **такъв обект не е съгласуван**.

Във връзка с горното, **следва възложителят да внесе в инспекцията уведомление за ИП** (по образец) за произнасяне и провеждане от РИОСВ – Враца на приложимата процедура по реда на ЗООС/ЗБР.

Настоящото писмо се отнася само за конкретното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

28.2.2024 г.

X

инж. Николай Йорданов
Директор на РИОСВ - Враца
Подписано от: NIKOLAY GEORGIEV YORDANOV