



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА

7.4.2026 г.

X ОВОС-ЕО-157-1/07.04.2026

Per. №

Signed by: REGIONALNA INSPEKSIYA PO OKOLNATA SREDA I VODITE-VRATSA

ДО
Г-ЖА РОСИЦА ЙОТОВА ЦЕКИНА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „БИО ФАРМИНГ“ АД
БУЛ. „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ № 98, ОФИС СГРАДА „АЗИМУТ“, ЕТ. 4
ГР. СОФИЯ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на система за съхранение на електрическа енергия тип „шкаф“ (BESS) за собствени нужди в УПИ I, кв.64, образуван от имоти 39846.500.1408 и 39846.500.1671 по плана на гр. Криводол, общ.Криводол“ с възложител: „Био Фарминг“ АД

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЦЕКИНА,

Във връзка с постъпило уведомление за горесцитираното инвестиционно предложение (ИП), заведено в РИОСВ - Враца с вх. №ОВОС-ЕО-157/25.03.2026 г., на основание чл. 6 а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на плановете, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.), Ви уведомявам следното:

Така заявеното инвестиционно предложение: Изграждане на система за съхранение на електрическа енергия тип „шкаф“ (BESS) за собствени нужди в УПИ I, кв.64, образуван от имоти 39846.500.1408 и 39846.500.1671 по плана на гр. Криводол, общ. Криводол попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Съгласно представената документация инвестиционното предложение предвижда доставка, монтаж и експлоатация на 1 брой контейнерна система за съхранение тип „шкаф“ (BESS) с обща инсталирана мощност 50 kW и общ капацитет 100 kWh за собствени нужди, разположени на ул. „Комсомолска“ №1 в гр. Криводол. За присъединяване на системата е предвидено подземно вътрешноплощадково кабелно трасе, поради непосредствена близост на съоръжението до съществуващ трафопост.



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

гр. Враца 3000, ул. "Екзарх Йосиф" № 81
тел/факс: (+35992) 629211; riosv-vr@riosv-vr.com
<http://riosv.vracakarst.com>



При реализацията и експлоатацията на ИП не се предвижда използване на природни ресурси. Не се предвиждат отпадъци при изграждането на бъдещият обект. От дейността не се очакват емисии на вредни вещества в атмосферния въздух. При изпълнение на инвестиционното предложение не се очаква формиране на отпадъчни води.

Мястото на реализация на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* (ЗЗТ, Обн. ДВ, бр. 133/1998 г.) и в обхвата на защитени зони съгласно *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР, Обн. ДВ, бр. 77/2002 г.). Най-близо разположената защитена зона е BG0000594 „Божия мост – Понора“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-262/31.03.2021г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.41/18.05.2021г.).

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидената с него дейност **не попада/не може** да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС) и **не подлежи** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, **отчитайки местоположението** (извън защитени зони) и **характера** на предвидената дейност, при реализацията на ИП **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони, вкл. върху най-близо разположената защитена зона по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане и/или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство и прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване на целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предвидените дейности, причинено поотделно или в комбинация с други ИП/ППП.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на система за съхранение на електрическа енергия тип „шкаф“ (BESS) за собствени нужди в УПИ I, кв.64, образуван от имоти 39846.500.1408 и 39846.500.1671 по плана на гр. Криводол, общ. Криводол“, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора** от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

С уважение,

7.4.2026 г.

X

инж.Николай Йорданов
Директор на РИОСВ - Враца
Подписано от: NIKOLAY GEORGIEV YORDANOV