



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

### РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА

14.4.2026 г.

**X** ОВОС-ЕО-172-1/14.04.2026

Per. №

Signed by: REGIONALNA INSPEKTSIYA PO OKOLNATA SREDA I VODITE-VRATSA

**ДО**  
**Г-Н РАДОСЛАВ ЦВЕТКОВ**  
**Г-Н ВИКТОР СТАНЧЕВ**  
**„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗАПАД“ ЕАД**  
**БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ № 28**  
**ГР. СОФИЯ**

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение „Външно ел. захранване с кабели Н.Н. 1KV за "групови гаражи - 10 броя", на ул. „Св. Патриарх Евтимий“ № 29, в ПИ47714.500.1023, УПИ VII-2023, кв. 101В, гр. Мездра, общ. Мездра“

#### УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с внесено уведомление с вх. № ОВОС-ЕО-172/03.04.2026 г. на РИОСВ-Враца, за горесцитираното инвестиционно предложение (ИП), на основание чл. ба, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.), Ви уведомявам следното:

Така заявеното инвестиционно предложение за „Външно ел. захранване с кабели Н.Н. 1KV за "групови гаражи - 10 броя", на ул. „Св. Патриарх Евтимий“ № 29, в ПИ47714.500.1023, УПИ VII-2023, кв.101В, гр. Мездра, общ. Мездра“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно представената документация инвестиционното предложение предвижда изграждане на външно ел. захранванес кабели Н.Н. 1кV за групови гаражи – 10 бр. на ул.„Св. Патриарх Евтимий“ № 29. Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ: 47714.500.1023. Основните дейности, които са предвидени за изпълнение са следните: електрозахранването на обекта ще се осъществи от същ. ТП 43, VR\_0526\_2, гр. Мездра; от табло тип “ТЕПО”, монтирано на фасада на съседната от изток сграда, което е захранено от гореспоменатия ТП, ще се изтегли 1бр. нов кабел Н.Н. 1кV САВТ 4x50 мм2. Новият кабел ще се изтегли в нова тръбна мрежа, изпълнена с 4бр. PVC тръби Ф110, от СШ-1 до НШ-2. От НШ-2 до НШ-3, новият кабел ще се изтегли в нова тръбна мрежа, изпълнена с 2бр. PVC



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

гр. Враца 3000, ул. "Екзарх Йосиф" № 81  
тел/факс: (+35992) 629211; riosv-vr@riosv-vr.com  
<http://riosv.vracakarst.com>



тръби Ф110. Таблото ще се монтира в близост до НШ-3. От НШ-3, през фундамента на нов ГЕТ, новият кабел ще се изтегли през 2 бр. метални тръби Ф 108. Поради липса на информация падът на напрежение е сметнат от същ. ТЕПО до нов ГЕТ. Таблото ще се plombира, заземи и заключи. Всички метални части ще се заземят до  $R_z < 10\Omega$ . Дължината на кабела е 36 м., а дължината на трасето е 30 м.

При реализацията и експлоатацията на ИП не се предвижда използване на природни ресурси. Не се очаква генериране на строителни отпадъци. От дейността не се очакват емисии на вредни вещества в атмосферния въздух. При изпълнение на инвестиционното предложение не се очаква формиране на отпадъчни води.

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидената в него дейност **не попада/не може** да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежи** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

Мястото на реализация на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* (ЗЗТ, Обн. ДВ, бр. 133/1998 г.) и в обхвата на защитени зони съгласно *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР, Обн. ДВ, бр. 77/2002 г.). Най-близко разположените защитени зони са BG0000166 „Врачански Балкан“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1031/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.19/05.03.2021г.) и BG0002053 „Врачански Балкан“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-801/2008г на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 105/2008 г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от мрежата "Натура 2000", включително и върху най-близко разположената защитена зона, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми проекти (ИП/ППП).

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение „Външно ел. захранване с кабели Н.Н. 1KV за "групови гаражи - 10 броя", на ул. „Св. Патриарх Евтимий“ № 29, в ПИ47714.500.1023, УПИ VII-2023, кв. 101В, гр. Мездра, общ. Мездра“, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.*

С уважение,

14.4.2026 г.

**X**

---

инж.Николай Йорданов  
Директор на РИОСВ - Враца  
Подписано от: NIKOLAY GEORGIEV YORDANOV