



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА

17.4.2026 г.

X ОВОС-ЕО-183-1/17.04.2026

Per. №

Signed by: REGIONALNA INSPEKTSIYA PO OKOLNATA SREDA I VODITE-VRATSA

ДО
Г-Н ПЕТЪР НИКОЛАЕВ КАСАБОВ
УПРАВИТЕЛ НА „М ПАУЪР ТРЕЙДИНГ“ ЕООД
БУЛ. „СИМЕОНОВСКО ШОСЕ“ № 145, ВХ. Б, АП. 3
ГР. СОФИЯ

ЧРЕЗ
БОРИЛ КОЦЕВ
УПЪЛНОМОЩЕНО ЛИЦЕ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение „Подземна кабелна линия 10KV от РУ 10 kV към ОСЕЕ в УПИ-235, кв. 10 по плана на „Източна промишлена зона“, ПИ 12259.1027.235 до ЗРУ 10 kV в съществуваща подстанция „Враца“ в ПИ 12259.1027.23 по КККР на гр. Враца, общ. Враца“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАСАБОВ,

Във връзка с внесено уведомление с вх. № ОВОС-ЕО-183/09.04.2026 г. на РИОСВ-Враца, за горесцитираното инвестиционно предложение (ИП), на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.), Ви уведомявам следното:

Така заявеното инвестиционно предложение за „Подземна кабелна линия 10KV от РУ 10 kV към ОСЕЕ в УПИ-235, кв. 10 по плана на „Източна промишлена зона“, ПИ 12259.1027.235 до ЗРУ 10 kV в съществуваща подстанция „Враца“ в ПИ 12259.1027.23 по КККР на гр. Враца, общ. Враца“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно представената документация инвестиционното предложение предвижда изграждане на подземна кабелна линия със силови кабели 10 kV тип NA2XS(F)2Y 1x185mm². Трасето започва от разпределителната уредба СрН (TR1) в ПИ 12259.1027.235. След излизане от имота, трасето се насочва на север в рамките на западния тротоар на местен път 12259.1027.162 до достигане на ул. „Георги Апостолов“ (ПИ 12259.1027.160) след което я пресича и се установява в северният и тротоар. След пресичането, трасето се отправя на североизток в рамките на северния тротоар на ул. „Георги Апостолов“, пресича бул. „Васил



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

гр. Враца 3000, ул. "Екзарх Йосиф" № 81
тел/факс: (+35992) 629211; riosv-vr@riosv-vr.com
<http://riosv.vracakarst.com>



Кънчов“ (ПИ 12259.1027.135). След пресичането на бул. „Васил Кънчов“, трасето отново продължава в рамките на северния тротоар на ул. „Георги Апостолов“ (ПИ 12259.1026.236). При достигане до подстанция 110/10 kV „Враца 2“, трасето се отправя на север, пресича ПИ: 122591027.24 и навлиза в имота на подстанцията ПИ 12259.1027.22, от където се отправя на изток в рамките на кабелен колектор, навлиза в ПИ 12259.1027.23 и достига кабелна килия 35 на ЗРУ 10kV на подстанция 110/10 kV „Враца 2“. Общата дължина на кабелите (трасето) е 968,3 м.

Не се очаква генериране на вредни отпадъци. От дейността не се очакват емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидената в него дейност **не попада/не може** да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежи** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

Мястото на реализация на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* (ЗЗТ, Обн. ДВ, бр. 133/1998 г.) и в обхвата на защитени зони съгласно *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР, Обн. ДВ, бр. 77/2002 г.). Най-близко разположените защитени зони са BG0000166 „Врачански Балкан“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1031/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.19/05.03.2021г.) и BG0002053 „Врачански Балкан“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-801/2008г на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 105/2008 г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от мрежата "Натура 2000", включително и върху най-близко разположената защитена зона, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми проекти (ИП/ППП).

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение „Подземна кабелна линия 10KV от РУ 10 kV към ОСЕЕ в УПИ-235, кв. 10 по плана на „Източна промишлена зона“, ПИ 12259.1027.235 до ЗРУ 10 kV в съществуваща подстанция „Враца“ в ПИ 12259.1027.23 по КККР на гр.Враца, общ. Враца“, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

С уважение,

17.4.2026 г.

X

инж.Николай Йорданов
Директор на РИОСВ - Враца
Подписано от: NIKOLAY GEORGIEV YORDANOV