



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

### РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА

5/4/2026

**X** ОВОС-ЕО-202-1/04.05.2026

Per. №

Signed by: REGIONALNA INSPEKTSIYA PO OKOLNATA SREDA I VODITE-VRATSA

ДО  
Г-Н ЦВЕТАН БОЙЧЕВ РАЙКОВ  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „КМС“ ЕАД  
УЛ. „БОРИС КАРАДИМЧЕВ“ № 2  
ГР. СОФИЯ  
[office.sofia@kmc-bg.com](mailto:office.sofia@kmc-bg.com)

КОПИЕ ДО  
Г-Н ЯВОР АНДРЕЕВ

ГР. СОФИЯ

Г-Н РАДОСЛАВ ЦВЕТКОВ  
Г-Н ВИКТОР СТАНЧЕВ  
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗАПАД“ ЕАД  
БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ № 28  
ГР. СОФИЯ

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение: „Изместване на част от ВЕ "ЕЛБА" 20 kV, засягащ строеж на сграда за административни, производствени, стопански и складови дейности в ПИ 77548.177.1, от съществуващ СРС 56А до ТП "РУ АЕР", м-ст „Гропата“ по КККР на с. Хърлец, общ. Козлодуй, обл. Враца“

#### УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило уведомление за горесцитираното инвестиционно предложение (ИП), заведено в РИОСВ - Враца с вх. №ОВОС-ЕО-202/22.04.2026 г., на основание чл. 6 а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на плановете, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.), Ви уведомявам следното:

Така заявеното инвестиционно предложение: „Изместване на част от ВЕ "ЕЛБА" 20 kV, засягащ строеж на сграда за административни, производствени, стопански и складови



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

гр. Враца 3000, ул. "Екзарх Йосиф" № 81  
тел/факс: (+35992) 629211; riosv-vr@riosv-vr.com  
<http://riosv.vracakarst.com>



дейности в ПИ 77548.177.1, от съществуващ СРС 56А до ТП "РУ АЕР", м-ст „Гропата” по КККР на с. Хърлец, общ. Козлодуй, обл. Враца попада в обхвата на чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС*.

Съгласно представената документация инвестиционното предложение предвижда изместване на преминаващ през поземлени имоти с идентификатори 77548.177.1 и 77548.177.7 по КККР на с. Хърлец, ВЕ „Елба” 20kV. В ИП е предвиден демонтаж на 3 броя СРС (стоманорешетъчни стълбове), един от които е с РОС 20/400А и 1 брой СБС (стоманобетонен стълб), както и проводниците между тях. Дължината на трасето на новия участък е  $B_{тр}=298,404$  м. Дължина на проводника с включен провее и мостове  $B_{пров}=3 \times 320 = 960$  м- единичен АС 95 mm<sup>2</sup>. Новото трасе ще се състои от 5 бр. стоманорешетъчни стълба един от които с площ на стъпката 2,89 m<sup>2</sup>(ЪМ-20-951), един с площ 3,61m<sup>2</sup>(ЪМ-60-951) и 3 броя с площ на стъпката 6,76 m<sup>2</sup> (ЪМ-90-951). На новият стълб № 2 ще се монтира РОС 20/400 А с РАЗ 20. Три броя от стълбовете с номера 1, 2 и 3 са позиционирани в ПИ77548.177.7 и два броя в ПИ 77548.177.1 собственост на възложителя. Имотите, през които преминава участъка подлежащ на изместване, както и съседните имоти са урбанизирана територия с настоящо и бъдещо застрояване и оформят така наречено селищно образувание с административна, производствена и складова дейност. По цялата дължина въздушният електропровод има сервитут за обслужване и ремонт в селищни образувания по 7,0 м от двете страни считано от оста на трасето.

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидената в него дейност не попада/не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

Мястото на реализация на ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ, Обн. ДВ, бр. 133/1998 г.) и в обхвата на защитени зони съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, Обн. ДВ, бр. 77/2002 г.). Най-близо разположената защитена зона е BG0002009 "Златията" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-548/05.09.2008г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 83/2008 г.), изм. и доп. Заповед № РД-69/28.01.2013 г. (обн. ДВ, бр. 10/2013 г.).

С оглед гореизложеното, **отчитайки местоположението** (извън защитени зони) и **характера** на предвидената дейност, при реализацията на ИП **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони, вкл. върху най-близо разположената защитена зона по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане и/или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство и прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване на целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предвидените дейности, причинено поотделно или в комбинация с други ИП/ППП.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение „Изместване на част от ВЕ "ЕЛБА" 20 kV, засягащ строеж на сграда за административни, производствени, стопански и складови дейности в ПИ 77548.177.1, от съществуващ СРС 56А до ТП "РУ АЕР", м-ст „Гропата” по КККР на с. Хърлец, общ. Козлодуй, обл. Враца“, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора** от Наредбата за ОС.

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.*

**С уважение,**

4.5.2026 г.

**X**

---

инж.Николай Йорданов  
Директор на РИОСВ - Враца  
Подписано от: NIKOLAY GEORGIEV YORDANOV