



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА

8.5.2026 г.

X ОВОС-ЕО-211-1/08.05.2026

Per. №

Signed by: REGIONALNA INSPEKTSIYA PO OKOLNATA SREDA I VODITE-VRATSA

ДО
Г-Н ГЕОРГИ ТОМОВ
Г-Н АНТРАНИК ПАЛАБИКИЯН
„А1 ТАУЪРС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
УЛ. „КУКУШ“ № 1
ГР. СОФИЯ

ЧРЕЗ
НИКОЛА ЦВЕТКОВ
УПЪЛНОМОЩЕНО ЛИЦЕ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение „Пасивна инфраструктура за разполагане на активно оборудване за ЕСМ VRC0027.A008 Krushovitsa на А1 Тауърс България ЕООД“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с внесено уведомление с вх. № ОВОС-ЕО-211/28.04.2026 г. на РИОСВ-Враца, за горесцитираното инвестиционно предложение (ИП), на основание чл. ба, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.), Ви уведомявам следното:

Така заявеното инвестиционно предложение за „Пасивна инфраструктура за разполагане на активно оборудване за ЕСМ VRC0027.A008 Krushovitsa на А1 Тауърс България ЕООД”, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно представената документация инвестиционното предложение предвижда монтаж на нова мачта и плинт с оборудване, разположени в подпокривното на сграда в УПИ IV, кв. 82, ПИ 40200.501.2 в с. Крушовица, общ. Мизия, обл. Враца. Състои се от помещение за оборудване на третия етаж от сградата и една мачта за антени с височина 8.00 м, монтирана на кота +8,00 м. За достъп до нивото на антените и оборудването се предвижда нова стоманена стълба и капандура до покрива. При изграждането на физическата инфраструктура на ППС съществуващата мачта се демонтира. Монтира се нова типова мачта



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

гр. Враца 3000, ул. ”Екзарх Йосиф” № 81
тел/факс: (+35992) 629211; riosv-vr@riosv-vr.com
<http://riosv.vracakarst.com>



с височина 8,00 m. Стволът е изработен от горещо формован тръбен профил Ø159x5. Той ще е укрепен със 4 бр. стоманени подкоси през 90° в план. Стволът ще е разделен на 4 секции с различни дължини. Подкосите ще се монтират към мачтата чрез болтова връзка и към анкерни елементи отново на болтова връзка. Подкосите ще са укрепени с хоризонтална диафрагма. От своя страна анкерните елементи и секциите ще се монтират към опорна „X“-образна рамка от горещо формувани HE120 А профили, която стъпва само в краищата си. Конструкцията ще се анкерира към стоманобетонната подпокривна конструкция. Всички стоманени елементи на конструкциите ще са горещопоцинковани..

При реализацията и експлоатацията на ИП не се предвижда използване на природни ресурси. От дейността не се очакват емисии на вредни вещества в атмосферния въздух. При изпълнение на инвестиционното предложение не се очаква формиране на отпадъчни води.

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидената в него дейност **не попада/не може** да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежи** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

Мястото на реализация на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* (ЗЗТ, Обн. ДВ, бр. 133/1998 г.) и в обхвата на защитени зони съгласно *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР, Обн. ДВ, бр. 77/2002 г.). Най-близо разположената защитена зона е BG0000508 „Река Скът“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-49/17.01.2024 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 10/02.02.2024 г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близо разположените защитени зони, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми проекти (ИП/ППП).

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение „*Пасивна инфраструктура за разполагане на активно оборудване за ЕСМ VRC0027.A008 Krushovitsa на А1 Тауърс България ЕООД*“, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора** от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

С уважение,

8.5.2026 г.

X

инж.Николай Йорданов
Директор на РИОСВ - Враца
Подписано от: NIKOLAY GEORGIEV YORDANOV