



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА

14.6.2023 г.

X овос-ео-213-1/14.06.2023

Подписано от: Mariana Petkova Todorova

ДО
Г-Н НИКОЛАЙ **ЗДРАВКОВ**
УПРАВИТЕЛ НА „ЛАЙТ ИНВЕСТМЪНТ“ ООД
УЛ. „ЯНТРА“ №ЗБ
РАЙОН „СРЕДЕЦ“
ГР. СОФИЯ 1124
e-mail: liteinvestment@iandgbrokers.com

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане и полагане на кабел 20 kV за захранване на КТП 20/800 за захранване на „Фотоволтаична централа до 1MW“ в ПИ 07702.310.55 по КК на гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗДРАВКОВ,

Във връзка с внесено уведомление с вх. № ОВОС-ЕО-213/05.06.2023 г. на РИОСВ-Враца, за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

Така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане и полагане на кабел 20 kV за захранване на КТП 20/800 за захранване на „Фотоволтаична централа до 1MW“ в ПИ 07702.310.55 по КК на гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно внесената документация и представен към уведомлението трасировъчен план, ИП включва изграждането на трасе и полагането в него на подземен кабел 20 kV за захранване на КТП 20/800 за захранване на „Фотоволтаична централа до 1MW“ в ПИ 07702.310.55 по КК на гр. Бяла Слатина, с дължина 285 м между съществуващ стълб на ВЕЛ 20 kV Гарант и предстоящо за изграждане КТП в имота на Възложителя по друг инвестиционен проект.

Кабелът ще бъде положен от КТП в „1-ви стопански двор“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 07702.310.55 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.



гр. Враца 3000, ул. "Екзарх Йосиф" № 81
тел/факс: (+35992) 629211; riosv-vr@riosv-vr.com
<http://riosv.vracakarst.com>



Бяла Слатина, Община Бяла Слатина, одобрени със Заповед РД-18-267/25.08.17 г. на Изпълнителния директор на АГКК до съществуващ стълб на ВЕЛ 20 kV Гарант.

Трасето на кабела ще попада в сервитутите на общински имоти, като координатите на югозападния ъгъл на КТП съгласно БГС 2005 са: X 4814730.519 Y 373666.457, а координатите на югозападния ъгъл на съществуващия стълб на присъединителната точка ВЕЛ 20 kV Гарант съгласно БГС 2005 са: X 4814935.902 Y 373785.423.

При реализацията на ИП се предвиждат следните основни дейности и етапи: подготовка за започване на работа, трасиране на кабелната линия, организация и обезопасяване на работната площадка; разкъртване на пътни и тротоарни настилки; изкопни работи, оформяне на ширини и дълбочини на трасето; полагане на силов кабел 20 kV; направа на кабелни муфи и кабелни глави; обратен насип, полагане на сигнална лента, възстановяване на тротоарни и пътни настилки; изпитване на кабела с повишено напрежение. Изкопът ще е с габарити - дълбочина 90см и ширина 40см.

Полаганият кабел ще е нов 20 kV тип САХЕк/вн/П 3х/1х185/ с алуминиеви многожични жила, с изолация от химически омрежен полиетилен, екран от медни телове със спирално навита медна лента и външна обвивка от поливинил хлорид, като се захрани от съществуващ ЖР стълб на 20 kV Гарант. Присъединяването ще стане към ЕП 20 kV "Гарант" като се монтира РОМЗК 20/200А и се изтегли до нов КТП, които ще се реализира по друг инвестиционен проект. При обратния насип на 30см над кабела ще бъде положена предупредителна лента от синтетичен материал, след което се дозасипва с трамбовани пластове по 20 см.

С реализацията на инвестиционното предложение не е необходимо изграждането на нова или промяна на съществуващата техническа инфраструктура. По време на строителството ще бъдат използвани строителни материали, като асфалт, бетон, тротоарни плочи, кабели, крепежни елементи, обсадни тръби, трошен камък, пясък, чакъл.

В процеса на работа не се очаква емитиране на опасни вещества, при които се осъществява или е възможен контакт с води. Очаква се образуването на емисии на вещества от строителната и пътно-транспортната техника.

По голяма част от генерираните строителни отпадъци ще бъдат използвани при обратния насип за възстановяване на настилките, а минимално количество ще бъдат третирани и транспортирани от изпълнителя на строежа съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците и плана за управление на отпадъците.

Мястото, където ще се реализира настоящото ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии (Обн. ДВ, бр. 133/1998 г.)* и в обхвата на защитени зони съгласно *Закона за биологичното разнообразие (Обн. ДВ, бр. 77/2002 г.)*. Най-близо разположената защитена зона, на отстояние над 8,5 км е ВG0000508 „Река Скът“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.).

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидената с него дейност **не попада/не може** да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежи** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението** (извън границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“) и **характера** (изграждане на подземна електропроводна линия) на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близо разположените защитени зони, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми проекти (ИП/ППП). При реализиране на ИП не се очаква да се предизвикат отрицателни кумулативни въздействия.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане и полагане на кабел 20 kV за захранване на КТП 20/800 за захранване на „Фотоволтаична централа до 1MW“ в ПИ 07702.310.55 по КК на гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина“, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

14.6.2023 г.

X

инж. Николай Йорданов
Директор на РИОСВ - Враца
Подписано от: NIKOLAY GEORGIEV YORDANOV