



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА

13.5.2026 г.

X ОВОС-ЕО-217-1/13.05.2026

Per. №

Signed by: REGIONALNA INSPEKTSIYA PO OKOLNATA SREDA I VODITE-VRATSA

ДО

Г-Н РАДОСЛАВ ЦВЕТКОВ

Г-Н ВИКТОР СТАНЧЕВ

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗАПАД“ ЕАД

БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ № 28

ГР. СОФИЯ

ЧРЕЗ

Г-Н ВЛАДИМИР КОЗУЛИН

УПЪЛНОМОЩЕНО ЛИЦЕ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение „Външно електрозахранване НН-1kV за „Складова база“, находяща се в ПИ 12259.1021.256 по КККР, ул. „Христо Смирненски“ № 7, гр. Враца.“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с внесено уведомление с вх. № ОВОС-ЕО-217/30.04.2026 г. на РИОСВ-Враца, за горесцитираното инвестиционно предложение (ИП), на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.), Ви уведомявам следното:

Така заявеното инвестиционно предложение за „Външно електрозахранване НН-1kV за „Складова база“, находяща се в ПИ 12259.1021.256 по КККР, ул. „Христо Смирненски“ № 7, гр. Враца.“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно представената документация инвестиционното предложение предвижда външно електрозахранване за „Складова база“, находяща се в ПИ 12259.1021.256, чрез изграждане на ново кабелно електрозахранване ниско напрежение (НН-1 kV). Захранването ще се осъществи от съществуващ кабелен разпределителен шкаф КРШ-1, част от мрежа НН на трансформаторен пост МКТП „Орловец“, VR_7083. Предвижда се изтегляне на нов подземен кабел НН-1 kV САВТ 4x50 mm² до ново главно електромерно табло ГЕТ тип 1-ПВ за вкопаване. Свързването ще се извърши към съществуващ извод в КРШ-1, оборудван с вертикален предпазител тип ВПР 100/100А. Новият кабел ще бъде положен частично в съществуваща тръбна мрежа с четири PVC тръби Ф110, частично в нова тръбна мрежа с две нови PVC тръби Ф110 и в два броя нови метални тръби Ф108 до новото ГЕТ. Общата дължина на новата подземна кабелна линия НН-1 kV е 30 м.

При реализацията и експлоатацията на ИП не се предвижда използване на природни



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

гр. Враца 3000, ул. "Екзарх Йосиф" № 81
тел/факс: (+35992) 629211; riosv-vr@riosv-vr.com
<http://riosv.vracakarst.com>



ресурси. Не се очаква генериране на строителни отпадъци. От дейността не се очакват емисии на вредни вещества в атмосферния въздух. При изпълнение на инвестиционното предложение не се очаква формиране на отпадъчни води.

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидената в него дейност **не попада/не може** да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежи** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

Мястото на реализация на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* (ЗЗТ, Обн. ДВ, бр. 133/1998 г.), но **попада** в обхвата на защитени зони: **BG0000166 „Врачански Балкан“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1031/17.12.2020 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.19/05.03.2021 г.) и **BG0002053 "Врачански Балкан"** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-801/2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 105/2008 г.).

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 2 във връзка с чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС*, се установи, че така заявеното ИП **е допустимо** спрямо режима на защитени зони BG0000166 „Врачански Балкан“ и BG0002053 „Врачански Балкан“, определен със заповедите за обявяването им.

Реализацията на ИП не е свързана с промяна предназначението и/или начина на трайно ползване на имота, предвид което така заявеното ИП се разглежда в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони BG0000166 „Врачански Балкан“ и BG0002053 „Врачански Балкан“, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, вкл. птици, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми проекти (ИП/ППП).

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение „Външно електрозахранване НН-1kV за „Складова база“, находяща се в ПИ 12259.1021.256 по КККР, ул. „Христо Смирненски“ № 7, гр. Враца.“, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

С уважение,

13.5.2026 г.

X

инж.Николай Йорданов
Директор на РИОСВ - Враца
Подписано от: NIKOLAY GEORGIEV YORDANOV