



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

### РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА

13.5.2026 г.

**X** ОВОС-ЕО-219-1/13.05.2026

Per. №

Signed by: REGIONALNA INSPEKTSIYA PO OKOLNATA SREDA I VODITE-VRATSA

**ДО**

**Г-Н РАДОСЛАВ ЦВЕТКОВ**

**Г-Н ВИКТОР СТАНЧЕВ**

**„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗАПАД“ ЕАД**

**БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ № 28**

**ГР. СОФИЯ**

**ЧРЕЗ**

**ИНЖ. ВЛАДИМИР КОЗУЛИН**

**УПЪЛНОМОЩЕНО ЛИЦЕ**

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение „Външно електрозахранване с въздушна линия НН-1кV за "Двуетажна, масивна стоманобетонна, жилищна сграда - еднофамилна", находяща се в имот с кад. №500.227 с ЕКАТТЕ 11853, ул. „Неопределен“, с.Войводово, общ. Мизия“

#### **УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,**

Във връзка с внесено уведомление с вх. № ОВОС-ЕО-219/30.04.2026 г. на РИОСВ-Враца, за горесцитираното инвестиционно предложение (ИП), на основание чл. ба, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.), Ви уведомявам следното:

Така заявеното инвестиционно предложение за „Външно електрозахранване с въздушна линия НН-1кV за "Двуетажна, масивна стоманобетонна, жилищна сграда - еднофамилна", находяща се в имот с кад. №500.227 с ЕКАТТЕ 11853, ул. „Неопределен“, с.Войводово, общ. Мизия“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно представената документация инвестиционното предложение предвижда изграждане на външно ел. захранване с кабели Н.Н. 1кV за жилищна сграда в с. Войводово, общ. Мизия. Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ 11853.114.18. Основните дейности, които са предвидени за изпълнение са следните: електрозахранването на обекта ще се осъществи от съществуваща въздушна мрежа НН-1кV на трансформаторен пост ТП "1", VR\_1349, 37080201, клон 1; изграждане на нова въздушна линия НН-1кV от съществуващ стоманобетонен стълб СБС №17 (същ. въздушна мрежа е изпълнена с неизолирани АС проводници 5x35mm<sup>2</sup> и стоманобетонни стълбове и върху тях има



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

гр. Враца 3000, ул. "Екзарх Йосиф" № 81  
тел/факс: (+35992) 629211; riosv-vr@riosv-vr.com  
<http://riosv.vracakarst.com>



монтирани ел. табла тип ТЕПО и ТЕМО); По протежение на въздушната линия има изградено улично осветление, с осветители с една рогатка. Ще се монтират 3 броя нови СБС по главния път ул. „Христо Ботев“ от същ. стълб №17 и 2 броя нови стоманобетонни стълба СТС по улицата пред захранвания обект; ще се изтегли нов усукан изолиран проводник НН-1kV (ВЛУП) сечение 4x25mm<sup>2</sup> от стълб №17 до нов стълб №22. Новия ВЛУП ще се присъедини към съществуващия чрез токови клеми. Дължината на нова въздушна линия е 100 m.

При реализацията и експлоатацията на ИП не се предвижда използване на природни ресурси. Не се очаква генериране на строителни отпадъци. От дейността не се очакват емисии на вредни вещества в атмосферния въздух. При изпълнение на инвестиционното предложение не се очаква формиране на отпадъчни води.

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидената в него дейност **не попада/не може** да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежи** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

Мястото на реализация на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* (ЗЗТ, Обн. ДВ, бр. 133/1998 г.) и в обхвата на защитени зони съгласно *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР, Обн. ДВ, бр. 77/2002 г.). Най-близо разположената защитена зона е BG0000508 „Река Скът“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-49/17.01.2024 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 10/02.02.2024 г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от мрежата "Натура 2000", включително и върху най-близо разположената защитена зона, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми проекти (ИП/ППП).

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение „*Външно електрозахранване с въздушна линия НН-1kV за "Двуетажна, масивна стоманобетонна, жилищна сграда - еднофамилна", находяща се в имот с кад. №500.227 с ЕКАТТЕ 11853, ул. „Неопределен“, с.Войводово, общ. Мизия*“, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.*

С уважение,

13.5.2026 г.

**X**

---

инж.Николай Йорданов  
Директор на РИОСВ - Враца  
Подписано от: NIKOLAY GEORGIEV YORDANOV