



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА

13.5.2026 г.

X ОВОС-ЕО-221-1/13.05.2026

Per. №

Signed by: REGIONALNA INSPEKTSIYA PO OKOLNATA SREDA I VODITE-VRATSA

ДО

Г-Н РАДОСЛАВ ЦВЕТКОВ

Г-Н ВИКТОР СТАНЧЕВ

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗАПАД“ ЕАД

БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ № 28

ГР. СОФИЯ

ЧРЕЗ

ИНЖ. ВЛАДИМИР КОЗУЛИН

УПЪЛНОМОЩЕНО ЛИЦЕ

Относно: *Уведомление за инвестиционно предложение „Аварийна реконструкция на съществуваща мрежа НН от БКТП "9А" и изнасяне на СТИ на граница на собственост, по ул. „Димитър Благоев“, гр. Бяла Слатина“*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с внесено уведомление с вх. № ОВОС-ЕО-221/30.04.2026 г. на РИОСВ-Враца, за горесцитираното инвестиционно предложение (ИП), на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.), Ви уведомявам следното:

Така заявеното инвестиционно предложение за „Аварийна реконструкция на съществуваща мрежа НН от БКТП "9А" и изнасяне на СТИ на граница на собственост, по ул. „Димитър Благоев“, гр. Бяла Слатина“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно представената документация инвестиционното предложение предвижда аварийна реконструкция на съществуващите електромерни табла за адреси по ул. „Димитър Благоев“ от №69 до №83 и от №74 до 84, които ще се електрозахранват от съществуващ трансформаторен пост БКТП „9А“. След възникнали многобройни аварии и прекъсване в електрозахранването в този участък, се налагат неотложни аварийни и възстановителни работи, за възстановяване на нормалното електрозахранване. За целта ще се монтират нови главни електромерни табла ГЕТ на граница на собственост и ще се изтеглят нови кабелни линии НН-1kV от кабелни разпределителни шкафове до новите ГЕТ. Новите кабели НН ще се изтеглят в нова тръбна мрежа както следва: от нова кабелна шахта НШ1 до НШ3 – осем



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

гр. Враца 3000, ул. "Екзарх Йосиф" № 81
тел/факс: (+35992) 629211; riosv-vr@riosv-vr.com
<http://riosv.vracakarst.com>



броя нови PVC тръби Ф110; от НШ3 до НШ4 – шест броя нови PVC тръби Ф110; от НШ4 до НШ5 – четири броя нови PVC тръби Ф110; от НШ5 до НШ6 – два броя нови PVC тръби Ф110; от НШ7 до НШ8 – осем броя нови PVC тръби Ф110; от НШ8 до НШ9 – шест броя нови PVC тръби Ф110; от НШ9 до НШ10 – четири броя нови PVC тръби Ф110; от НШ10 до НШ12 – два броя нови PVC тръби Ф110; След монтажа на новите ГЕТ, ще се възстановят изходящите линии с нови кабели НН тип САВТ 4x16mm² за трифазни абонати и кабели тип САВТ 2x16mm² за монофазните абонати. Дължина на нова въздушна линия НН-1kV - 200m.

При реализацията и експлоатацията на ИП не се предвижда използване на природни ресурси. Не се очаква генериране на строителни отпадъци. От дейността не се очакват емисии на вредни вещества в атмосферния въздух. При изпълнение на инвестиционното предложение не се очаква формиране на отпадъчни води.

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидената в него дейност **не попада/не може** да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежи** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

Мястото на реализация на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* (ЗЗТ, Обн. ДВ, бр. 133/1998 г.) и в обхвата на защитени зони съгласно *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР, Обн. ДВ, бр. 77/2002 г.). Най-близо разположената защитена зона е BG0000508 „Река Скът“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-49/17.01.2024 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 10/02.02.2024 г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от мрежата "Натура 2000", включително и върху най-близо разположената защитена зона, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми проекти (ИП/ППП).

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение „*Аварийна реконструкция на съществуваща мрежа НН от БКТП "9А" и изнасяне на СТИ на граница на собственост, по ул. „Димитър Благоев“, гр. Бяла Слатина*“, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

С уважение,

13.5.2026 г.

X

инж.Николай Йорданов
Директор на РИОСВ - Враца
Подписано от: NIKOLAY GEORGIEV YORDANOV