



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

### РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА

13.5.2026 г.

**X** ОВОС-ЕО-222-1/13.05.2026

Per. №

Signed by: REGIONALNA INSPEKTSIYA PO OKOLNATA SREDA I VODITE-VRATSA

**ДО**

**Г-Н РАДОСЛАВ ЦВЕТКОВ**

**Г-Н ВИКТОР СТАНЧЕВ**

**„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗАПАД“ ЕАД**

**БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ № 28**

**ГР. СОФИЯ**

**ЧРЕЗ**

**ИНЖ. ВЛАДИМИР КОЗУЛИН**

**УПЪЛНОМОЩЕНО ЛИЦЕ**

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение „Външно електрозахранване с кабел НН-1кV за "Гараж 8", находящ се в ПИ 12259.1021.128 по КК, ж.к. Самуил, гр. Враца“

#### УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с внесено уведомление с вх. № ОВОС-ЕО-222/30.04.2026 г. на РИОСВ-Враца, за горесцитираното инвестиционно предложение (ИП), на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.), Ви уведомявам следното:

Така заявеното инвестиционно предложение за „Външно електрозахранване с кабел НН-1кV за "Гараж 8", находящ се в ПИ 12259.1021.128 по КК, ж.к. Самуил, гр. Враца“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно представената документация инвестиционното предложение предвижда изграждане на външно ел. захранванес кабели Н.Н. 1кV за гараж в ж.к. Самуил в ПИ: 12259.1021.128. Основните дейности, които са предвидени за изпълнение са следните: електрозахранването на обекта ще се осъществи от съществуващ кабелен разпределителен шкаф КРШ-5 пред редицата гаражи в ПИ 12259.1021.131, част от мрежа НН на трансформаторен пост ТП "ЖП Гара", VR\_1661. От съществуващ КРШ-5, ще се изтегли един брой нов кабел НН-1кV САВТ 3x185+95mm<sup>2</sup> до ново главно електромерно табло ГЕТ. Новият кабел НН-1кV САВТ 3x185+95mm<sup>2</sup> ще се положи в свободен изкоп от точка т.1 до т.2 и при подхода към ГЕТ в два броя нови метални тръби Ф108. За въвеждане на новия кабел в електрически табла и към трансформаторния пост, се предвиждат метални тръби заземени с R<sub>з</sub><10Ω. Входните и изходните отвори между стените на тръбите и кабелите и



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

гр. Враца 3000, ул. "Екзарх Йосиф" № 81  
тел/факс: (+35992) 629211; riosv-vr@riosv-vr.com  
<http://riosv.vracakarst.com>



пространството между тръбите, да се уплътнят с продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2. Меренето на консумираната електрическа енергия е на страна НН. Електромера за обекта ще се монтира в ново главно електромерно табло ГЕТ тип SMC 18М за 18бр. еднофазно електромера, за монтаж на стена. Новото ГЕТ ще се монтира върху фундамент на южната стена на гаража в ПИ 12259.1021.128. Новите ГЕТ и метални тръби ще се заземят до  $R_3 < 10\Omega$ . Дължина на нова подземна кабелна линия НН-1kV - 62m.

При реализацията и експлоатацията на ИП не се предвижда използване на природни ресурси. Не се очаква генериране на строителни отпадъци. От дейността не се очакват емисии на вредни вещества в атмосферния въздух. При изпълнение на инвестиционното предложение не се очаква формиране на отпадъчни води.

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидената в него дейност **не попада/не може** да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежи** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

Мястото на реализация на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* (ЗЗТ, Обн. ДВ, бр. 133/1998 г.) и в обхвата на защитени зони съгласно *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР, Обн. ДВ, бр. 77/2002 г.). Най-близо разположените защитени зони са BG0000166 „Врачански Балкан“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1031/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.19/05.03.2021г.) и BG0002053 „Врачански Балкан“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-801/2008г на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 105/2008 г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от мрежата "Натура 2000", включително и върху най-близо разположената защитена зона, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми проекти (ИП/ППП).

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение „Външно електрозахранване с кабел НН-1kV за "Гараж 8", находящ се в ПИ 12259.1021.128 по КК, ж.к. Самуил, гр. Враца“, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.*

С уважение,

13.5.2026 г.

**X**

---

инж.Николай Йорданов  
Директор на РИОСВ - Враца  
Подписано от: NIKOLAY GEORGIEV YORDANOV