



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА

22.6.2026 г.

X ОВОС-ЕО-305-1/22.06.2026

Per. №

Signed by: REGIONALNA INSPEKTSIYA PO OKOLNATA SREDA I VODITE-VRATSA

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗАПАД“ ЕАД

БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ № 28

ГР. СОФИЯ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение за „Външно електрозахранване с кабели НН-1kV и преобурудване на трафопост за "жилищен блок", находящ се в ПИ 03438.501.682.2, УПИ – I-121,. кв. 49, с. Бели извор, общ. Враца“, с възложител: „ЕРМ Запад“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с внесено уведомление с вх. № ОВОС-ЕО-263/21.05.2026 г. на РИОСВ-Враца, за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

Така заявеното инвестиционно предложение за „Външно електрозахранване с кабели НН-1kV и преобурудване на трафопост за "жилищен блок", находящ се в ПИ 03438.501.682.2, УПИ – I-121,. кв. 49, с. Бели извор, общ. Враца“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно внесената документация, с настоящото инвестиционно предложение (ИП) се предвижда изграждане на външно електрозахранване с кабели ниско напрежение (НН-1kV) и преобурудване на трафопост за "жилищен блок", находящ се в ПИ 03438.501.682.2, УПИ – I-121,. кв. 49, с. Бели извор, общ. Враца. За електрозахранване на обекта, се предвижда в съществуващ трансформаторен пост ТП 1 - А, с. Бели Извор, да се монтира ново разпределително табло (РТ) с 1 брой автоматичен прекъсвач (АП). Новият АП и РТ ще бъдат присъединени към съществуващия заземителен контур. От ТП 1 - А, с. Бели Извор, ще бъде изтеглен 1бр. нов кабел Н.Н. 1 kV САВТ 3x240+120мм². Кабелът ще бъде положен в изкоп, а при пресичане на улици ще се полага в нова тръбна мрежа, изпълнена с 2бр. PVC тръби, до достигане на ново главно електромерно табло (ГЕТ) на обекта. През



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

гр. Враца 3000, ул. "Екзарх Йосиф" № 81
тел/факс: (+35992) 629211; riosv-vr@riosv-vr.com
<http://riosv.vracakarst.com>



фундамента на новото ГЕТ, кабелът ще преминава през 2бр. метални тръби $\Phi 108$. Таблото ще се plombира, заземи и заключи, като всички метални части ще се заземят до $R_z < 10\Omega$.

Дължината на новата подземна кабелна линия НН-1kV е 255,4 м.

ИП не е свързано с използването на природни ресурси, не се очакват емисии на вредни вещества във въздуха и не предполага отделяне на отпадъчни води или вредни емисии в околната среда.

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидената в него дейност **не попада/не може** да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежи** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

Мястото, където ще се реализира ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии (ЗЗТ, Обн. ДВ, бр. 133/1998 г.)*, както и в обхвата на защитени зони (Натура 2000 места) по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, Обн. ДВ, бр. 77/2002 г.)*. Най-близо разположените защитени зони са BG0000166 „Врачански Балкан” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1031/17.12.2020 г. на министъра на околната среда и водите (Обн. ДВ, бр. 19/2021 г.) и BG0002053 „Врачански Балкан” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-801/04.11.2008 г. на МОСВ (Обн. ДВ, бр. 105/2008 г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението** (извън границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“) и **характера** на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близо разположените защитени зони, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми проекти (ИП/ППП). При реализиране на ИП не се очаква да се предизвикат отрицателни кумулативни въздействия.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС Ви* уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение „*Външно електрозахранване с кабели НН-1kV и преобурудване на трафопост за "жилищен блок", находящ се в ПИ 03438.501.682.2, УПИ – I-121, кв. 49, с. Бели извор, общ. Враца*“, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора** от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

С уважение,

22.6.2026 г.

X

инж.Николай Йорданов
Директор на РИОСВ - Враца
Подписано от: NIKOLAY GEORGIEV YORDANOV