



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА

X ОВОС-ЕО-311-3/11.09.2023

Signed by: DENITSA LYUDMILOVA BABAKOLOVA

ДО
Г-Н ТОДОР КРАСИМИРОВ ВЕЛИКОВ
УПРАВИТЕЛ НА
„ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ“ ООД
УЛ. „СТЕФАН ВЕРКОВИЧ“ № 8, ЕТ. 4, АП. 4
ГР. ПЛОВДИВ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение за „Кабелна електропроводна линия 1,0 кV на Фотоволтаична електроцентрала за производство на електрическа енергия с мощност 30.00 KW, находяща се в южна част на ПИ с идентификатор 22126.501.777, с. Долна Кремена, общ. Мездра, и кабелна електропроводна линия 1,0 кV на Фотоволтаична електроцентрала за производство на електрическа енергия с мощност 30.00 KW, находяща се в централна част на имот с УПИ II-777, кв. 82, ул. „Петко Маринов“ № 12, с. Долна Кремена, общ. Мездра“ с възложител „ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ“ ООД.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЕЛИКОВ,

Във връзка с внесено уведомление с Вх. № ОВОС-ЕО-311/28.08.2023 г. на РИОСВ-Враца, за горесцитираното инвестиционно предложение (ИП), на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.), Ви уведомявам следното:



гр. Враца 3000, ул. "Екзарх Йосиф" № 81
тел/факс: (+35992) 629211; riosv-vr@riosv-vr.com
<http://riosv.vracakarst.com>



Така заявеното инвестиционно предложение за „Кабелна електропроводна линия 1,0 kV на Фотоволтаична електроцентрала за производство на електрическа енергия с мощност 30.00 KW, находяща се в южна част на ПИ с идентификатор 22126.501.777, с. Долна Кремена, общ. Мездра, и кабелна електропроводна линия 1,0 kV на Фотоволтаична електроцентрала за производство на електрическа енергия с мощност 30.00 KW, находяща се в централна част на имот с УПИ II-777, кв. 82, ул. „Петко Маринов“ № 12, с. Долна Кремена, общ. Мездра“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно представената информация и приложената документация, с горното инвестиционно предложение се предвижда изграждане на външно електрическо захранване 1 kV на фотоволтаични електроцентрали, разположени в южната и централна части на ПИ с идентификатор 22126.501.777 по КККР на с. Долна Кремена, УПИ II-777, кв. 82, ул. „Петко Маринов“ № 12, с. Долна Кремена, общ. Мездра. Кабелните трасета ще започнат от ПИ № 22126.501.777, собственост на възложителя, и ще преминават през ПИ № 22126.501.9010, № 22126.501.9029 (ул. „Петко Маринов“) и № 22126.501.9013 (ул. „Васил Левски“) – урбанизирана територия, публична общинска собственост, до ТП на ул. „П. Маринов“. Дължините на трасетата ще бъдат съответно 225м. за едната ФЕЦ и 245м. за другата ФЕЦ. Изграждането на кабелните линии до електромерно табло в ТП на ул. „Петко Маринов“, ще включва следните дейности: в ново електромерно табло, монтирано на фасадата на ТПЗ, с. Долна Кремена, присъединен към п-ст „Мездра“ ще се монтира нов статичен електромер. Електромерното табло ще бъде с възможност за монтаж на 2 бр. електромери (за двата ФЕЦ) и ще се захранва с кабел НН – САВТ 4x50мм². От таблото ГРТ ФЕЦ ще се изтегли по 1 бр. кабел НН тип САВТ 4x95мм², 1 kV, в изкопи, положени в тръби. В участъците на външната връзка, където преминава пътна настилка, посредством прокопаване ще се положат PVC тръби. Във всяка тръба ще се изтегли кабел НН тип САВТ 4x95мм².

При реализацията на инвестиционното намерение не се предвижда използване на природни ресурси. Не се очаква емитиране на вредни вещества във въздуха, в т.ч. емитирани от дейността приоритетни и/или опасни вещества, при които се осъществява или е възможен контакт с води. ИП не е свързано с формиране на отпадъчни води, съхранение на опасни химични вещества и генериране на отпадъци.

Мястото, където ще се реализира ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* (ЗЗТ, Обн. ДВ, бр. 133/1998 г.), както и в обхвата на защитени зони (Натура 2000 места) по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР, Обн. ДВ, бр. 77/2002 г.).

Най-близо разположената защитена зона е BG0000601 “Каленска пещера”, определена по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от ЗБР за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007г на Министерски съвет (ДВ бр.21/2007г.).

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидената в него дейност **не попада/не може** да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежи** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението** (извън границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“) и **характера** на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близо разположените защитени зони, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми проекти (ИП/ППП). При реализиране на ИП не се очаква да се предизвикат отрицателни кумулативни въздействия.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение за „Кабелна електропроводна линия 1,0 kV на Фотоволтаична електроцентрала за производство на електрическа енергия с мощност 30.00 KW, находяща се в южна част на ПИ с идентификатор 22126.501.777, с. Долна Кремена , общ. Мездра, и кабелна електропроводна линия 1,0 kV на Фотоволтаична електроцентрала за производство на електрическа енергия с мощност 30.00 KW, находяща се в централна част на имот с УПИ II-777, кв. 82, ул. „Петко Маринов“ № 12, с. Долна Кремена , общ. Мездра“, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора** от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

X

инж.Николай Йорданов
Директор на РИОСВ - Враца
Signed by: NIKOLAY GEORGIEV YORDANOV