



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА

28.1.2026 г.

X ОВОС-ЕО-32-1/28.01.2026

Per. №

Signed by: REGIONALNA INSPEKTSIYA PO OKOLNATA SREDA I VODITE-VRATSA

ДО
Г-ЖА НИНА ЕВГЕНИЕВА ПЕТРОВА
УПРАВИТЕЛ НА „АГРО-ТЕРА ГРУП“ ЕООД
УЛ. „ЦАР СИМЕОН - МТУ“
С. АЛТИМИР
ОБЩ. БЯЛА СЛАТИНА

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение „Частично изместване на кабел 10 kV „Пазарище“, свързващ същ. ТП „Поца“ със същ. ТП „ДЦЗ-2“, кабел НН от ТП „ДЦЗ-2“ до РК1 и кабел НН от ТУО до КШ – 2, преминаващи през ПИ 12259.1019.131, ул. „Никола Войводов“ №4, гр. Враца“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТРОВА,

Във връзка с внесено уведомление с вх. № ОВОС-ЕО-32/16.01.2026 г. на РИОСВ-Враца, за горесцитираното инвестиционно предложение (ИП), на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.), Ви уведомявам следното:

Така заявеното инвестиционно предложение за „Частично изместване на кабел 10 kV „Пазарище“, свързващ същ. ТП „Поца“ със същ. ТП „ДЦЗ-2“, кабел НН от ТП „ДЦЗ-2“ до РК1 и кабел НН от ТУО до КШ – 2, преминаващи през ПИ 12259.1019.131, ул. „Никола Войводов“ №4, гр. Враца“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно представената информация, инвестиционно предложение е ново и предвижда след направата на изкоп за сутерен на сградата и внимателно разкриване на кабелите за да се запази тяхната цялост, същите да бъдат укрепени в изкопа с временна кабелна скара до цялостно изграждане на сутерена, в който ще бъде разположен подземен паркинг за нуждите на сградата. След построяване на сутерена към стената ще бъдат монтирани 2 бр. метални тръби ф140 мм. работна и резервна и 2 бр. ф110 мм. Откъм страната на трафопоста в близост до същ. кабелна шахта 1а ще бъде изградена нова кабелна шахта именувана като КШ 2а с размери 90x180x120см с 3 капака, като между тях ще бъдат положени в бетонов кожух 2 бр. ПВЦ тръби ф 140мм работна и резервна 2 бр. ф110 мм. За реализиране на изместването на кабела СрН се предвижда прекъсване на същ. кабел в същ.



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

гр. Враца 3000, ул. "Екзарх Йосиф" № 81
тел/факс: (+35992) 629211; riosv-vr@riosv-vr.com
<http://riosv.vracakarst.com>



кабелна шахта КШ1, скъсяване до нужната за муфване дължина и изтеглянето му в същ. кабелна шахта КШ 2, където ще се осъществи муфването с нов кабел САХЕк(ВН)П 3х1х185мм² от ТП „ДЦЗ-2“ до КШ2. Новото парче кабел от трафопоста до КШ-2 ще бъде положен в предвидената за изграждане тръбна система между КШ1а и КШ-2а и в металните обсадни тръби в сутерена на сградата. По същият начин ще се реализира и изместването на кабела за улично осветление, който е тип СВТ 4х16 мм². Съединителната муфа за кабел СВТ 4х16 мм² ще бъде монтирана в същ. КШ-2.

По време на строителния процес няма да бъдат генерирани опасни отпадъци. От дейността не се очакват емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидената в него дейност **не попада/не може** да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежи** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

Мястото на реализация на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* (ЗЗТ, Обн. ДВ, бр. 133/1998 г.) и в обхвата на защитени зони съгласно *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР, Обн. ДВ, бр. 77/2002 г.). Най-близко разположените защитени зони са BG0000166 „Врачански Балкан“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1031/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.19/05.03.2021г.) и BG0002053 „Врачански Балкан“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-801/2008г на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 105/2008 г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположените защитени зони, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми проекти (ИП/ППП).

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение „Частично изместване на кабел 10 kV „Пазарище“, свързващ същ. ТП „Поща“ със същ. ТП „ДЦЗ-2“, кабел НН от ТП „ДЦЗ-2“ до РК1 и кабел НН от ТУО до КШ – 2, преминаващи през ПИ 12259.1019.131, ул. „Никола Войводов“ №4, гр. Враца“, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора** от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

С уважение,

28.1.2026 г.

X

инж.Николай Йорданов
Директор на РИОСВ - Враца
Подписано от: NIKOLAY GEORGIEV YORDANOV