



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА

6.7.2026 г.

X ОВОС-ЕО-329-1/06.07.2026

Per. №

Подписано от: REGIONALNA INSPEKTSIYA PO OKOLNATA SREDA I VODITE-VRATSA

ДО

Г-Н РАДОСЛАВ ЦВЕТКОВ

Г-Н ВИКТОР СТАНЧЕВ

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗАПАД“ ЕАД

БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ № 28

ГР. СОФИЯ

ЧРЕЗ

БОНЧО ДИМИТРОВ

УПЪЛНОМОЩЕНО ЛИЦЕ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение „Подмяна на кабел НН от ТП 7 етажнен блок до съществуващо ГЕТ в сграда, находяща се в ПИ с идентификатор 12259.1019.65.1 по КК на гр. Враца, община Враца“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с внесено уведомление с вх. № ОВОС-ЕО-329/25.06.2026 г. на РИОСВ-Враца, за горесцитираното инвестиционно предложение (ИП), на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.), Ви уведомявам следното:

Така заявеното инвестиционно предложение за „Подмяна на кабел НН от ТП 7 етажнен блок до съществуващо ГЕТ в сграда находяща се в ПИ с идентификатор 12259.1019.65.1 по КК на гр. Враца, община Враца“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно представената документация инвестиционното предложение е ново и включва изграждане на Външно захранване с кабелна линия с проводник САВТ 3x240+120мм², изтеглен през кабелно тръбна мрежа чрез ново изградени кабелни шахти с



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

гр. Враца 3000, ул. "Екзарх Йосиф" № 81
тел/факс: (+35992) 629211; riosv-vr@riosv-vr.com
<http://riosv.vracakarst.com>



два капака. Инвестиционното предложение ще се реализира на следните поземлени имоти - собственост на община Враца: ПИ: 12259.1019.120 - ул. „Кръстьо Българията“, ПИ:12259.1019.226 - ул. „Софроний Врачански“ и ПИ 12259.1017.25–бул. „Демокрация“. Основните дейности, които са предвидени за изпълнение на новата кабелна линия са следните: от съществ. ТП “7 етажен блок” излиза през ново изградена кабелна шахта (Н.Ш. №1) и продължава към ново изградена кабелна шахта (Н.Ш. №2) в нова кабелно тръбна мрежа; от ново изградена кабелна шахта (Н.Ш. №2) продължава до ново изградена кабелна шахта (Н.Ш. №3) в нова кабелно тръбна мрежа, положен под пътното платно; от ново изградена кабелна шахта (Н.Ш. №3) продължава до ново изградена кабелна шахта (Н.Ш. №4) в нова кабелно тръбна мрежа; от ново изградена кабелна шахта (Н.Ш. №4) продължава до ново изградена кабелна шахта (Н.Ш. №5), която служи за подход към съществуващо ГЕТ. За достъп до обекта не се предвижда изграждане на нови пътища, като ще бъде използвана съществуващата инфраструктура, а именно път граничещ с имота. Не се предвижда използването на взрив при изпълнение на обекта. Предвидени са изкопни работи с максимална дълбочина на места до 1 метър.

При реализацията и експлоатацията на ИП не се предвижда използване на природни ресурси. Не се очаква генериране на строителни отпадъци. От дейността не се очакват емисии на вредни вещества в атмосферния въздух. При изпълнение на инвестиционното предложение не се очаква формиране на отпадъчни води.

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидената в него дейност **не попада/не може** да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежи** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

Мястото на реализация на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* (ЗЗТ, Обн. ДВ, бр. 133/1998 г.) и в обхвата на защитени зони съгласно *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР, Обн. ДВ, бр. 77/2002 г.). Най-близко разположените защитени зони са BG0000166 „Врачански Балкан“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1031/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.19/05.03.2021г.) и BG0002053 „Врачански Балкан“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-801/2008г на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 105/2008 г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от мрежата "Натура 2000", включително и върху най-близко разположената защитена зона, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми проекти (ИП/ППП).

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение „Подмяна на кабел НН от ТП 7 етажен блок до съществуващо ГЕТ в сграда находяща се в ПИ с идентификатор 12259.1019.65.1 по КК на гр. Враца, община Враца“, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

С уважение,

6.7.2026 г.

X

инж.Николай Йорданов
Директор на РИОСВ - Враца
Подписано от: NIKOLAY GEORGIEV YORDANOV