



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА

20.9.2023 г.

X ОВОС-ЕО-336-1/20.09.2023

Подписано от: Mariana Petkova Todorova

ДО
Г-Н ДИМИТЪР ЦВЕТКОВ ДИМИТРОВ
УПРАВИТЕЛ НА „ТИ ДИ ЕМ ПЛАСТ“ ООД
УЛ. „СЕСТРИ ХАДЖИКРЪСТЕВИ“ № 1, ВХ. Б, ЕТ. 5, АП. 25
ГР. МЕЗДРА
ОБЩ. МЕЗДРА

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на трафопост 630kVa (БКТП МБ 01), 20/0,4 kV и кабелна линия 20 KV, в кв. 25, п.и. 12259.734.61 и п.и. 12259.734.60, м. „Гладно Поле“, град Враца“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,

Във връзка с внесено уведомление с Вх. № ОВОС-ЕО-336/14.09.2023 г. на РИОСВ-Враца, за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

Така заявеното инвестиционно предложение за „Изграждане на трафопост 630kVa (БКТП МБ 01), 20/0,4 kV и кабелна линия 20 KV, в кв. 25, п.и. 12259.734.61 и п.и. 12259.734.60, м. „Гладно Поле“, град Враца“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Съгласно внесената документация ИП ще се реализира в ПИ с идентификатор 12259.734.61, вид собств.: Частна, вид територия: Урбанизирана, НТП: За електроенергийното производство, с площ 78 кв. м. и ПИ с идентификатор 12259.734.60, вид собств.: Частна, вид територия: Урбанизирана, НТП: За друг обществен обект, комплекс, с площ 6920 кв. м по КККР на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца.

Инвестиционното намерение е ново и е във връзка с присъединяване към въздушен електропровод „Газодобив“ 20 kV чрез кабелно отклонение до трафопост ситуиран на границата на имота извън сервитута на преминаващия през имота електропровод „Газодобив“ 20 kV.

Кабелната линия 20 kV ще захранва новопроектирания трафопост 630kVA, 20/0,4 kV и ще бъде изпълнена с кабел САХЕк(ВН)П 20 kV 3 x 1 x 185 мм² (или аналог NA2XS(F)2Y 20 kV 3 x 1 x 185мм²). Присъединяването на кабелната линия към въздушен електропровод „Газодобив“ 20 kV ще стане чрез кабелна глава за външен монтаж, металоокисни вентилни



гр. Враца 3000, ул. "Екзарх Йосиф" № 81
тел/факс: (+35992) 629211; riosv-vr@riosv-vr.com
<http://riosv.vracakarst.com>



отводи Rayhem - HAD 24 и POM3K 20/400 A. Същите ще бъдат разположени на съществуващ стоманорешетъчен стълб в гръбнака на „Газодобив“ 20 kV. Към стълба от „Газодобив“ 20 kV на височина 6 м над терена кабелът ще бъде изтеглен в дебелостенна тръба PE-HD 140мм. От стълба до трафопоста кабелът ще бъде положен в кабелна канална система изградена от 2 броя ПВЦ тръби ф 140/4,1 мм положени в земен изкоп 1,0/0,5 м, в бетонов кожух и кабелни шахти с размери 90x180x110 см с три капака.

Трасето на кабелната линия по цялата си дължина ще има сервитут за обслужване и ремонт 60 см откъм сгради и огради и 150 см от другата страна, считано от оста на трасето.

В БКТП кабелите ще се въвеждат в кабелно помещение, обособено от фундаментните стени чрез херметични кабелни преходи заложиени в проекта за фундамента на БКТП. В БКТП кабелите ще се полагат открито по стената или на метална кабелна скара предпазени в метални тръби ф 140 мм² за кабелите СрН и ф 110 мм за кабелите НН. Въвеждането на кабелите в таблата ще се изпълни чрез метални щуцери, като пространството между щуцерите и кабелите ще бъде уплътнено с пожароустойчив материал с клас по реакция на огън, не по-нисък от А2 от двете страни.

След изтегляне на кабелите в метални тръби през отворите в подовата панела и през преградните стени, пространството между отворите и тръбите и между тръбите и кабелите ще се уплътнят с негорим пожароустойчив материал с клас по реакция на огън, не по-нисък от А2 от двете страни.

ИП не е свързано с използването на природни ресурси, не се очакват емисии на вредни вещества във въздуха и/или вредни емисии в околната среда. При изграждането на обекта не се очаква да се генерират отпадъци или отпадъчни води.

Мястото, където ще се реализира ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* (ЗЗТ, Обн. ДВ, бр. 133/1998 г.), както и в обхвата на защитени зони (Натура 2000 места) по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР, Обн. ДВ, бр. 77/2002 г.).

Най-близо разположените защитени зони, на отстояние над 2,6 км са BG0000166 „Врачански Балкан“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1031/17.12.2020 г. на МОСВ (Обн. ДВ, бр. 19/2021 г.) и BG0002053 „Врачански Балкан“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-801/04.11.2008 г. на МОСВ (Обн. ДВ, бр. 105/2008 г.).

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидената в него дейност **не попада/не може** да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежи** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението** (извън границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“) и **характера** (изграждане на трафопост и кабелна линия) на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близо разположените защитени зони, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;

- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми проекти (ИП/ППП). При реализиране на ИП не се очаква да се предизвикат отрицателни кумулативни въздействия.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение „*Изграждане на трафопост 630kVa (БКТП МБ 01), 20/0,4 kV и кабелна линия 20 KV, в кв. 25, п.и. 12259.734.61 и п.и. 12259.734.60, м. „Гладно Поле“, град Враца*“, преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора** от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

20.9.2023 г.

X

инж. Николай Йорданов
Директор на РИОСВ - Враца
Подписано от: NIKOLAY GEORGIEV YORDANOV