



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА

21.10.2026 г.

X ОВОС-ЕО-341-12/21.10.20...

Per. №

Подписано от: REGIONALNA INSPEKTSIYA PO OKOLNATA SREDA I VODITE-VRATSA

ДО
Г-Н СИМЕОН ЦЕНОВ
УПРАВИТЕЛ НА „ГОЛДЪН ЕНЕРДЖИ 2023“ ООД
УЛ. „Г. С. РАКОВСКИ“ № 41, ЕТ. 1, ОФИС 2
ГР. ВРАЦА

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на Фотоволтаична инсталация с генераторна мощност 1500kW/1650kVA и инсталирана мощност 1503,36kWp”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЦЕНОВ,

Във връзка с постъпило уведомление за горесцитираното инвестиционно предложение (ИП), заведено в РИОСВ - Враца с вх. № ОВОС-ЕО-341- (9)/16.10.2026 г., на основание чл. 6 а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.), Ви уведомявам за следното:

Така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на Фотоволтаична инсталация с генераторна мощност 1500kW/1650kVA и инсталирана мощност 1503,36kWp“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно представената документация инвестиционното предложение предвижда промяна на инвестиционно предложение: за изграждане на „Фотоволтаична инсталация с генераторна мощност 1500 kW/1650 kVA и инсталирана мощност 1503,36 kWp“, за което има постановено Решение № ВР-59-ПР/2023 г. на директора на РИОСВ – Враца. Предвидената промяна касае увеличаване на инсталираната мощност на 1811,16 kWp, добавяне на система за съхранение на електрическа енергия (ССЕЕ) с номинален капацитет 3262 kWh, в ПИ с идентификатор 48043.290.19, гр. Мизия, общ. Мизия, обл. Враца и смяна на възложителя. Новият възложител е „ГОЛДЪН ЕНЕРДЖИ 2023“ ООД, което е придобило собствеността върху имота и е вписано на мястото на първоначалния възложител „ГОЛДЪН ФРУТ“ ООД. Промяната представлява изменение на одобрения инвестиционен проект по



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

гр. Враца 3000, ул. "Екзарх Йосиф" № 81
тел/факс: (+35992) 629211; riosv-vr@riosv-vr.com
<http://riosv.vracakarst.com>



чл. 154 от ЗУТ и включва: увеличаване на инсталираната мощност от 1503,36 kWp на 1811,16 kWp чрез замяна на 2592 бр. модула по 580 Wp с 2808 бр. модула по 645 Wp; замяна на 5 бр. инвертора с 15 бр. стрингови инвертора по 100 kW; промяна на броя и размерите на монтажните маси и на захранващите кабелни линии; добавяне на локална система за съхранение на електрическа енергия (ССЕС) от 14 батерийни единици с общ капацитет 3262 kWh и мощност 1470 kW. Общата номинална мощност на инверторите остава 1500 kW AC, а отдаваната към мрежата активна мощност се ограничава от системата за управление до одобрената мощност на присъединяване от 1500 kW.

ИП ще се реализира изцяло в границите на същия имот, който е бил предмет на разглеждане в горецитираното решение на РИОСВ-Враца. Не се предвижда използване на взрив.

По време на експлоатацията няма да се използват природни ресурси, с изключение на слънчева енергия. Въздействието върху въздуха се очаква единствено по време на строителството. ИП не е свързано с генериране на отпадъчни води. Третирането на отпадъците от строителната дейност ще се извършва при спазване на изискванията на ЗУО. Не се предвижда работа и съхраняване на опасни химични вещества при реализацията на ИП.

Смяната на възложител не представлява инвестиционно предложение по смисъла на т. 17 от допълнителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Предвид гореизложеното няма основание за провеждане на регламентираните с Глава шеста процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

Мястото на реализация на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* (ЗЗТ, Обн. ДВ, бр. 133/1998 г.) и в обхвата на защитени зони съгласно *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР, Обн. ДВ, бр. 77/2002 г.). Най-близо разположената защитена зона е BG0000614 „Река Огоста“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД - 322 от 02.05.2023 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр.42 от 12.05.2023 г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от мрежата "Натура 2000", включително и върху най-близо разположената защитена зона, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми проекти (ИП/ППП).

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на Фотоволтаична инсталация с генераторна мощност 1500kW/1650kVA и инсталирана мощност 1503,36kWp”, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

С уважение,

21.10.2026 г.

X

инж.Николай Йорданов
Директор на РИОСВ - Враца
Подписано от: NIKOLAY GEORGIEV YORDANOV