



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА

31.7.2026 г.

X ОВОС-ЕО-362-1/31.07.2026

Per. №

Signed by: REGIONALNA INSPEKTSIYA PO OKOLNATA SREDA I VODITE-VRATSA

ДО
Г-Н РАДОСЛАВ ЦВЕТКОВ
Г-Н ВИКТОР СТАНЧЕВ
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗАПАД“ ЕАД
БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ № 28
ГР. СОФИЯ

ЧРЕЗ
ИНЖ. ВЛАДИМИР КОЗУЛИН
УПЪЛНОМОЩЕНО ЛИЦЕ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение „Външно електрозахранване с кабел НН - 1kV за "Жилищна част от съществуваща сграда", находяща се в ПИ 12259.1021.120 по КК, ул. „Васил Кънчов“ №15, гр. Враца“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с внесено уведомление с вх. № ОВОС-ЕО-362/20.07.2026 г. на РИОСВ-Враца, за горесцитираното инвестиционно предложение (ИП), на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.), Ви уведомявам следното:

Така заявеното инвестиционно предложение за „Външно електрозахранване с кабел НН - 1kV за "Жилищна част от съществуваща сграда", находяща се в ПИ 12259.1021.120 по КК, ул. „Васил Кънчов“ №15, гр. Враца“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно представената документация инвестиционното предложение предвижда изграждане на външно ел. захранване с кабели Н.Н. 1kV за жилищна част от съществуваща сграда на ул. „Васил Кънчов“ №15 в ПИ: 12259.1021.120. Основните дейности, които са предвидени за изпълнение са следните: изтегляне на нова кабелна електропроводна линия НН-1kV, от кабелен разпределителен шкаф КРШ-6 до ново главно електромерно табло ГЕТ.



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

гр. Враца 3000, ул. "Екзарх Йосиф" № 81
тел/факс: (+35992) 629211; riosv-vr@riosv-vr.com
<http://riosv.vracakarst.com>



Ще се изтегли нов кабел НН САВТ 4x70mm² в нова тръбна мрежа, състояща се от два броя PVC тръби Ф110 от кабелна шахта НШ4 до НШ6.

В настоящия проект да се изграждане на нова тръбна мрежа от НШ4 до НШ6 и ще се изтегли един брой нов кабел НН-1kV САВТ 4x70mm² от КРШ-6 (по друг проект) до ново главно електромерно табло ГЕТ тип 12М за монтаж на стена. Новия кабел НН-1kV САВТ 4x70mm² ще се изтегли в нова тръбна мрежа състояща се от два броя PVC тръби Ф110 от НШ4 до НШ6.

Изграждането на тръбна мрежа от НШ1 до НШ4, изграждането на въздушната линия от стълб №1 до стълб №2, изграждането на КРШ-6 и кабелната линия от ТП "Янтра" до КРШ-6 са предвидени по друг проект.

Дължината на новата кабелна електропроводна линия е 51 m.

При реализацията и експлоатацията на ИП не се предвижда използване на природни ресурси. Не се очаква генериране на строителни отпадъци. От дейността не се очакват емисии на вредни вещества в атмосферния въздух. При изпълнение на инвестиционното предложение не се очаква формиране на отпадъчни води.

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидената в него дейност **не попада/не може** да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежи** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

Мястото на реализация на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* (ЗЗТ, Обн. ДВ, бр. 133/1998 г.) и в обхвата на защитени зони съгласно *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР, Обн. ДВ, бр. 77/2002 г.). Най-близко разположените защитени зони са BG0000166 „Врачански Балкан“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1031/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.19/05.03.2021г.) и BG0002053 „Врачански Балкан“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-801/2008г на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 105/2008 г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от мрежата "Натура 2000", включително и върху най-близко разположената защитена зона, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми проекти (ИП/ППП).

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение „Външно електрозахранване с кабел НН - 1kV за "Жилищна част от съществуваща сграда", находяща се в ПИ 12259.1021.120 по КК, ул.„Васил Кънчов“ №15, гр. Враца“, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

С уважение,

31.7.2026 г.

X

инж.Николай Йорданов
Директор на РИОСВ - Враца
Подписано от: NIKOLAY GEORGIEV YORDANOV