



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА



X ОВОС-ЕО-371-1/28.07.2026

Per. №

Signed by: REGIONALNA INSPEKTSIYA PO OKOLNATA SREDA I VODITE-VRATSA

ДО
Г-Н РАДОСЛАВ ЦВЕТКОВ
Г-Н ВИКТОР СТАНЧЕВ
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗАПАД“ ЕАД
БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ № 28
ГР. СОФИЯ

ЧРЕЗ
ТАНЯ ПАНТОВА
УПЪЛНОМОЩЕНО ЛИЦЕ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение „Реконструкция на ВЕЛ с АС проводници Ср.Н. 20 KV за „изместване на СБС Ср.Н. от гробищен парк“, с. Търнава, общ.Бяла Слатина“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с внесено уведомление с вх. № ОВОС-ЕО-371/20.07.2026 г. на РИОСВ-Враца, за горесцитираното инвестиционно предложение (ИП), на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.), Ви уведомявам следното:

Така заявеното инвестиционно предложение за „Реконструкция на ВЕЛ с АС проводници Ср.Н. 20 KV за „изместване на СБС Ср.Н. от гробищен парк“, с. Търнава, общ.Бяла Слатина“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно представената документация инвестиционното предложение предвижда реконструкция на ВЕЛ в село Търнава. Основните дейности, които са предвидени за изпълнение са следните: частична подмяна на съществуващо трасе от ВЕЛ 20 kV “Скът”, с.Търнава. При извършване на планов обход на ВЕЛ 20 kV “Скът” е установено, че същ. СБС №1, намиращ се на територията на гробищния парк с. Търнава. Същият е в лошо общо състояние - спукан и с рушаш се бетон. Линията е изпълнена с трипроводна линия АС 50 mm². Участъкът от ВЕЛ 20 kV “Скът”, попадащ над гробищния парк, между същ. СРС пред имот с ПИ 73643.94.6 и същ. СРС с РОС 2196 (на ул. “Г. Димитров”) ще се демонтира заедно



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

гр. Враца 3000, ул. ”Екзарх Йосиф” № 81
тел/факс: (+35992) 629211; riosv-vr@riosv-vr.com
<http://riosv.vracakarst.com>



със повредения същ. СБС. Демонтираният участък ще се замени с нова трипроводна линия АС 50 mm², която ще се изпълни по пътя, намиращ се от западната страна на гробищен парк с. Търнава. Новият проводник ще се опъне от същ. СРС пред имот с ПИ 73643.94.6 до същ. СРС с РОС 2196 (на ул. "Г. Димитров"). На нов СРС №1, ще се монтира разединител РОС. Поради промяна в трасето на кабела е необходимо същ. СРС с РОС 2196 (на ул. "Г. Димитров"), ще се демонтира и на негова място ще се монтира нов СРС тип ЪМ20-951. Всички метални части ще се заземят до $R_z < 10 \Omega$.

Дължината на кабела е 660 м, а дължината на трасето е 212,9 м.

При реализацията и експлоатацията на ИП не се предвижда използване на природни ресурси. Не се очаква генериране на строителни отпадъци. От дейността не се очакват емисии на вредни вещества в атмосферния въздух. При изпълнение на инвестиционното предложение не се очаква формиране на отпадъчни води.

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидената в него дейност **не попада/не може** да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежи** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

Мястото на реализация на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* (ЗЗТ, Обн. ДВ, бр. 133/1998 г.) и в обхвата на защитени зони съгласно *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР, Обн. ДВ, бр. 77/2002 г.). Най-близо разположената защитена зона е BG0000508 „Река Скът“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-49/17.01.2024 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 10/02.02.2024 г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от мрежата "Натура 2000", включително и върху най-близо разположената защитена зона, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми проекти (ИП/ППП).

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение „Реконструкция на ВЕЛ с АС проводници Ср.Н. 20 KV за „изместване на СБС Ср.Н. от гробищен парк“, с. Търнава, общ.Бяла Слатина“, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

С уважение,

28.7.2026 г.

X

инж.Николай Йорданов
Директор на РИОСВ - Враца
Подписано от: NIKOLAY GEORGIEV YORDANOV