



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА

19.12.2023 г.

X овос-ео-456-2/19.12.2023

Подписано от: Mariana Petkova Todorova

ДО
Г-Н ХРИСТО ГЕОРГИЕВ
УПРАВИТЕЛ НА „РМЗ ВРАТЦАТА“ ООД“
УЛ. „ШОСЕТО ЗА МЕЗДРА“
ГР. ВРАЦА

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение за „Подмяна на ел. съоръжения в съществуващ трафопост в ПИ 12259.1027.442, „Източна промишлена зона“, гр. Враца и подмяна токови измервателни трансформатори в БКТП „Химко“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,

Във връзка с внесено уведомление с Вх. №ОВОС-ЕО-456/08.12.2023 г. и уточняваща информация с Вх. №ОВОС-ЕО-456-(1)/14.12.2023 г. на РИОСВ-Враца, за горещитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

Така заявеното инвестиционно предложение за „Подмяна на ел. съоръжения в съществуващ трафопост в ПИ 12259.1027.442, „Източна промишлена зона“, гр. Враца и подмяна токови измервателни трансформатори в БКТП „Химко“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Съгласно представената с уведомлението информация и документация, във връзка с изграждане на ФТЕЦ върху сградите на дружеството ще се извърши увеличаване на мощността на трафопоста от 500 кВт на 697,75 кВт. Изграждането на фотоволтаичната централа не е предмет на настоящото ИП.

ИП ще се реализира в съществуващ трафопост, вграден в сграда, собственост на възложителя, попадаща в ПИ с идентификатор 12259.1027.442, вид територия: Урбанизирана, НТП: За химическата и каучуковата промишленост, кв. „Източна промишлена зона“, по КККР на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца.



гр. Враца 3000, ул. "Екзарх Йосиф" № 81
тел/факс: (+35992) 629211; riosv-vr@riosv-vr.com
<http://riosv.vracakarst.com>



С настоящото ИП ще се осъществи подмяна на токови измервателни трансформатори в БКРП „ХИМКО“ за РМЗ „ВРАТЦАТА“ и подмяна на електрически съоръжения в съществуващ трансформаторен пост в сградата на РМЗ „ВРАТЦАТА“. Ще се извърши демонтаж на 3 бр. съществуващи токови измервателни трансформатори 30/5/5А, които са монтирани в КРУ (Комплектни разпределителни устройства) "Мерене" на БКТП (Бетонни комплектни трансформаторни постове) "ХИМКО" и монтаж на нови 3 бр. токови измервателни трансформатори тип ТТ-75/5/5 А, кл.05Б, сухи, двуядрени за 10 кВ, както и препрограмиране на съществуващия индиректен четириквадратен статичен трифазен многотарифен електромер, който е монтиран в КРУ "Мерене" на БКТП "Химко", при запазване на съществуващите напреженови измервателни трансформатори.

С реализацията на инвестиционното предложение не е необходимо изграждането на нова техническа инфраструктура. ИП не е свързано с използването на природни ресурси, не се очакват емисии на вредни вещества във въздуха и/или вредни емисии в околната среда.

Мястото, където ще се реализира ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ, Обн. ДВ, бр. 133/1998 г.), както и в обхвата на защитени зони (Натура 2000 места) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, Обн. ДВ, бр. 77/2002 г.).

Най-близо разположените защитени зони, на отстояние над 500 м са BG0000166 „Врачански Балкан“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1031/17.12.2020 г. на МОСВ (Обн. ДВ, бр. 19/2021 г.) и BG0002053 „Врачански Балкан“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-801/04.11.2008 г. на МОСВ (Обн. ДВ, бр. 105/2008 г.).

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидената с него дейност **не попада/не може** да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежи** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението** (извън границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“) и **характера** на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близо разположените защитени зони, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми проекти (ИП/ППП). При реализиране на ИП не се очаква да се предизвикат отрицателни кумулативни въздействия.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение „Подмяна на ел. съоръжения в съществуващ трафопост в ПИ 12259.1027.442, „Източна промишлена зона“, гр. Враца и подмяна токови

измервателни трансформатори в БКТП „Химко“, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

19.12.2023 г.

X

инж. Николай Йорданов
Директор на РИОСВ - Враца
Подписано от: NIKOLAY GEORGIEV YORDANOV