



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА

16.2.2024 г.

X ОВОС-ЕО-47-2/16.02.2024

Подписано от: MARIANA PETKOVA TODOROVA

ДО
Г-Н ТАКВОР БОХОСЯН
УПРАВИТЕЛ НА „ТЪРГОВСКА ЛИГА –
ГЛОБАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР“ АД
БУЛ. „Г. М. ДИМИТРОВ“ № 1
ГР. СОФИЯ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение за „Проектиране и изграждане на кабели 20kV и Трафопост 10/0,4 kV, 2x800 kVA за захранване на „МБАЛ „Сърце и Мозък“, Диагностично-консултативен център и Аптека за отпускане на лекарствени продукти на граждани“ гр. Враца, ул. „Беласица“, УПИ XI-286, кв. 301 по плана на гр. Враца“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОХОСЯН,

Във връзка с внесено уведомление с вх. № ОВОС-ЕО-47/07.02.2024 г. и уточняваща информация с вх. № ОВОС-ЕО-47-(1)/15.02.2024 г. на РИОСВ-Враца, за горечитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.), Ви уведомявам следното:

Така заявеното инвестиционно предложение за „Проектиране и изграждане на кабели 20kV и Трафопост 10/0,4 kV, 2x800 kVA за захранване на „МБАЛ „Сърце и Мозък“, Диагностично-консултативен център и Аптека за отпускане на лекарствени продукти на граждани“ гр. Враца, ул. „Беласица“, УПИ XI-286, кв. 301 по плана на гр. Враца“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

За ИП „Проектиране и изграждане на Трафопост 10/0,4 kV, 2x800 kVA за захранване на „МБАЛ „Сърце и Мозък“, Диагностично-консултативен център и Аптека за отпускане на лекарствени продукти на граждани“, гр. Враца, ул. Беласица, УПИ XI-286, кв.301 по плана на гр. Враца“ е издадено от Директора на РИОСВ-Враца писмо с изх. № ОВОС-ЕО-483-(1)/21.12.2023 г., с което същото е съгласувано.

Съгласно представената с уведомлението информация и документация, настоящото ИП предвижда присъединяването на трафопоста (ситуиран в имот с идентификатор 12259.1024.286 по КККР на гр. Враца) към електроразпределителната мрежа на ЕРМ Запад



гр. Враца 3000, ул. ”Екзарх Йосиф” № 81
тел/факс: (+35992) 629211; riosv-vr@riosv-vr.com
<http://riosv.vracakarst.com>



с цел захранване на МБАЛ „Сърце и мозък“, чрез полагането на подземни кабели в тръбни мрежи, като трасето ще преминава през съществуващите тротоари и улици, общинска собственост.

Предвиденото присъединяване на трафопоста към ел. мрежата ще се осъществи чрез:
- захранване от П/ст „Враца 2“ към извод „Болницата“, чрез нов кабел от МКТП „Теменуга“ след оборудване на свободно КРУ с прекъсвач и защита;
- захранване - от П/ст „Враца -1“ към извод „Център“ чрез нов кабел от БКТП „ТИР Паркинг“ от свободно оборудвано КРУ.

Кабелите ще бъдат тип САХЕк(вн)П 3x1x185 кв.мм, изтеглени по дължината на трасето в кабелна тръбна система, изградена от РУС тръби с ф 140/4.1 мм PVC тръби с ф140/4.1 мм, обхванати от бетонов кожух. Тръбните мрежи ще се изпълнят с тройни шахти и тръби ф 140/4, 1мм.

Реализацията на инвестиционното предложение не е свързано с използването на природни ресурси, не се очакват емисии на вредни вещества във въздуха, не предполага отделяне на вредни емисии в околната среда и не предполага генериране на отпадъци или отпадъчни води.

Мястото, където ще се реализира ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии (ЗЗТ, Обн. ДВ, бр. 133/1998 г.)*, както и в обхвата на защитени зони (Натура 2000 места) по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, Обн. ДВ, бр. 77/2002 г.)*. Най-близо разположените защитени зони, на границата на имота са BG0000166 „Врачански Балкан“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1031/17.12.2020 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр.19/05.03.2021г.) и BG0002053 „Врачански Балкан“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-801/04.11.2008 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 105/2008 г.).

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидената в него дейност **не попада/не може** да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежи** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението** (извън границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“) и **характера** (изграждане на подземни ел. проводи) на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близо разположените защитени зони, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми проекти (ИП/ППП). При реализиране на ИП не се очаква да се предизвикат отрицателни кумулативни въздействия.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така

заявеното инвестиционно предложение „Проектиране и изграждане на кабели 20кV и Трафопост 10/0,4 kV, 2x800 kVA за захранване на „МБАЛ „Сърце и Мозък“, Диагностично-консултативен център и Аптека за отпускане на лекарствени продукти на граждани“ гр. Враца, ул. „Беласица“, УПИ XI-286, кв. 301 по плана на гр. Враца“, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора** от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

16.2.2024 г.

X

инж. Николай Йорданов
Директор на РИОСВ - Враца
Подписано от: NIKOLAY GEORGIEV YORDANOV