



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА

14.1.2026 г.

X ОВОС-ЕО-6-1/14.01.2026

Рег. №

Подписано от: MARIANA PETKOVA TODOROVA

ДО
Г-Н АНГЕЛИН ЦАЧЕВ
УПРАВИТЕЛ НА
„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД
БУЛ. „ЦАР БОРИС III“ № 201
ГР. СОФИЯ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение „Реконструкция и оборудване на ново поле 110 kV „Куплунг“ в ОРУ 110 kV на подстанция „Букьовци“ 110/20 kV, находяща се в имот с идентификатор 48043.282.562, землище на гр. Мизия, общ. Мизия, обл. Враца“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЦАЧЕВ,

Във връзка с внесено уведомление с вх. № ОВОС-ЕО-6/06.01.2026 г. на РИОСВ-Враца, за горесцитираното инвестиционно предложение (ИП), на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.), Ви уведомявам следното:

Така заявеното инвестиционно предложение за „Реконструкция и оборудване на ново поле 110 kV „Куплунг“ в ОРУ 110 kV на подстанция „Букьовци“ 110/20 kV, находяща се в имот с идентификатор 48043.282.562, землище на гр. Мизия, общ. Мизия, обл. Враца“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно представената информация, инвестиционно предложение предвижда присъединяване на обект за съхранение на електрическа енергия ОСЕЕ с инсталирана мощност 60 MW и капацитет 187,82 MWh с местоположение ПИ 48043.443.17 по КККР на гр. Мизия, общ. Мизия, обл. Враца. В ИП е предвидено монтиране на следните съоръжения: трифазен прекъсвач 110 kV; трифазен линеен разединител с два заземителни ножа 110 kV; трифазен шинен разединител с един заземителен нож 110 kV; трифазен шинен разединител без заземителни ножове 110 kV; еднофазен токов измервателен трансформатор 110 kV; еднофазен напреженов измервателен трансформатор 110 kV; вентилни отводи за кабелен въвод 110 kV; първична ошиновка; заземителна и мълниезащитна инсталации.



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

гр. Враца 3000, ул. "Екзарх Йосиф" № 81
тел/факс: (+35992) 629211; riosv-vr@riosv-vr.com
<http://riosv.vracakarst.com>



При реализацията и експлоатацията на ИП не се предвижда използване на природни ресурси. По време на строителния процес няма да бъдат генерирани опасни отпадъци. От дейността не се очакват емисии на вредни вещества в атмосферния въздух. При изпълнение на инвестиционното предложение не се очаква формиране на отпадъчни води.

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидената в него дейност **не попада/не може** да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежи** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

Мястото на реализация на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* (ЗЗТ, Обн. ДВ, бр. 133/1998 г.) и в обхвата на защитени зони съгласно *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР, Обн. ДВ, бр. 77/2002 г.). Най-близо разположената защитена зона е BG0000508 "Река Скът" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-49/17.01.2024 г. на министъра на околната среда и водите (обн. в Държавен вестник, бр. 10 от 02.02.2024 г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близо разположените защитени зони, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми проекти (ИП/ППП).

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение „Реконструкция и оборудване на ново поле 110 kV „Куплунг“ в ОРУ 110 kV на подстанция „Букьовци“ 110/20 kV, находяща се в имот с идентификатор 48043.282.562, землище на гр. Мизия, общ. Мизия, обл. Враца“, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора** от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

С уважение,

14.1.2026 г.

X

инж.Николай Йорданов
Директор на РИОСВ - Враца
Подписано от: NIKOLAY GEORGIEV YORDANOV