



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА

27.2.2026 г.

X ОВОС-ЕО-99-1/27.02.2026

Per. №

Signed by: REGIONALNA INSPEKTSIYA PO OKOLNATA SREDA I VODITE-VRATSA

ДО
Г-Н ТЕОДОР

ЦЕНОВ

С. МОРАВИЦА
ОБЩ. МЕЗДРА

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала за собствени нужди“, находяща се върху покрив на сграда с идентификатор 49031.501.201.1, в землището на с. Моравица, община Мездра, обл. Враца“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЦЕНОВ,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ОВОС-ЕО-99/24.02.2026 г. на РИОСВ-Враца, за горесцитираното инвестиционно предложение (ИП), на основание чл. ба, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.), Ви уведомявам следното:

Така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала за собствени нужди“, находяща се върху покрив на сграда с идентификатор 49031.501.201.1, в землището на с. Моравица, община Мездра, обл. Враца“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Съгласно представената информация ИП предвижда изграждане на фотоволтаична електроцентрала до 20 kW за собствени нужди, която ще бъде монтирана на покрива на съществуваща сграда с идентификатор 49031.501.201.1, вид собств. Частна, функц. предн. Промислена сграда, брой етажи 2, застроена площ 103 кв.м., която е животновъден обект с адрес: с. Моравица, ул. „Старата воденица“ №16 .

При реализацията и експлоатацията на ИП не се предвижда използване на природни ресурси и изграждане на допълнителна инфраструктура. По време на строителния процес няма да бъдат генерирани опасни отпадъци и отпадъчни води. От дейността не се очакват емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

Мястото на реализация на ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ, Обн. ДВ, бр. 133/1998 г.) и в обхвата на



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

гр. Враца 3000, ул. ”Екзарх Йосиф” № 81
тел/факс: (+35992) 629211; riosv-vr@riosv-vr.com
<http://riosv.vracakarst.com>



защитени зони съгласно *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР, Обн. ДВ, бр. 77/2002 г.). Най-близо разположените защитени зони са: BG0000166 «Врачански Балкан» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1031/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.19/05.03.2021г.) и BG0002053 "Врачански Балкан" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-801/04.11.2008 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 105/2008 г.).

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидената с него дейност не попада/не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, **отчитайки местоположението** (извън защитени зони) и **характера** на предвидената дейност, при реализацията на ИП **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони, вкл. върху най-близо разположената защитена зона по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане и/или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство и прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване на целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предвидените дейности, причинено поотделно или в комбинация с други ИП/ППП.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение „*Изграждане на фотоволтаична електроцентрала за собствени нужди*“, *находяща се върху покрив на сграда с идентификатор 49031.501.201.1, в землището на с. Моравица, община Мездра, обл. Враца*“, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора** от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

С уважение,

27.2.2026 г.

X

инж.Николай Йорданов
Директор на РИОСВ - Враца
Подписано от: NIKOLAY GEORGIEV YORDANOV