

ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ – МОНТАНА

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение

от „КРИВОДОЛ ЕНЕРДЖИ ПАРК“ ЕООД, гр. София, р-н Витоша, "България", 118, бл. Абакус Бизнес Център, тел: 0884027975

(име, адрес и телефон за контакт)

гр. София, р-н Витоша, "България", 118, бл. Абакус Бизнес Център
(седалище)

Пълен пощенски адрес: гр. София, р-н Витоша, "България", 118, бл. Абакус Бизнес Център

Телефон, факс и ел. поща (e-mail):

Петър Николов: 0886353353 arh.p.nikolov@gmail.com

Атанас Атанасов: 0884027975, atanasov.atanasov@gmail.com

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Николай Павлов

Лице за контакти: Петър Николов, Атанас Атанасов

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че „КРИВОДОЛ ЕНЕРДЖИ ПАРК“ ЕООД

има следното инвестиционно предложение:

нова кабелна линия 20 kV за присъединяване на Съоръжение за съхранение на електрическа енергия от възобновяеми източници с капацитет от 50.15 MWh и мощност 10 MW и подземна кабелна линия 20 kV, които ще се изградят в УПИ V-1336 производствени, складови дейности, енергийни обекти, мрежи и съоръжения за съхранение на ел. енергия, кв.89 от регулационния план на гр. Криводол към ел. подстанция „Криводол“

1. Резюме на предложението:

Инвестиционното намерение е ново и е свързано с изграждане на нова кабелна линия 20 kV за присъединяване на Съоръжение за съхранение на електрическа енергия от възобновяеми източници с капацитет от 50.15 MWh и мощност 10 MW и подземна кабелна линия 20 kV, които ще се изградят в УПИ V-1336 производствени, складови дейности, енергийни обекти, мрежи и съоръжения за съхранение на ел. енергия, кВ.89 от регулационния план на гр. Криводол към ел. подстанция „Криводол“

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Обектът представлява изграждане на нова кабелна линия 20 kV за присъединяване на Съоръжение за съхранение на електрическа енергия от възобновяеми източници с капацитет от 50.15 MWh и мощност 10 MW и подземна кабелна линия 20 kV, които ще се изградят в УПИ V-1336 производствени, складови дейности, енергийни обекти, мрежи и съоръжения за съхранение на ел. енергия, кВ.89 от регулационния план на гр. Криводол към ел. подстанция „Криводол“.

Кабелната разпределителна мрежа Ср.Н се проектира в съответствие на актуалната нормативна уредба, наръчниците с технически указания, както и указанията в БДС.

Кабелната линия ще се изгради подземно и ще премине по трасе в територията на населено място в регулация – гр. Криводол и трасето засяга следните имоти:

- Улица “Васил Левски” между ОТ 230 и ОТ 339 ;
- Улица пред УПИ V-1336 производствени, складови дейности, енергийни обекти, мрежи и съоръжения за съхранение на ел. енергия и УПИ VII-1336 производствени, складови дейности, енергийни обекти, мрежи и съоръжения за съхранение на ел. енергия, кВ.89 от регулационния план на гр. Криводол кВ.89 от регулационния план на гр. Криводол;

Дълбочината на полагане на новата кабелна линия 20kV е съобразена с изискванията на НАРЕДБА № 3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии. При поява на не-обозначени подземни мрежи изкопите ще се извършват ръчно. Хоризонталните и вертикални разстояния на кабелната линия 20kV от подземни мрежи и съоръжения се изпълняват съгласно Приложение 1 и Приложение 2 на Наредба №8 за правила и норми за разполагане на технически проводни и съоръжения в населени места, които в случая се прилагат и за извън урбанизираната територия.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Реализацията на обекта е свързано с осъществяване на ИП Съоръжение за съхранение на електрическа енергия от възобновяеми източници с капацитет от 50.15 MWh и мощност 10 MW.

4. Местоположение:

Инвестиционното намерение е ново и е свързано с изграждане на нова кабелна линия 20 kV за присъединяване на Съоръжение за съхранение на електрическа енергия от възобновяеми източници с капацитет от 50.15 MWh и мощност 10 MW и подземна кабелна линия 20 kV, които ще се изградят в УПИ V-1336 производствени, складови дейности, енергийни обекти, мрежи и съоръжения за съхранение на ел. енергия, кв.89 от регулационния план на гр. Криводол към ел. подстанция „Криводол“

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

За реализацията на инвестиционното предложение не изисква ползването на природни ресурси.

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

При реализацията на ИП не се очакват емисии на приоритетни и/или опасни вещества, описани в Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2 на Наредба за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители (обн., ДВ, бр. 88 от 9.11.2010 г., посл.изм. и доп., бр. 97 от 11.12.2015 г.), които да осъществяват контакт с води.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

По време на монтажните работи са възможни прахови емисии. Те ще бъдат с изключително ниска интензивност и за кратък период, с пълна обратимост на въздействието. През експлоатационния период не се очакват вредни емисии, тъй като производството на електроенергия от фотоволтаичната централа не е източник на

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Всички генерирани отпадъци ще бъдат класифицирани по надлежния ред съгласно ЗУО и Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците (обн. ДВ. бр.66 от 8 Август 2014 г..).

Всички отпадъци, образувани по време на строителството и експлоатационния период, ще се предават за последващо транспортиране и третиране на лица, притежаващи документ съгласно чл. 35 от ЗУО. Приоритетно ще се избират оператори, извършващи рециклиране или оползотворяване на отпадъци.

9. Отпадъчни води:

Естеството на прилаганите дейности не предполага замърсяване на подземните и повърхностни води в района. Не съществуват условия за заливане на територията.

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгревна яма и др.)

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

На територията на ИП не се предвижда да се съхраняват и използват опасни вещества, включени в приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях.

(в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

- ☐ Моля на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 от ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.
- ☐ Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

- Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради следните основания (мотиви):
- ☐

Прилагам:

1. ☐ Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

- Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.
2. ☐
3. ☒ Други документи по преценка на уведомятеля:
- 3.1. ☒ Допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;
- 3.2. ☒ Картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.
4. ☒ Електронен носител – 1 бр.
5. ☒ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.
6. ☒ Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.
7. ☐ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

31.10.2025

Дата

Уведомятел: __