



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**  
**Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца**

**УТВЪРДИЛ:**

**инж. НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ**  
*Директор на РИОСВ - Враца*

**ДОКЛАД**

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

**Обект:** Пречиствателна станция за отпадъчни води, гр. Мездра

**Дата на извършване на проверката:** 07.04.2021г.

**Място на извършване на проверката:** гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца.

**Проверени компоненти и фактори на околната среда:**

- Води;
- Отпадъци.

**Основание за проверката:** В изпълнение на Заповед № 55/05.04.2021г. на директора на РИОСВ-Враца, на основание чл. 154 от Закона за опазване на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ-Враца през 2021г.

**Цели на проверката:**

Планов текущ контрол върху:

- Закон за водите;
- Закон за управление на отпадъците.

**Проверени са следните основни производствени звена, участъци и документи:**

- Пречиствателни съоръжения за отпадъчната вода и съоръжения за третиране на утайката;
- Документи – отчетни книги, протоколи от лабораторни анализи, дневници и др.

**Води**


**Контрол по Закона за водите (Обн. ДВ. бр. 67/27.07.1999г., с изм и доп.).**

Стопанисването и експлоатацията на ПСОВ-Мездра се извършва от „ВиК“ ООД, гр. Враца.

В момента на проверката всички съоръжения по пътя на водата работят в нормален технологичен режим. Количеството на постъпващата и заустена отпадъчната вода се измерва на вход и изход ПСОВ посредством електронни измервателни устройства.

В командната зала се води дневник за ежедневните дейности на ГПСОВ – Мездра, в който се отразява инспекцията на работата на всички съоръжения.

„ВиК“ ООД, гр. Враца извършва ежемесечен собствен мониторинг на отпадъчните води на вход и изход ПСОВ, като протоколите от лабораторните анализи се представят



своевременно в РИОСВ-Враца. Собствения мониторинг се извършва от акредитирана лаборатория Лабораторно изпитвателен комплекс / ЛИК при „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца, притежаваща сертификат за акредитация.

При извършения собствен и контролен мониторинг на отпадъчните води не са констатирани превишения по изследваните показатели над индивидуалните емисионни ограничения. Собствения мониторинг се извършва при спазване на честотата посочена в разрешителното за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води.

### **Отпадъци**

#### ***Контрол по Закон за управление на отпадъците (Обн. ДВ. бр. 53/13.07.2012г.)***

Излишната утайка постъпва в 2 бр. аеробни стабилизатори. След стабилизиране същата постъпва гравитачно в утайкоуплътнител и от там в силоз. От силоза утайката се припомпва към 2 бр. филтърпреси. Обезводнената утайка се съхранява временно на бетонирана и оградена площадка - изсушително поле. Към момента на проверката изсушителното поле е с почти запълнен обем.

Изсушената утайка се транспортира периодично да изсушителните полета на ПСОВ-Враца, за което „ВиК“ ООД – гр. Враца, притежава необходимите документи по чл. 35 от ЗУО.

Води се редовно отчетна книга за образувани производствени и/или опасни отпадъци, заверена от Директора на РИОСВ-Враца. Същата е проверена по време на проверката.

Задържаните отпадъци от решетките и тези от комбинираното съоръжение се събират в 4 бр. контейнери тип „Бобър“. Битовите отпадъци също се събират в 1 бр. контейнер тип „Бобър“. Контейнерите се обслужват по график от Общинско предприятие „Чистота“, гр. Мездра.

Поставените са указателни табели с изписан код и наименование на отпадъците, които се съхраняват на отредените площадки.

#### **Резултати и заключения за съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство и последващ контрол:**

При извършената проверка не е констатирано несъответствие с изискванията на екологичното законодателство.