



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА

ДО
Г-ЖА ИВАНЕТА СТОЙЧЕВА МАНДЖУКОВА
УПРАВИТЕЛ НА
„МАНДЖУКОВ“ ООД
УЛ. „БЕЛОВОДСКИ ПЪТ“ № 15-17
ГР. СОФИЯ

Относно: *Уведомление за Инвестиционно предложение за: „Изграждане на нови кабели СрН 20kV от нова ЗРУ 20kV в имот 39846.770.873, за присъединяване на ФЕЦ-2 4,8MW, находяща се в имот 39846.770.874, до нова тройка АС проводници, чрез реконструиране ВЕЛ 20kV“, във връзка с присъединяване на фотоволтаична централа, находяща се в поземлен имот с идентификатор № 39846.770.874 по кадастралната карта, гр. Криводол, местност “Ябълче”, гр. Криводол, община Криводол, обл. Враца, с възложител: „МАНДЖУКОВ“ ООД*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МАНДЖУКОВА,

Във връзка с внесено от Вас в Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – гр. Враца Уведомление с вх. № ОВОС-ЕО-4/03.01.2025 г. за горещитираното инвестиционно предложение и доп. информация с вх. № ОВОС-ЕО-4-(1)/10.01.2025г., на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ, бр.94/2012 г.), Ви уведомявам следното:



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

гр. Враца 3000, ул. "Екзарх Йосиф" № 81
тел/факс: (+35992) 629211; riosv-vr@riosv-vr.com
<http://riosv.vracakarst.com>



Инвестиционно предложение „Изграждане на нови кабели СрН 20kV от нова ЗРУ 20kV в имот 39846.770.873, за присъединяване на ФЕЦ-2 4,8MW, находящ се в имот 39846.770.874, до нова тройка АС проводници, чрез реконструиране ВЕЛ 20kV“, във връзка с присъединяване на фотоволтаична централа, находяща се в поземлен имот с идентификатор № 39846.770.874 по кадастралната карта, гр. Криводол, местност “Ябълче”, гр. Криводол, община Криводол, обл. Враца, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Съгласно представената с уведомлението информация, инвестиционното предложение предвижда извършване на следните дейности:

Изграждане на нови кабели СрН 20kV от нова ЗРУ 20kV в имот 39846.770.873, за присъединяване на ФЕЦ-2 4,8MW, находящ се в имот 39846.770.874, до нова тройка АС проводници, чрез реконструиране ВЕЛ 20kV.

Настоящото инвестиционно предложение е във връзка с присъединяване на фотоволтаична централа, находяща се в поземлен имот с идентификатор № 39846.770.874 по кадастралната карта, гр. Криводол, местност “Ябълче”, гр. Криводол, община Криводол, обл. Враца.

При реализацията на инвестиционното намерение ще се извършва следното:

- Изграждане на нова Закрита Разпределителна Уредби (ЗРУ) 20kV в имот 39846.770.873 за присъединяване на: ФЕЦ-2 4,8MW, позиционирана в поземлен имот с идентификатор 39846.770.874;

- Изтегляне на нови кабели СрН 20kV от нова ЗРУ 20kV, находяща се в 39846.770.873, до съществуващ стоманорешетъчен стълб от въздушен електропровод „Кладенец“ 20kV, за присъединяване на ФЕЦ-2 4,8MW, находящ се в ПИ 39846.770.874. Новите кабели СрН 20kV се полагат в изкоп.

- Реконструкция на участък от съществуващ Въздушен Електропровод (ВЕЛ) „Кладенец“ 20kV;

- Изместване на стълб № 7 на ВЕЛ 20kV „Лъката“.

За осъществяване на ИП е изработен проект за Подробен Устройствен – Парцеларен План /ПУП-ПП/. За инвестиционното предложение е предвидена процедура по Глава седма от Закона за устройство на територията, а именно след изработване, процедиране на Проект за Подробен Устройствен план – Парцеларен План. Дължината на трасето ще бъде около 1541 м.

Съгласно становище за условията за присъединяване към електрическата мрежа с изх. № 1205163722 от 12.01.2024 г. на „ЕРМ Запад“ ЕАД, указващи начина на присъединяване към електроразпределителната мрежа на дружеството, на обекта (фотоволтаична централа, за която е проведена процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, с издадено от РИОСВ-Враца Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с характер на решението да не се извършва ОВОС) ще се присъедини чрез изграждане нов кабел СрН 20kV от нов ЗРУ 20kV в ПИ 39846.770.873.

Закритите разпределителни уредби 20kV, представляват предварително сглобени метални конструкции, съдържащи комутационна и измервателна апаратура, без наличие на силов трансформатор. Закритата Разпределителна Уредба към ФЕЦ-2 4,8MW ще се позиционира в източната част на ПИ 39846.770.873. Максимални габаритни размери на ЗРУ е до: 4,7 x 2,3 м.

За присъединяване към електроразпределителната мрежа на фотоволтаичната централа, разположена в ПИ № 39846.770.874 ще се изтеглят нови кабели 20kV, изпълнени с кабел тип САХЕк(вн)П 3x1x240мм² от новата ЗРУ 20kV в имот 39846.770.873 до съществуващ стоманорешетъчен стълб от въздушен електропровод „Кладенец“ 20kV. Новите кабели СрН 20kV се полагат в изкоп. Трасето е избрано на база проект по ПУП-ПП. Дължината на трасето ще бъде около 1541 м.

Реконструкция на ВЕЛ 20 kV обхваща:

Подмяна на съществуваща стълбовна линия за една тройка – в участъка от п/ст “Криводол ” до точка след пресичането на пътя Враца-Криводол със стълбова линия за две тройки. Реконструкцията ще се изпълни със стандартни стомано-бетонни (ст.б.) и стомано-решетъчни (ст.р.) стълбове, съгласно приетата номенклатура в страната и стандартни изолатори. Първата тройка на електропровода ще бъдат съществуващите проводници на въздушен електропровод “Кладенец” 20 kV, а втората тройка ще бъде изградена с проводник 3 АС 95 мм².

Реконструкция на ВЕЛ 20kV „Кладенец“ включва:

- Подмяна на стълбове от № 1 до № 5 от една за две тройки проводници;
- Изместване на стълб № 1 на 3 метра от съществуващия, в сервитута на ВЕЛ;
- Изтегляне на нов проводник 1x3xАС-95 от ЗРУ 20kV до стълб № 1-нов;
- Изтегляне на нов проводник 2x3xАС-95 от стълб № 1-нов до стълб № 5-нов;
- Изтегляне на съществуващи Проводници 1x3xАС-70 от стълб № 5-нов до стълб № 6-съществуващ.

За спазване на нормативни отстояния между съществуващите въздушни електропроводи ще се осъществят и следните мероприятия:

- Изместване на стълб № 7 на ВЕЛ 20kV „Лъката“ на 5,5 метра на северозапад от съществуващия, в сервитута на ВЕЛ;

- Изтегляне на съществуващ проводници от стълб № 6-същ. до стълб № 8-същ.

Новите кабели СрН 20 kV САХЕк(вн)П 3x1x240мм² ще се положат в изкоп.

Новият оптичен кабел ще бъде положен в общ изкоп с новия кабел СрН 20kV. Линията за предаване на информация ще се изпълни като се изтегли нов оптичен кабел ОРУГ успоредно на новите кабелни линии СрН 20kV - в същият изкоп. Новият оптичен кабел ще се терминира на ODF панел в ЗРУ.

Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлени имоти, с НТП пътища.

Няма да се използват природни ресурси по време на строително–монтажните работи. Земните маси, генерирани при изкопни работи, ще се положат отново и напълно в изкопа, под формата на обратен насип. При реализацията на ИП не се очаква емитиране на вещества, в т.ч. приоритетни/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води. Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с отделянето на наднормени емисии на вредни вещества (замърсяване) в атмосферния въздух и води, водещи до поява на вредни въздействия върху околната среда и населението в района. По време на строителството се очаква замърсяване с прах, отработени газове и шум от транспорта, ангажиран с доставката на оборудването и персонала, както и от монтажните дейности в района на площадката. Същото ще е незначително, краткотрайно, временно, обратимо и локализирано. Не се очаква вредно въздействие върху човешкото здраве и дискомфорт на околната среда. По време на експлоатация, реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с възникване/образуване на източници на неорганизираните емисии на площадката, не се предвижда генериране на шумови източници на емисии. Най-общо, въздействието върху компонентите на околната среда може да се оцени като локално, с ограничен характер, без кумулативно действие. Реализацията на намерението няма да предизвика съществена и негативна промяна. По време на строителството не се очаква генериране на отпадъчни води, освен битово- фекалните от работниците, участващи в строителството. Ще бъде поставена химическа тоалетна на обекта. Поддръжката ще се извършва периодично от оторизиран персонал. При експлоатацията не се очаква формирането на отпадъчни води: при експлоатация не се използва вода и не се образуват производствени отпадъчни води; битово-фекални отпадъчни води няма да се образуват т.к. не се предвижда обслужващ персонал постоянно ангажиран с поддръжката. Не се предвиждат постоянни работни места. Генерираните отпадъци ще бъдат третирани съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците. Инвестиционното предложение не е свързано с наличие на площадката на опасни химични вещества, които попадат в обхвата на Приложение № 3 на ЗООС. В

района на ИП няма територии за опазване обектите на културното наследство, вилни зони, санаториуми, зони за отдих и рекреация, както и други обекти със специфичен санитарнохигиенен статут. Не се очаква трансгранично въздействие от реализацията на инвестиционното предложение.

След направената проверка за местоположението на посоченото ИП, се установи, че същото **не засяга** защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии /ЗЗТ/ и **не попада** в обхвата на защитени зони съгласно Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/.

Най-близо разположените защитени зони, на 5,5 км, са ВГ0000594 "Божия мост - Понора" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-262/31.03.2021г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.41/18.05.2021г.) и ВГ0000487 "Божите мостове" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-241/22.03.2024г. (обн. ДВ, бр.35/19.04.2024г.).

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидената с него дейност **не попада/не може да бъде отнесено** към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС) и **не подлежи** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от мрежата "Натура 2000", включително и върху най-близо разположените защитени зони, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми проекти (ИП/ППП).

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Враца за промените.

С уважение,