



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА

ДО
Г-ЖА ИВАНЕТА СТОЙЧЕВА МАНДЖУКОВА
УПРАВИТЕЛ НА
„МАНДЖУКОВ“ ООД
УЛ. „БЕЛОВОДСКИ ПЪТ“ № 15-17
ГР. СОФИЯ

Относно: Уведомление за Инвестиционно предложение за: „Изграждане на нови кабели СрН 20kV от нови ЗРУ 20kV, находящи се в ПИ 39846.770.873, за присъединяване към електроразпределителната мрежа на ФЕЦ 5MW, находящ се в поземлен имот 39846.770.873 и ФЕЦ-1 0,9MW, находящ се в поземлен имот 39846.770.874, до съществуващ стоманорешетъчен стълб от въздушен електропровод „Лиляче“ 20kV“, във връзка с присъединяване на фотоволтаични централи, находящи се в поземлен имот с идентификатор № 39846.770.873 и поземлен имот с идентификатор № 39846.770.874 по кадастралната карта, гр. Криводол, местност “Ябълче”, гр. Криводол, община Криводол, обл. Враца.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МАНДЖУКОВА,

Във връзка с внесено от Вас в Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – гр. Враца Уведомление с вх. № ОВОС-ЕО-5/03.01.2025 г. за горещитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ, бр.94/2012 г.), Ви уведомявам следното:



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

гр. Враца 3000, ул. ”Екзарх Йосиф” № 81
тел/факс: (+35992) 629211; riosv-vr@riosv-vr.com
<http://riosv.vracakarst.com>



Инвестиционно предложение „Изграждане на нови кабели СрН 20kV от нови ЗРУ 20kV, няходящи се в ПИ 39846.770.873, за присъединяване към електроразпределителната мрежа на ФЕЦ 5MW, находящ се в поземлен имот 39846.770.873 и ФЕЦ-1 0,9MW, находящ се в поземлен имот 39846.770.874, до съществуващ стоманорешетъчен стълб от въздушен електропровод „Лиляче“ 20kV“, във връзка с присъединяване на фотоволтаични централи, няходящи се в поземлен имот с идентификатор № 39846.770.873 и поземлен имот с идентификатор № 39846.770.874 по кадастралната карта, гр. Криводол, местност “Ябълче”, гр. Криводол, община Криводол, обл. Враца., попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Съгласно представената с уведомлението информация, инвестиционното предложение предвижда извършване на следните дейности:

Изграждане на нови кабели СрН 20kV от нови ЗРУ 20kV, няходящи се в ПИ 39846.770.873, за присъединяване към електроразпределителната мрежа на ФЕЦ 5MW, находящ се в поземлен имот 39846.770.873 и ФЕЦ-1 0,9MW, находящ се в поземлен имот 39846.770.874, до съществуващ стоманорешетъчен стълб от въздушен електропровод „Лиляче“ 20kV.

Настоящото инвестиционно предложение е във връзка с присъединяване на фотоволтаични централи, няходящи се в поземлен имот с идентификатор № 39846.770.873 и поземлен имот с идентификатор № 39846.770.874 по кадастралната карта, гр. Криводол, местност “Ябълче”, гр. Криводол, община Криводол, обл. Враца.

При реализацията на инвестиционното намерение ще се извършва следното:

- Изграждане на 2 бр нови Закрити Разпределителни Уредби (ЗРУ) 20kV в имот 39846.770.873 за: ФЕЦ-1 0.9MW, позиционирана в поземлен имот с идентификатор 39846.770.874 и нова ЗРУ 20kV за ФЕЦ 5MW, позиционирана в ПИ 39846.770.873;
- Изтегляне на нови кабели 20kV между ЗРУ за ФЕЦ-1 0.9MW и ЗРУ ФЕЦ 5MW;
- Изтегляне на нови кабели СрН 20kV от нова ЗРУ 20kV, находяща се в 39846.770.873, до съществуващ стоманорешетъчен стълб от въздушен електропровод „Лиляче“ 20kV, за присъединяване на ФЕЦ 5MW. Новите кабели СрН 20kV се полагат в изкоп.

За осъществяване на ИП е изработен проект за Подробен Устройствен – Парцеларен План /ПУП-ПП/ за имотите. За инвестиционното предложение е предвидена процедура по Глава седма от Закона за устройство на територията, а именно изработване Проект за Подробен Устройствен план – Парцеларен План.

Съгласно становища за условията за присъединяване към електрическата мрежа с изх. № 1205163719/12.01.2024г. и изх. № 1205163726/12.01.2024г. на "ЕРМ Запад" ЕАД, указващи начина на присъединяване към електроразпределителната мрежа на дружеството, на обектите (фотоволтаични централи, за които са проведени процедури по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, с издадени от РИОСВ-Враца Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с характер на решенията да не се извършва ОВОС) ще се присъединят чрез изграждане нови кабели СрН 20kV от нови ЗРУ 20kV в ПИ 39846.770.873, за всека от ФЕЦ-вете.

Връзката между ЗРУ за ФЕЦ 5MW и ЗРУ за ФЕЦ ФЕЦ-1 0.9MW се осъществява изцяло в ПИ 39846.770.873, чрез изграждане на нови кабели СрН 20kV от нова ЗРУ 20kV в имот 39846.770.873 за ФЕЦ-1 0.9MW в имот 39846.770.874 до нова ЗРУ 20kV за ФЕЦ 5MW в имот 39846.770.873. Трасето на новите кабели, за връзката между двете ЗРУ, е 23м.

Закритите разпределителни уредби 20kV, представляват предварително сглобени метални конструкции, съдържащи комутационна и измервателна апаратура, без наличие на силов трансформатор. Закритите Разпределителни Уредби към ФЕЦ 5MW и ФЕЦ-1 0,9MW ще се позиционират в източната част на ПИ 39846.770.873. Максимални габаритни размери на всяко ЗРУ е до: 4,7 x 2,3 м.

За присъединяване към електроразпределителната мрежа на фотоволтаичните централи, разположени в ПИ № 39846.770.873 и ПИ № 39846.770.874 ще се изтеглят нови кабели 20kV, изпълнени с кабел тип САХЕк(вн)П 3x1x240мм² от новата ЗРУ 20kV в имот 39846.770.873 до съществуващ стоманорешетъчен стълб от въздушен електропровод „Лиляче“ 20kV. Новите кабели СрН 20kV се полагат в изкоп. Трасето е избрано на база проект по ПУП-ПП. Дължина на трасето на кабелната линия е около 787м.

Новата кабелна тройка се изтегля до съществуващият стълб, като се присъединява към нов РОМЗк 20kV/400А монтиран на стълба. Посредством АС проводници новият РОМЗк 20kV/400А се присъединява към съществуващ въздушен електропровод „Лиляче“ 20kV.

Новият оптичен кабел ще бъде положен в общ изкоп с новия кабел СрН 20kV. Линията за предаване на информация ще се изпълни като се изтегли нов оптичен кабел ОРУG успоредно на новите кабелни линии СрН 20kV - в същият изкоп. Новият оптичен кабел ще се терминира на ODF панел в ЗРУ.

Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлени имоти, с НТП пътища.

Няма да се използват природни ресурси по време на строително-монтажните работи. Земните маси, генерирани при изкопни работи, ще се положат отново и напълно в изкопа, под формата на обратен насип. При реализацията на ИП не се очаква емитиране на вещества, в т.ч. приоритетни/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води. Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с отделянето на наднормени емисии на вредни вещества (замърсяване) в атмосферния въздух и води, водещи до поява на вредни въздействия върху околната среда и населението в района. По време на строителството се очаква замърсяване с прах, отработени газове и шум от транспорта, ангажиран с доставката на оборудването и персонала, както и от монтажните дейности в района на площадката. Същото ще е незначително, краткотрайно, временно, обратимо и локализирано. Не се очаква вредно въздействие върху човешкото здраве и дискомфорт на околната среда. По време на експлоатация, реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с възникване/образуване на източници на неорганизираните емисии на площадката, не се предвижда генериране на шумови източници на емисии. Най-общо, въздействието върху компонентите на околната среда може да се оцени като локално, с ограничен характер, без кумулативно действие. Реализацията на намерението няма да предизвика съществена и негативна промяна. По време на строителството не се очаква генериране на отпадъчни води, освен битово- фекалните от работниците, участващи в строителството. Ще бъде поставена химическа тоалетна на обекта. Поддръжката ще се извършва периодично от оторизиран персонал. При експлоатацията не се очаква формирането на отпадъчни води: при експлоатацията не се използва вода и не се образуват производствени отпадъчни води; битово-фекални отпадъчни води няма да се образуват т.к. не се предвижда обслужващ персонал постоянно ангажиран с поддръжката. Не се предвиждат постоянни работни места. Генерираните отпадъци ще бъдат третирани съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците. Инвестиционното предложение не е свързано с наличие на площадката на опасни химични вещества, които попадат в обхвата на Приложение № 3 на ЗООС. В района на ИП няма територии за опазване обектите на културното наследство, вилни зони, санаториуми, зони за отдих и рекреация, както и други обекти със специфичен санитарнохигиенен статут. Не се очаква трансгранично въздействие от реализацията на инвестиционното предложение.

След направената проверка за местоположението на посоченото ИП, се установи, че същото **не засяга** защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии /ЗЗТ/ и **не попада** в обхвата на защитени зони съгласно Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/.

Най-близо разположените защитени зони, на 5,5 км, са BG0000594 "Божия мост - Понора" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със

Заповед № РД-262/31.03.2021г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.41/18.05.2021г.) и ВГ0000487 "Божите мостове" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-241/22.03.2024г. (обн. ДВ, бр.35/19.04.2024г.).

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидената с него дейност **не попада/не може да бъде отнесено** към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС) и **не подлежи** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от мрежата "Натура 2000", включително и върху най-близо разположените защитени зони, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми проекти (ИП/ППП).

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Враца за промените.

С уважение,