



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

### РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА

#### УТВЪРДИЛ:

#### ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

**Обект:** „Нивего“ ООД, с. Чирен, общ. Враца, обл. Враца

**Дата на извършване на проверката:** 17.06.2024 г.

**Място на извършване на проверката:** с. Чирен, общ. Враца, обл. Враца

**Проверени компоненти и фактори на околната среда:**

- Води;
- Въздух

**Основание за проверката:** В изпълнение на Заповед № 49/14.06.2024 г. на Директора на РИОСВ-Враца, на основание чл. 154 от Закона за опазване на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ-Враца през 2024 г.

**Цели на проверката:**

Планов текущ контрол върху:

- Закон за водите;
- Закон за чистотата на атмосферния въздух

**Проверени са следните основни производствени звена, участъци и документи:**

- Площадката и производствените помещения;
- Документи – досиета на хладилни и климатични системи, протоколи от извършен собствен мониторинг на отпадъчните води и др.

#### Води

#### *Закон на водите*

Фирмата е титуляр на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води, издадено от директора на БДДР-Плевен за млекопреработващо предприятие на „Нивего“ ООД, с. Чирен.

Смесения поток производствени и битово-фекални отпадъчни води се пречиства в локална пречиствателна станция за отпадъчни води с механично, физико-химично и биологично стъпало. Количеството на зауствените води се отчита посредством измервателно устройство. Показанията се отчитат ежемесечно и се записват в дневник. Формираните от дейността на обекта отпадъчни води, се заустват в сухо дере.

Дружеството редовно извършва собствен мониторинг на отпадъчните води и протоколите се предоставят в РИОСВ-Враца. От извършения собствен и контролен мониторинг за 2023 г. и първо шестмесечие на 2024 г., не са констатирани превишения на



гр. Враца 3000, ул. "Екзарх Йосиф" № 81  
тел/факс: (+35992) 629211; riosv-vr@riosv-vr.com  
<http://riosv.vracakarst.com>



индивидуалните емисионни ограничения, поставени в горесцитираното разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води. Пунктът за мониторинг е достъпен.

### **Въздух**

#### **Закон за чистотата на атмосферния въздух**

На територията на обекта се експлоатират 11 хладилни инсталации, 6 от които са заредени с хладилен агент HFC-134, 4 хладилни инсталации са заредени с R404A и 1 хладилна инсталация заредена с R407A. На обекта е монтиран и един хладилен агрегат за лед зареден с R404A.

Всичките имат изготвени досиета съгласно изискванията на чл. 29 от Наредба №1 за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (обн., ДВ, бр.20/ 07.03.2017г., изм. и доп.). Проверки за течове на оборудването е извършено от сервизен техник, притежаващ валиден сертификат за правоспособност издаден от ББКМ.

Оператора съгласно чл. 39а от Наредбата в срок е предал чрез информационната система за ФПГ Годишния отчет за 2023 г. касаеш дейността на използваното стационарно хладилно оборудване.

Оператора е информиран, че съгласно чл. 13, т. 3 от *Регламент (ЕС) 2024/573 на Европейския парламент и на Съвета от 7 февруари 2024 година за флуорсъдържащите парникови газове, за изменение на Директива (ЕС) 2019/1937 и за отмяна на Регламент (ЕС) № 517/2014* се забранява употребата на флуорсъдържащи парникови газове с потенциал за глобално затопляне 2 500 или повече за поддръжка или сервизно обслужване на хладилно оборудване с количество за зареждане от 40 тона или повече еквивалент на CO<sub>2</sub>, а от 1 януари 2025 г. се забранява употребата на флуорсъдържащи парникови газове с потенциал за глобално затопляне 2 500 или повече, за поддръжката или сервизното обслужване на всякакво хладилно оборудване.

На обекта не се използват хладилни агенти които попадат в обхвата на *Регламент (ЕС) 2024/590 на Европейския парламент и на Съвета от 7 февруари 2024 година относно веществата, които нарушават озоновия слой, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1005/2009.*

#### **Резултати и заключения за съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство и последващ контрол:**

При извършената проверка не е констатирано несъответствие съгласно изискванията на екологичното законодателство.