



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА

УТВЪРДИЛ:

ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

Обект: ТЕЦ „Градска“ гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца

Дата на извършване на проверката: 09.12.2025 г.

Място на извършване на проверката: ТЕЦ „Градска“ към „Топлофикация- Враца“ ЕАД, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

-Химични вещества и смеси;

-Климат.

Основание за проверката: В изпълнение на Заповед 113/ 08.12.2025 г. на Директора на РИОСВ - Враца, на основание чл.154 от Закона за опазване на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ - Враца през 2025 г.

Цел на проверката:

Планов текущ контрол върху:

-Закон за ограничаване изменението на климата;

-Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

Проверени са следните основни производствени звена, участъци и документи:

-Производствена площадка на предприятието;

-Документи за проверка и калибриране на измервателни устройства и информационни листове за безопасност.

1. Опасни химични вещества и смеси

Контрол по Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (обн. ДВ, бр.10/2000г., с изм. и доп.).

Операторът е изготвил доклад от извършената класификация съгласно чл. 103, ал. 1 от ЗООС, съгласно изискванията на чл. 6 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (обн. ДВ, бр. 5/ 2016г. , с изм. и доп.). Обектът не се класифицира като предприятие/съоръжение с висок или нисък риск, в което са налични опасни химични вещества от Приложение № 3 на ЗООС.

На територията на ТЕЦ „Градска“ са налични технологични съоръжения - 2 бр. резервоари за съхранение на котелно гориво /мазут 3,5%/, резервоар № 1 с вместимост 555 тона и резервоар № 2 с вместимост 555 тона. Към момента в резервоар №1 се съхраняват 78.148 тона мазут и в резервоар № 2 се съхраняват 64 тона мазут.

Представени са ИЛБ на използваното котелно гориво.



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

гр. Враца 3000, ул. "Екзарх Йосиф" № 81
тел/факс: (+35992) 629211; riosv-vr@riosv-vr.com
<http://riosv.vracakarst.com>



2. Ограничаване изменението на климата

Контрол по Закона за ограничаване изменението на климата (Обн. ДВ, бр. 22/2014 г., с изм. и доп.)

„Топлофикация- Враца“ ЕАД, гр. Враца притежава Разрешително за емисии на парникови газове с Регистрационен номер № 20-Н2/2022 г., актоализирано с Решение № 20-Н2-И1-А1/2023 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда, за дейността на ТЕЦ „Градска“ гр. Враца- Горивна инсталация за производство и пренос на топлинна енергия и комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия с номинална топлинна мощност 49,9 MW, включваща:

- Ко- генератор №1- 7,8 MW на гориво природен газ;
- Ко- генератор №2- 7,8 MW на гориво природен газ;
- Водогреен котел ПКГМ- 12 №1- 8,7 MW на гориво природен газ;
- Водогреен котел ПКГМ- 12 №2- 8,7 MW на гориво природен газ;
- Котел КГ- 12 №1- 7 MW на гориво биомаса (слънчогледови пелети);
- Парен котел КГ- 12 №2- 7,8 MW на гориво природен газ;
- Ротационна сушилна №1- 2,1 MW на гориво биомаса.

През 2025 г. Ротационна сушилна №1- 2,1MW на гориво биомаса и Парен котел КГ- 12 №2- 7,8 MW на гориво природен газ не са работили.

В момента на проверката в ТЕЦ „Градска“, гр. Враца работят: Ко- генератор №1- 7,8 MW, Ко- генератор №2- 7,8MW и Водогреен котел ПКГМ-12 №2- 8,7 MW на гориво природен газ и Котел КГ- 12 №1- 7 MW на гориво биомаса- пелети от слънчогледова люспа.

Съгласно плана за мониторинг към Разрешително за емисии на парникови газове се използват следните измервателни уреди:

- Турбинен уред ЕТМ /разходомер за природен газ/ с фабричен номер №6485304001 с местонахождение АГРС на територията на „Топлофикация- Враца“ ЕАД, гр. Враца на газопровода на вход на ТЕЦ „Градска“, проверен с Протокол № 9361/07.05.2024 г. на Оправомощена лаборатория за проверка на разходомери за газ „Флоутест“ ЕООД, гр. Търговище с валидност на проверката до 05.2026 г. и Електронен коректор за обем на газ тип CF 600 G № 0661/2018 проверен със Свидетелство за проверка № 115/31.10.2024 г. на Лаборатория за проверка „Унисист“ ООД, гр. София с валидност на проверката до ноември 2026 г.

- Ролетка с вилка „Orient“ одобрен тип №UK 06/2797 с местоположение- мазутно стопанство към ТЕЦ „Градска“, проверена от акредитирана Лаборатория метрология към Метрология Холдинг, гр. София, със Свидетелство за калибриране №3104А-Д-21/13.12.2021 г.

- Платформен кантар (автовезна НІРРО-А 3Х18М/60Т) разположен на територията на доставчика- „Олива“ АД, гр. Кнежа, фабрика за олио гр. Полски Тръмбеш, проверен от РО на ГД „МИУ“- Сектор, гр. Велико Търново, Заявление №АУ000029-17160/04.04.2023 г. последна проверка 26.11.2024 г. с валидност на до ноември.2026 г.

В ИАОС- София е представен Верифициран Доклад на годишните емисии отделени от дейността на ТЕЦ „Градска“ гр. Враца- Горивна инсталация за производство и пренос на топлинна енергия и комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия с номинална топлинна мощност 49,9 MW за 2024 г. Той е публикуван на сайта на ИАОС.

Констатации от проверката: При извършената проверка не е констатирано несъответствие с действащото екологично законодателство.