



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА

УТВЪРДИЛ:

ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

Обект: Градска пречиствателна станция за отпадъчни води, гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца

Дата на извършване на проверката: 10.03.2025 г.

Място на извършване на проверката: гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- Води;
- Отпадъци.

Основание за проверката: В изпълнение на Заповед № 18/07.03.2025 г. на Директора на РИОСВ-Враца, на основание чл. 154 от Закона за опазване на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ-Враца през 2025 г.

Цели на проверката:

Планов текущ контрол върху:

- Закон за водите;
- Закон за управление на отпадъците.

Проверени са следните основни производствени звена, участъци и документи:

- Площадката на пречиствателната станция за отпадъчни води;
- Документи – протоколи от собствен мониторинг, отчетни книги за образувани производствени отпадъци.

Води

Закон за водите

Община Бяла Слатина е титуляр на Разрешително с продължен срок на действие с Решение, за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води, издадено от директора на БДДР-Плевен.

Пречиствателната станция се експлоатира от „ВиК“ ООД, гр. Враца.

Към момента на проверката съоръженията за пречистване на водата работят в нормален технологичен режим. В експлоатация са чакалозържател и груба решетка; входна помпена станция; комбинирани съоръжения за фино механично пречистване – фина решетка, пясъкозадържател и уловител за мазнини; един биобасейн с предварителна денитрификация, нитрификация и химическо отстраняване на фосфора; 2 броя вторични радиални утаители.



гр. Враца 3000, ул. "Екзарх Йосиф" № 81
тел/факс: (+35992) 629211; riosv-vr@riosv-vr.com
<http://riosv.vracakarst.com>



Поради ниския товар на замърсеност на постъпващата на вход вода, вторият биобасейн е изключен.

Извършва се ежемесечен собствен мониторинг на отпадъчните води. Протоколите от лабораторните анализи се предоставят в РИОСВ-Враца. При извършения собствен и контролен мониторинг са констатирани трайни превишения на индивидуалните емисионни ограничения поставени в горесцитираното разрешително по показател „общ азот“. На вход и изход ПСОВ има монтирани измервателни устройства, които отчитат водните количества вода.

Отпадъци

Закон за управление на отпадъците

От пречистването на отпадъчните води в биобасейните на ПСОВ, гр. Бяла Слатина се образува утайка. След преминаване през различни съоръжения за уплътняване, стабилизиране и обезводняване утайката се съхранява временно на 2 изсушителни полета и периодично се предава на ВиК ООД, гр. Враца за транспортиране и третиране на основание издадени от РИОСВ – Враца Регистрационени документи.

При направения обход и оглед се установи, че към момента на проверката има на съхранение утайка само в едно от изсушителните полета.

От дейността по механично третиране на отпадъчните води се отделят пясък и едри частици задържани от решетките. Отделените примеси се събират в 2 броя контейнери тип „Бобър“ и същите се обслужват по график от Общинско предприятие „Чистота и строителство“, гр. Бяла Слатина.

В съответствие с изискванията на екологичното законодателство оператора е изготвил и подал за утвърждаване от РИОСВ - Враца работни листове за класификация на отпадъците по Приложение № 5 към чл. 7, ал. 1, т. 1 от НАРЕДБА 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците (обн., ДВ, бр. 66 от 08.08.2014 г. с изм. и доп.).

Оператора има направена регистрация в Национална информационна система за отпадъци /НИСО/ и отчетността за образуваните отпадъци се води посредством електронната платформа. Подадени са годишни отчети за отпадъци за 2024 г. посредством НИСО. Отчетността на отпадъците се води и на хартиен носител на площадката на ПСОВ, гр. Бяла Слатина.

В РИОСВ-Враца са предоставени протоколите от изпитване на утайките през 2024 г., генерирани от ПСОВ , гр. Бяла Слатина.

Резултати и заключения за съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство и последващ контрол:

При извършената проверка не е констатирано несъответствие съгласно изискванията на екологичното законодателство.