



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА

УТВЪРДИЛ:

ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

Обект: “Техкерамик-М” АД, гр. Мездра, общ. Мездра

Дата на извършване на проверката: 25.04.2025 г.

Място на извършване на проверката: гр. Мездра, ул. „Беденско шосе“ № 1

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- Води;
- Химикали.

Основание за проверката: В изпълнение на Заповед № 33/23.04.2025 г. на Директора на РИОСВ-Враца, на основание чл. 154 от Закона за опазване на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ-Враца през 2025 г.

Цели на проверката:

Планов текущ контрол върху:

- Закон за водите;
- Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

Проверени са следните основни производствени звена, участъци и документи:

- Склад за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
- Документи – протоколи от лабораторни анализи на отпадъчни води, оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества.

Води

Контрол по Закон на водите (обн. ДВ, бр. 67/1999 г. с изм. и доп.)

Фирмата е титуляр на Разрешително № 13140312/09.10.2019 г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в река Боденска бара, издадено от директора на БДДР – Плевен. За производствени нужди, дружеството използва вода от собствен водоизточник на база издадено Разрешително № 11530587/04.01.2022 г., за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, издадено от директора на БДДР-Плевен.



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

гр. Враца 3000, ул. ”Екзарх Йосиф” № 81
тел/факс: (+35992) 629211; riosv-vr@riosv-vr.com
<http://riosv.vracakarst.com>



Производствените и битово-фекалните отпадъчни води са включени в новоизградени модулни пречиствателни съоръжения. Съгласно разрешителното се разрешава заустване на два потока отпадъчни води:

- Поток № 1 – битово-фекални отпадъчни води;
- Поток № 2 – смесен поток от битово-фекални и производствени отпадъчни и дъждовни води.

От извършения собствен и контролен мониторинг за второ шестмесечие на 2024 г. са констатирани превишения над индивидуалните емисионни ограничения поставени в горещитираното разрешително по показатели „БПК₅“ и „ХПК“, за което дружеството има наложена текуща санкция по чл. 69 от Закона за опазване на околната среда.

Към момента на проверката са въведени модулни съоръжения за пречистване на отпадъчни води, както и предстоят пробни изпитвания до постигане на индивидуалните емисионни ограничения поставени в Разрешителното за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води.

Опасни химични вещества и смеси

Контрол по Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (обн. ДВ, бр. 10/2000 г. с изм и доп.) Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)

По време на проверката е представена информация за наличните химични вещества и смеси, според която основните химични вещества се използват за входяща суровина за производството на изделия от техническа керамика.

Изготвен е доклад от извършена класификация съгласно чл. 103 ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, според която предприятието не се явява с висок или нисък рисков потенциал. Определени са лица отговорни за съхранението на опасни химични вещества и смеси и лица имащи право на достъп до складовете с опасни химикали. Складът за съхранение е с ограничен достъп и наличните химични вещества се съхраняват разделно. Обозначени са с табели и наименования. Има осигурени абсорбенти при наличие на разливи. Представени са и се спазват указанията в информационните листи за безопасност на всички химични вещества. Представена е актуализирана оценка на безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси съгласно чл. 9 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси.

Фирма „Техкерамик - М“ АД, гр. Мездра се явява потребител надолу по веригата, съгласно регламент (ЕО) 1907/2006 REACH.

Резултати и заключения за съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство и последващ контрол:

При извършената проверка не е констатирано несъответствие с екологичното законодателство.