



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

### РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА

#### УТВЪРДИЛ:

#### ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

**Обект:** ОЦ „Младост“ гр. Враца, Производство на топлинна енергия и комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия.

**Дата на извършване на проверката:** 29.11.2024 г.

**Място на извършване на проверката:** гр. Враца, обл. Враца.

**Проверени компоненти и фактори на околната среда:**

-Разрешително за емисии на парникови газове;

-Химикали.

**Основание за проверката:** В изпълнение на Заповед №110/ 25.11.2024 г. на Директора на РИОСВ - Враца, чл.154 от Закона за опазване на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ- Враца през 2024 г.

**Цел на проверката:**

Планов текущ контрол върху:

-Закон за ограничаване изменението на климата;

-Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

**Проверени са следните основни производствени звена, участъци и документи:**

-Производствена площадка на дружеството, горивна инсталация;

-Документи-протоколи/свидетелства от проверки на технически средства за измерване, информационни листове за безопасност, др.

**1. Контрол по Закона за ограничаване изменението на климата (ДВ, бр. 22/2014г. с изм. и доп.)**

През декември 2023г. е актуализирано Разрешителното за емисии на парникови газове на дружеството „ТОПЛОФИКАЦИЯ – ВРАЦА“ ЕАД, ОЦ „Младост“ във връзка с изискванията на чл. 74 и чл. 38, параграф 5 от *Регламент за изпълнение (ЕС) № 2018/2066 на Комисията от 19 декември 2018г., относно мониторинга и докладването на емисиите на парникови газове, съгласно Директива 2033/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламент (ЕС) № 601/2012 на Комисията* и публикувана нова версия (от 15.02.2021г.) на Плана на мониторинг.

В момента на проверката в ОЦ „Младост“ гр. Враца работят: Водогреен котел ВК50 №1 и Ко-генератор на гориво природен газ и Водогреен котел ВК50 №2 на биомаса -



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

гр. Враца 3000, ул. "Екзарх Йосиф" № 81  
тел/факс: (+35992) 629211; riosv-vr@riosv-vr.com  
<http://riosv.vracakarst.com>



слънчогледови и сламени пелети. Парният котел Steam 1500 – 1 MW на гориво природен газ не работи.

На оператора „Топлофикация-Враца“ЕАД, гр. Враца е издадено Разрешително за емисии на парникови газове с Регистрационен номер №2-Н2/2021г., с Решение №2-Н2-А0/2021г. и Решение №2-Н2-И1-А1/2023г. за дейността на ОЦ „Младост“ гр. Враца - Горивна инсталация за производство на топлинна енергия и комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия с номинална топлинна мощност 42,94MW включваща:

- Водогреен котел ВК50 №1- 20,63 MW на гориво природен газ;
- Водогреен котел ВК50 №2- 16,87 MW на гориво биомаса;
- Парен котел Steam 1500- 1 MW на гориво природен газ;
- Ко- генератор- 4,44 MW на гориво природен газ.

Съгласно плана за мониторинг към Разрешително за емисии на парникови газове с Регистрационен номер №2-И1/2011 г., Актуализирано с Решение №2-Н1-И0-А1/2013 г. и Решение №2-Н2-И1-А1/2023г. се използват следните измервателни уреди:

- Турбинен уред FluxiTZ /разходомер за природен газ/ с местонахождение на територията на доставчика ГРС- Враца на входа на газопровода за ОЦ „Младост“ и Електронен коректор за обем на газ тип CF600G.

- Ролетка с вилка одобрен тип №UK 06/2797 с местоположение- на територията на ОЦ „Младост“.

- Платформен кантар разположен на територията на доставчика- „Олива“АД, гр. Кнежа, фабрика за олио гр. Полски Тръмбеш.

В ИАОС- София е представен верифициран Доклад на годишните емисии отделени от дейността на ОЦ „Младост“ гр. Враца- Горивна инсталация за производство на топлинна енергия и комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия с номинална топлинна мощност 42,94MW за 2024 г.

## **2.Опасни химични вещества и смеси**

***Контрол по Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (обн. ДВ, бр.10/2000 г., с изм. и доп.).***

Операторът е изготвил доклад от извършената класификация съгласно чл. 103, ал. 1 от ЗООС, съгласно изискванията на чл. 6 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (обн. ДВ, бр. 5/ 2016 г. , с изм. и доп.). Обектът не се класифицира като предприятие/съоръжение с висок или нисък риск, в което са налични опасни химични вещества от Приложение № 3 на ЗООС.

На територията на ОЦ „Младост“ е налично технологично съоръжение (резервоар) за съхранение на котелно гориво. Представени са ИЛБ на използваното котелно гориво.

**Констатации от проверката:** При извършената проверка не е констатирано несъответствие с действащото екологично законодателство.