



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА

ДО
Г-ЖА ЕЛЕНА АЛЪШЕВА ПАВЛОВА
УПРАВИТЕЛ НА
„АЛПИН ПРОПЪРТИ ГРУП“ ЕООД
БУЛ. «ХРИСТО БОТЕВ» №46, ЕТ.1
ГР. ВРАЦА

ЧРЕЗ
Г-ЖА ТОДОРКА ГЕОРГИЕВА
ПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение „Външно ел. захранване НН (ниско напрежение) на хале за инвентар, находящо се в УПИ-XXXVII-5, кв.10, идент. №12259.1011.206 по КК на град Враца, община Враца“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПАВЛОВА,

Във връзка с постъпило уведомление за горесцитираното инвестиционно предложение, входирано в РИОСВ-Враца с вх. №ОВОС-ЕО-396/25.07.2025г., на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.), Ви уведомявам следното:

Така заявеното инвестиционно предложение „Външно ел. захранване НН (ниско напрежение) на хале за инвентар, находящо се в УПИ XXXVII-5, кв.10, идент. №12259.1011.206 по КК на град Враца, община Враца“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно представената информация, ИП предвижда изграждане и въвеждане в експлоатация на съоръжения за присъединяване, които включват:

- демонтаж на съществуващ прекъсвач в РТНН на ТП „Тролейбусно депо" и монтаж на нов 250А;
- изграждане на оразмерена кабелна линия НН от новия прекъсвач до ново електромерно табло;
- монтаж на ново електромерно табло, на фундамент на южната граница на имота.



гр. Враца 3000, ул. "Екзарх Йосиф" № 81
тел/факс: (+35992) 629211; riosv-vr@riosv-vr.com
<http://riosv.vracakarst.com>



За присъединяване на обекта, находящ се в УПИ XXXVII-5, кв.10, идент. №12259.1011.206 по КК на град Враца, община Враца, към електроразпределителната мрежа ще бъде изпълнена кабелна линия в съществуваща и нова кабелна, канална система. Съществуващата кабелна канална система започва от ТП „Тролейбусно депо“ /VR1759/, разположен в УПИ XXXII-2, кв. 10 по плана на „Складова зона“, гр. Враца, от съществуваща кабелна шахта КШ-1. Трасето преминава през поземлен имот с идентификационен № 12259.1011.51 по КККР /ул. „Драган Цанков“ - публична общинска собственост/, в северния тротоар, до съществуваща КШ9, в свободна тръба, в която ще се изтегли нов кабел. След съществуваща КШ9 трасето на кабелната линия променя посоката си, в следствие на което ще се изгради нова кабелна канална система между нова КШ1 и нова КШ9, по протежението на п.и. 12259.1011.51 - публична общинска собственост, достигайки до границата на имота на присъединяваното лице - УПИ XXXVIII-5, кв. 10 по плана на „Складова зона“, гр. Враца - п. и. 12259.1011.206.

Новата кабелната канална ще се изпълни с 3 бр. ПВЦ тръби ф 110/3,2мм и 9 броя нови кабелни шахти с размери 90x120x110см с два капака. Тръбите ще бъдат положени в изкоп с дълбочина 1,10м в бетонов кожух, като между КШ-8 и КШ-9 (отклонението от КШ-8 към ГЕТ) тръбата ще бъде 1 брой на дълбочина 0,8м. Кабелната линия НН от РТНН на ТП „Тролейбусно депо“ до електромерно табло ще е с кабел САВТ 4 x 185 mm². Кабелна линия НН от електромерно табло до ГРТ на обекта - предвидено е ГРТ с 3 броя електромери за контролно измерване на консумираната електрическа енергия в трите помещения на халето. Същото ще се монтира на фасадата на халето.

Характерът на ИП не предвижда образуването на отпадъци, както и формиране на отпадъчни води. ИП не е свързано с емитиране на вредни вещества във въздуха, водите и/или почвите, шум и вибрации.

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидената с него дейност **не попада/не може** да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежи** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

Мястото на реализация на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* (ЗЗТ, Обн. ДВ, бр. 133/1998 г.) и в обхвата на защитени зони съгласно *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР, Обн. ДВ, бр. 77/2002 г.). Най-близко разположените защитени зони, на 1,600 км, са: BG0000166 «Врачански Балкан» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1031/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.19/05.03.2021г.) и BG0002053 "Врачански Балкан" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-801/2008г на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 105/2008 г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположените защитени зони, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, вкл. птици, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми проекти (ИП/ППП).

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение „*Външно ел. захранване НН (ниско напрежение)* на хале за инвентар, находящо се в УПИ XXXVII-5, кв.10, идент.

№12259.1011.206 по КК на град Враца, община Враца“, преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора** от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

С уважение,