



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

### РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА

ДО  
Г-Н ВЛАДИМИР ТОДОРОВ ШАТЕВ  
УПРАВИТЕЛ НА „АПОГЕЙ 2018“ ЕООД  
УЛ. «КР. АСЕНОВ» № 3  
ГР. БЛАГОЕВГРАД

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение «Изграждане на външно ел. захранване с кабели НН, Кабели СРН и НОВ БКТП 1X800 KVA, 20/0,4KV за “ФЕЦ до 650 KW”

#### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ШАТЕВ,

Във връзка с постъпило уведомление за горесцитираното инвестиционно предложение, входящо в РИОСВ-Враца с вх. №ОВОС-ЕО-403/21.10.2024г., на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.), Ви уведомявам следното:

Така заявеното инвестиционно предложение «Изграждане на външно ел. захранване с кабели НН, Кабели СРН и НОВ БКТП 1X800 KVA, 20/0,4KV за “ФЕЦ до 650 KW» попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно представената информация, настоящото ИП предвижда външно ел. захранване на Фотоволтаична електроцентрала на възложителя, за която във връзка с постъпило в РИОСВ – Враца уведомление за ИП „Изграждане на Фотоволтаична инсталация за производство на ел. енергия с обща инсталирана мощност до 650 KW за собствени нужди и продажба, монтирана върху прилежащ терен, имот с идентификатор 54020.59.355, по КККР на гр. Оряхово, общ. Оряхово“, с възложител „Апогей 2018“ ЕООД е проведена процедура по реда на Глава шеста от ЗООС и е издадено Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № ВР-45-ПР/22.10.2024 г.

Основният процес ще се състои в изграждането на нова кабелна линия – външно кабелно ел. захранване с кабели НН, Кабели СРН и нов БКТП 1X800 KVA, 20/0,4KV за “ФЕЦ до 650 KW” чрез:

1. Трасе на нова кабелна електропроводна линия СРН с кабел САХЕК(ВН)П 1X50мм<sup>2</sup> от зона на отсъединяване и муфиране с 3 броя съществуващи САХЕКТ 1X50мм<sup>2</sup> до НОВ БКТП 1X800KVA, 20/0,4KV в северната част на имот с идн. 54020.59.355 по Кадастралната карта на гр. Оряхово, общ. Оряхово;

2. Трасе на нови кабелни линии НН с кабели САВТ 3X185+95мм<sup>2</sup>, САВТ 3X35+16мм<sup>2</sup> и САВТ 4X25 мм<sup>2</sup> от ТНН на проектен БКТП 1X800 KVA, 20/0,4 KV до зона на отсъединяване и муфиране със съществуващи сгради. Типът на кабелите 20KV е



гр. Враца 3000, ул. "Екзарх Йосиф" № 81  
тел/факс: (+35992) 629211; riosv-vr@riosv-vr.com  
<http://riosv.vracakarst.com>



САХЕкТ 3х(1х50) с алуминиеви многожични жила. Типът на кабелите НН е САВТ. КРУ е фабрично сглобено стоящо поле с вградени тоководещи части /шини/, комутационно, защитна и измервателна апаратура. Силовият трансформатор ще бъде разположен в отделно трансформаторно помещение-килия като връзката между КРУ „Защита трафо“ и трафомашината се осъществява чрез кабел NAXS(F) 2Y 3x1x50 мм<sup>2</sup>.

Така заявеното ИП не е свързано с генериране на отпадъци, формират отпадъчни води, емитиране на вредни вещества във въздуха, водите и/или почвите, шум и вибрации.

За обекта има издадено Становище от ЕРМ Запад №1205045939/31.05.2024г. и Предварителен договор с ЕРМ Запад №1205570198/29.08.2023г.

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидената с него дейност **не попада/не може** да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежи** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

Мястото на реализация на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* (ЗЗТ, Обн. ДВ, бр. 133/1998 г.) и в обхвата на защитени зони съгласно *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР, Обн. ДВ, бр. 77/2002 г.). Най-близо разположената защитена зона, на 5,000 км, е BG0000334 „Остров“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1022/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.17/26.02.2021г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близо разположената защитена зона, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми проекти (ИП/ППП).

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение *«Изграждане на външно ел. хранване с кабели НН, Кабели СРН и НОВ БКТП 1X800 KVA, 20/0,4KV за “ФЕЦ до 650 KW»*, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора** от Наредбата за ОС.

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.*

**С уважение,**