



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА

ДО
Г-Н ПЕТЪР НИКОЛАЕВ КАСАБОВ
УПРАВИТЕЛ НА
„М ПАУЪР ТРЕЙДИНГ“ ЕООД
БУЛ. «ВИТОША» №180, ЕТ.1, АП.1
ГР. СОФИЯ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение „Поставяне на „СИСТЕМА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ“ в обхвата на ПИ 12259.1027.235, находящ се в гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАСАБОВ,

Във връзка с постъпило уведомление за горесцитираното инвестиционно предложение, входящо в РИОСВ-Враца с вх. №ОВОС-ЕО-530/10.11.2025г., на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.), Ви уведомявам следното:

Така заявеното инвестиционно предложение „Поставяне на „СИСТЕМА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ“ в обхвата на ПИ 12259.1027.235, находящ се в гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно представената информация, ПИ 12259.1027.235 по КККР на гр. Враца, предмет на ИП, е урбанизирана територия, с НТП: Ниско застрояване (до 10 m), площ 2528 кв. м. В границите на имота ще се монтират 8 бр. съоръжения за съхранение на електрическа енергия, с капацитет 5.01 MWh или общо 40.08 MWh.

Системата се състои от метални контейнери с размери 6058x2438x2896 мм и тегло 43550 кг, в които са поставени 10 батерийни блока, както и системи за управление, хранване, охладителна и противопожарна системи.

ССЕЕ използва литиево желязо-фосфатни клетки (LFP cell), всяка с номинално напрежение от 3.2 V и собствен капацитет от 306 Ah.



гр. Враца 3000, ул. "Екзарх Йосиф" № 81
тел/факс: (+35992) 629211; riosv-vr@riosv-vr.com
<http://riosv.vracakarst.com>



Контейнерите ще бъдат разположени върху бетонни фундаменти. Фундирането ще става на два броя ивични фундаменти с размери: ширина 0.55 м, дължина 6.10 м и височина 0.45 м. Вкопаването в земята ще е 0.30 м, като 0.15 м от фундаментите ще са над терена. Изпълняват се от бетон В30 (С25/30). За подложен бетон се използва бетон В10 (С8/10). Фундаментите са армирани с надлъжна и напречна армировка В500В, с минимално бетоново покритие от 5 см. Монтажът на контейнера към фундаментите се осъществява посредством монтажни планки и анкерни болтове М16.

ССЕЕ се присъединяват към конверторните системи, посредством постояннотокови кабели. За присъединяване на ССЕЕ към електроенергийната система, всеки контейнер е снабден със силов трансформатор 0.69/20 kV. За нуждите на ССЕБ се предвижда поставянето на бетонов фундамент на БКТП.

Няма необходимост от изграждане нова техническа инфраструктура. Характерът на ИП не предвижда образуването на отпадъци, както и формиране на отпадъчни води. ИП не е свързано с емитиране на вредни вещества във въздуха, водите и/или почвите, шум и вибрации.

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидената с него дейност **не попада/не може** да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежи** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

Мястото на реализация на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* (ЗЗТ, Обн. ДВ, бр. 133/1998 г.) и в обхвата на защитени зони съгласно *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР, Обн. ДВ, бр. 77/2002 г.). Най-близо разположените защитени зони, са: **BG0000166 «Врачански Балкан»** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1031/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.19/05.03.2021г.) – на 500 м, и **BG0002053 "Врачански Балкан"** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-801/2008г на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 105/2008 г.) – на 800 м.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близо разположените защитени зони, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, вкл. птици, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми проекти (ИП/ППП).

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение „Поставяне на „СИСТЕМА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ“ в обхвата на ПИ 12259.1027.235, *находящ се в гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца*“, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора** от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

С уважение,