



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА

ДО
Г-Н ВАЛЕРИ РОЛАНСКИ
КМЕТ НА ОБЩИНА РОМАН

На Ваш изх. №2600-14(4)/28.01.2025 г.

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение "Ремонт на водопроводна мрежа в с. Синьо бърдо, общ. Роман"

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РОЛАНСКИ,

Във връзка с постъпило уведомление за горесцитираното инвестиционно предложение, входящо в РИОСВ-Враца с вх. №ОВОС-ЕО-80/28.01.2025г., на основание чл. ба, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.), Ви уведомявам следното:

Така заявеното инвестиционно предложение "Ремонт на водопроводна мрежа в с. Синьо бърдо, общ. Роман" попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно представената информация, инвестиционното предложение предвижда частична подмяна на уличната водопроводна мрежа в населеното място.

За нормалната експлоатация на водната мрежа са предвидени шибърни спирателни кранове, като масата им се определя така, че да се изключват по-малки участъци от мрежата в случай на аварии и да разделят участъците с не повече от 5 пожарни хидранта.

За правилното функциониране на водопроводната мрежа се предвижда монтаж на автоматични въздушници. Уличният водопровод ще бъде от полиетиленови тръби висока плътност - PE 100 RC и налягане PN10. За сградните отклонения ще се ползват същия модел, които са и за уличния водопровод.

Подготвителни дейности, преди започване на строителството са:

- Организиране на площадка за временно строителство, склад за тръбите, площадка за инертни материали, паркинг за механизацията и др.
- Създаване на временна организация на движението.

Полиетиленовите тръби се полагат в изкоп с дълбочина съгласно надлъжния профил, но не по-малко от 1,50м над темето на тръбата до кота улична нивелета. Ширината на изкопа за водопроводите е равна на DN тръба + 2x30см или общо 70см., а на



гр. Враца 3000, ул. "Екзарх Йосиф" № 81
тел/факс: (+35992) 629211; riosv-vr@riosv-vr.com
<http://riosv.vracakarst.com>



сградните отклонения е 60см съгласно напречния профил. Под тръбите се полага подложка от трошен камък фракция 0-40мм с дебелина до 10см., уплътнена с механична трамбовка.

Предвидени са поставянето на пожарни хидранти надземни, колонов тип 70/80мм. В най-ниските точки по мрежата са поставени пожарни хидранти, които да изпълняват ролята на оттоци при отводняването им.

Предвижда се изграждане на сградни водопроводни отклонения за всеки имот до границата на уличната регулация. Новите сградни отклонения ще са с диаметър ф25 до ф63.

Уличният водопровод ще бъде от полиетиленови тръби висока плътност - PE100 RC и налягане PN10. За сградните отклонения ще се ползва същия модел, както за уличния водопровод. Ще се използват електрозаваряеми фитинги и електрозаваряеми водопроводни скоби от същият материал и за същото налягане.

Тротоарните спирателни кранове ще са от чугун с епоксидно прахово покритие, шпиндел от нераждаваема стомана, клин, капсулиран с вулканизиран еластомер и резбова връзка за шиш.

Обратния насип в уличното платно и тротоара около тръбите и до 20см над теме тръба ще се изпълни със засипка от трошен камък фракция 0-40мм, а уплътняването с вибропета. Останалата част от обратната засипка на уличния водопровод и сградните водопроводни отклонения в зоната на уличното платно и тротоарите до кота пътна конструкция да се изпълни с изкопна почва, положена на пластове до 20см.

След приключване на всички дейности по изграждането на водопровода и сградните водопроводни отклонения се започва възстановяване на пътната конструкция.

Генерираните строителни отпадъци ще се извозват и депонират на определеното за целта депо. ИП не е свързано с формиране на отпадъчни води; емитиране на вредни вещества във въздуха, водите и/или почвите; шум и вибрации.

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидената с него дейност **не попада/не може** да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежи** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

Мястото на реализация на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* (ЗЗТ, Обн. ДВ, бр. 133/1998 г.) и в обхвата на защитени зони съгласно *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР, Обн. ДВ, бр. 77/2002 г.). Най-близо разположената защитена зона е ВГ0000374 «Бебреш» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1048/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.21/12.03.2021г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близо разположената защитена зона, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми проекти (ИП/ППП).

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение *”Ремонт на водопроводна мрежа в с. Синьо бърдо, общ. Роман”*, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора** от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

С уважение,