



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

### РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА

ДО

**Г-ЖА ДЕСИСЛАВА КЪНЕВА**

**УПРАВИТЕЛ НА „ФИОРЕЛА“ ЕООД**

**БУЛ. „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ № 35 А, ЕТ. 2, АП. 3**

**ГР. СОФИЯ**

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение: Изграждане на трафопост с предоставена мощност 100 kW и присъединена мощност 120 kW в ПИ с идентификатор 07702.501.3490, гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца с възложител: „ФИОРЕЛА“ ЕООД

#### **УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КЪНЕВА,**

Във връзка с постъпило уведомление за горесцитираното инвестиционно предложение (ИП), заведено в РИОСВ - Враца с вх. № ОВОС-ЕО-153/04.03.2025 г., на основание чл. 6 а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам за следното:

Така заявеното инвестиционно предложение: Изграждане на трафопост с предоставена мощност 100 kW и присъединена мощност 120 kW в ПИ с идентификатор 07702.501.3490, гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Съгласно представената документация инвестиционното предложение предвижда изграждане на трафопост в ПИ с идентификатор 07702.501.3490 по КККР, с трайно предназначение на територията Урбанизирана, с НТП: за друг вид производствен, складов обект, находящ се в гр. Бяла Слатина, ул. „Герена“ № 3А. Присъединяването ще се извърши към нов или съществуващ стоманорешетъчен стълб от въздушен електропровод „Езерото“ 20 kV, преминаващ западно от имота на около 30 м.

Има издадено становище за присъединяване на обекта към електроразпределителната мрежа на „ЕРМ ЗАПАД“ ЕАД чрез изграждане на ново електропроводно отклонение 20 kV (кабелно или въздушно) от стоманорешетъчен стълб (съществуващ или нов) на въздушен електропровод „Езерото“ 20 kV. При въздушно отклонение 20 kV ще се използват типови стълбове 20 kV, изолатори за съответния вид стълбове и оразмерен проводник тип АС. В началото на отклонението ще се монтира разединител РОС 20/ 400 А.



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

гр. Враца 3000, ул. "Екзарх Йосиф" № 81  
тел/факс: (+35992) 629211; riosv-vr@riosv-vr.com  
<http://riosv.vracakarst.com>



При кабелното отклонение на стоманорешетъчния стълб пред кабелната глава ще се монтира разединител РОМЗК 20/ 400 А и 3 бр. металоокисни вентилни отводи (ВО) 24 kV над РОМЗК. Връзката между мостовите проводници на стълба, ВО и разединителя ще се осъществи с оразмерен проводник тип АС. Кабелната линия 20 kV ще се изпълни с оразмерени едножилни кабели 20 kV, положени в кабелен канал или тръна мрежа. На подходящо място в имота ще се монтира ел. разпределително табло, което ще се обезопаси и захрани от новия трафопост, чрез подходящо оразмерен кабел НН.

Основните процеси включват: разполагане на трафопоста на регулационната линия на имота на юг към ул. „Герена“, който ще бъде запазен с въздушно или подземно трасе около 30 м., положено в изкоп с дълбочина 1,30 м. и ширина 0,50 м., върху пясъчна подложка. Изкопаната земна маса ще се положи обратно.

При реализацията и експлоатацията на ИП не се предвижда използване на природни ресурси.

По време на строителния процес няма да бъдат генерирани вредни отпадъци.

От дейността не се очакват емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

При изпълнение на инвестиционното предложение не се очаква формиране на отпадъчни води.

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидената с него дейност **не попада/не може** да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС) и **не подлежи** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

Мястото на реализация на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* (ЗЗТ, Обн. ДВ, бр. 133/1998 г.) и в обхвата на защитени зони съгласно *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР, Обн. ДВ, бр. 77/2002 г.).

Най-близо разположената защитена зона е BG0000508 „Река Скът“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-49/17.01.2024 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 10/02.02.2024 г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от мрежата "Натура 2000", включително и върху най-близо разположената защитена зона, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, вкл. птици, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми проекти (ИП/ППП).

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение Изграждане на трафопост с предоставена мощност 100 kW и присъединена мощност 120 kW в ПИ с идентификатор 07702.501.3490, гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.*

**С уважение,**