



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА

ДО
Г-Н РАДОСЛАВ ЦВЕТКОВ
Г-Н ВИКТОР СТАНЧЕВ
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗАПАД“ ЕАД
УЛ. „КНЯЗ БОРИС І“ № 98А
ГР. СОФИЯ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение: „Външно ел. захранване с кабели Ср.Н.– 20 kV за нов БКТП, нов БКТП 800 kVA, 20/0,4 kV в УПИ I-19, кв. 66 и кабели НН – 1 kV, монтаж на нов КРШ-6 за „производствен складов обект“ в ПИ 12259.1012.504, УПИ XV-504, кв. 65, Ж.К. „Металург“, гр. Враца“, с възложител: „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило уведомление за горесцитираното инвестиционно предложение (ИП), заведено в РИОСВ - Враца с вх. № ОВОС-ЕО-317/16.06.2025 г., на основание чл. 6 а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.), Ви уведомявам за следното:

Така заявеното инвестиционно предложение „Външно ел. захранване с кабели Ср.Н.– 20 kV за нов БКТП, нов БКТП 800 kVA, 20/0,4 kV в УПИ I-19, кв. 66 и кабели НН – 1 kV, монтаж на нов КРШ-6 за „производствен складов обект“ в ПИ 12259.1012.504, УПИ XV-504, кв. 65, Ж.К. „Металург“, гр. Враца“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно представената документация инвестиционното предложение предвижда изпълнение на външно ел. захранване с кабели Ср.Н.- 20kV за нов БКТП, нов БКТП и кабели НН – 1 kV, монтаж на нов КРШ за Производствен складов обект, гр Враца. Основните дейности, които са предвидени за изпълнение са следните: за електрозахранването на обекта да се осъществи от нов бетонов комплектен трансформаторен пост (БКТП). Новият БКТП да се изгради в УПИ I-19, (ПИ 12259.1012.19), съгласно виза за проектиране на ТП. Трафопостът се разполага съгласно приложения ситуационен план, изработен въз основа на визата за проектиране.

При реализацията и експлоатацията на ИП не се предвижда използване на природни ресурси.

Не се очаква генериране на строителни отпадъци.

От дейността не се очакват емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.



гр. Враца 3000, ул. ”Екзарх Йосиф” № 81
тел/факс: (+35992) 629211; riosv-vr@riosv-vr.com
<http://riosv.vracakarst.com>



При изпълнение на инвестиционното предложение не се очаква формиране на отпадъчни води.

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидената с него дейност **не попада/не може** да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС) и **не подлежи** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

Мястото на реализация на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* (ЗЗТ, Обн. ДВ, бр. 133/1998 г.) и в обхвата на защитени зони съгласно *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР, Обн. ДВ, бр. 77/2002 г.). Най-близко разположените защитени зони са BG0002053 "Врачански Балкан" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-801/2008г на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 105/2008 г.) и BG0000166 „Врачански Балкан“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1031/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.19/05.03.2021г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от мрежата "Натура 2000", включително и върху най-близко разположената защитена зона, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми проекти (ИП/ППП).

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение „Външно ел. хранване с кабели Ср.Н.– 20 kV за нов БКТП, нов БКТП 800 kVA, 20/0,4 kV в УПИ I-19, кв. 66 и кабели НН – 1 kV, монтаж на нов КРШ-6 за „производствен складов обект“ в ПИ 12259.1012.504, УПИ XV-504, кв. 65, Ж.К. „Металург“, гр. Враца“, преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

С уважение,