



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА

ДО
Г-Н ДЕСИСЛАВ ТРИНКОВ
ЕТ „ДЕСИСЛАВ ТРИНКОВ“ ВРАЦА
УЛ. „ОКОЛЧИЦА“ №108
ГР. ВРАЦА

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение: Трафопост 400 kVA, 20/0,4 kV и кабелни линии 20 kV в имот с идент. 12259.1010.450, ж.к. „Дъбника“, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца с възложител: ЕТ „Десислав Тринков“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТРИНКОВ,

Във връзка с постъпило уведомление за горесцитираното инвестиционно предложение (ИП), заведено в РИОСВ - Враца с вх. № ОВОС-ЕО-384/04.10.2024 г., на основание чл. 6 а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на плановете, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.), Ви уведомявам за следното:

Така заявеното инвестиционно предложение: Трафопост 400 kVA, 20/0,4 kV и кабелни линии 20 kV в имот с идент. 12259.1010.450, ж.к. „Дъбника“, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно представената документация инвестиционното предложение предвижда изграждане на трафопост 400 kVA, 20/0,4 kV и кабелни линии 20 kV с дължината на трасето 6.00 м.

Има издадено становище за присъединяване на обекта към електроразпределителната мрежа на „ЕРМ ЗАПАД“ ЕАД чрез разкъсване на съществуващия кабел „Здравец“ 20 kV, свързващ съществуващи трафопостове ТП 8а и ТП 9, който по предходен проект е изместван и преминава в тротоара северно от имота. Същият ще се разкъса пред новия трафопост, като вляво и вдясно от мястото на разкъсване ще се изградят две нови кабелни шахти с размери 90x180x120см върху съществуващата тръбна система, където ще се направят съединителни муфи с 2 броя САХЕк(ВН)П 3x1x185 мм2, положени



гр. Враца 3000, ул. "Екзарх Йосиф" № 81
тел/факс: (+35992) 629211; riosv-vr@riosv-vr.com
<http://riosv.vracakarst.com>



от новия трафопост до двете шахти. Шахтите условно са номерирани като 4А и 4Б. В кабелна шахта 4А ще се направи съединителна муфа в посока съществуващия ТП8А, а в кабелна шахта 4Б ще се направи съединителната муфа в посока съществуващия ТП9. По този начин новият трафопост се включва в пръстена на кабелна линия „Здравец“ 20kV. За новото трасе ще се изгради нова тръбна система с 3 броя ПВЦ тръби ф 140/4,1мм в бетонов кожух в изкоп 1,20/0,74. Ново трасе ще пресече съобщителни кабели. БКТП тип ВМ-01 20/0,4 kV, 1x400 kVA-БЕТОНЕН КОРПУС. БКТП тип ВМ 01 е монолитна бетонна комплектна разпределителна уредба, пригодена за пренасяне и монтиране на избрания терен. БКТП ще се монтира на границата на имота на Възложителя при спазено отстояние от сгради и съоръжения В БКТП кабелите се въвеждат в кабелно помещение, обособено от фундаментните стени чрез херметични кабелни преходи заложи в проекта за фундамента на БКТП. В БКТП кабелите се полагат открито по стената или на метална кабелна скара предпазени в метални тръби ф 140 мм за кабелите СрН и ф 110 мм за кабелите НН. Помещенията на БКТП са за трансформатор 400 kVA. Отсека за страна Ср.Н. е проектиран с размери, които позволяват монтажа на КРУ за СрН. Разпределителна уредба Средно напрежение – РУ 20 kV. Разпределителна уредба ниско напрежение – РУ 0,4 kV. В БКТП е изпълнена осветителна и заземителна инсталация.

Основните процеси включват: изкопни работи за ел.провода с дълбочина около 1,20 м. на 0,70 м.

По време на строителството и експлоатацията на обекта ще се използват природни ресурси-ток и вода, налични към съществуващата сграда.

По време на строителния процес няма да бъдат генерирани вредни отпадъци. Очаква се да се генерират строителни отпадъци, които ще бъдат своевременно извозвани на площадка за строителни отпадъци, указана от Община Враца. По време на експлоатацията на обекта ще се генерират битови отпадъци.

От дейността не се очакват емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

При изпълнение на инвестиционното предложение не се очаква формиране на отпадъчни води.

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидената с него дейност **не попада/не може** да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС) и **не подлежи** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

Мястото на реализация на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* (ЗЗТ, Обн. ДВ, бр. 133/1998 г.) и в обхвата на защитени зони съгласно *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР, Обн. ДВ, бр. 77/2002 г.). Най-близко разположените защитени зони са ВГ0000166 “Врачански Балкан”, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1031/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.19/05.03.2021г.) и ВГ0002053 “Врачански Балкан” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № 801/2008г. на МОСВ.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от мрежата "Натура 2000", включително и върху най-близко разположената защитена зона, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми проекти (ИП/ППП).

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение „Трафопост 400 kVA, 20/0,4 kV и кабелни линии 20 kV в имот с идент. 12259.1010.450, ж.к.“Дъбника“, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

С уважение,